

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 10,3
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м}$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau / \text{сут}$ $G_{гвс.ф.} = \tau / \text{сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	67,46	7,70	44,248	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,46	44,248	0,00	0,00	0,00	2,932
24.09.16	24	-	66,72	7,73	50,034	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,72	50,034	0,00	0,00	0,00	3,280
25.09.16	24	-	66,74	7,72	53,669	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,74	53,669	0,00	0,00	0,00	3,520
26.09.16	24	-	65,56	7,73	47,864	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,56	47,864	0,00	0,00	0,00	3,085
27.09.16	24	-	65,93	7,72	44,810	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,93	44,810	0,00	0,00	0,00	2,807
28.09.16	24	-	66,32	7,72	50,396	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,32	50,396	0,00	0,00	0,00	2,921
29.09.16	24	-	66,65	7,74	48,665	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,65	48,665	0,00	0,00	0,00	3,311
30.09.16	24	-	66,53	7,74	52,327	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,53	52,327	0,00	0,00	0,00	3,187
01.10.16	24	-	67,31	7,72	58,690	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,31	58,690	0,00	0,00	0,00	3,421
02.10.16	24	-	67,16	7,73	48,910	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,16	48,910	0,00	0,00	0,00	3,880
03.10.16	24	-	66,41	7,74	49,249	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,41	49,249	0,00	0,00	0,00	3,227
04.10.16	24	-	65,92	7,74	47,186	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,92	47,186	0,00	0,00	0,00	3,214
05.10.16	24	-	66,05	7,74	50,675	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,05	50,675	0,00	0,00	0,00	3,058
06.10.16	24	-	66,30	7,68	47,447	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,30	47,447	0,00	0,00	0,00	3,290
07.10.16	24	-	66,89	7,74	48,975	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,89	48,975	0,00	0,00	0,00	3,091
08.10.16	24	-	66,40	7,65	61,410	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,40	61,410	0,00	0,00	0,00	3,219
09.10.16	24	-	65,87	7,73	51,469	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,87	51,469	0,00	0,00	0,00	3,219
10.10.16	24	-	66,80	7,72	49,998	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,80	49,998	0,00	0,00	0,00	3,333
11.10.16	24	-	67,11	7,74	48,831	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,11	48,831	0,00	0,00	0,00	3,281
12.10.16	24	-	66,77	7,75	48,499	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,77	48,499	0,00	0,00	0,00	3,219
13.10.16	24	-	65,90	7,75	45,889	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,90	45,889	0,00	0,00	0,00	3,182
14.10.16	24	-	66,05	7,75	54,229	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,05	54,229	0,00	0,00	0,00	2,973
15.10.16	24	-	66,79	7,73	54,821	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,79	54,821	0,00	0,00	0,00	3,521
16.10.16	24	-	67,11	7,75	51,936	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,11	51,936	0,00	0,00	0,00	3,597
17.10.16	24	-	67,17	7,75	48,455	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,17	48,455	0,00	0,00	0,00	3,424
18.10.16	24	-	65,92	7,75	50,298	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,92	50,298	0,00	0,00	0,00	3,197
19.10.16	24	-	68,08	7,72	49,471	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,08	49,471	0,00	0,00	0,00	3,259
20.10.16	24	-	69,89	7,72	47,400	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,89	47,400	0,00	0,00	0,00	3,306
21.10.16	24	-	70,43	7,72	52,510	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,43	52,510	0,00	0,00	0,00	3,249
22.10.16	24	-	66,84	7,73	50,056	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,84	50,056	0,00	0,00	0,00	3,626
Среднее	24,00	-	66,84	7,73	50,056	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,84	50,056	0,00	0,00	0,00	3,287
Итого	720,0	-			1501,672	0,000				0,000	0,000	66,84	50,056	0,00	0,00	0,00	98,62

Ориентировочно до конца месяца(+) 456,289
 Корректировка за прошлый месяц (-) 403,243
Итого за октябрь 2016 : 1554,718

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.10.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 10,3
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

87,18 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 31.10.2016