

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	58,65	8,50	152,507	-	-	49,94	6,50	151,129	-	8,71	1,379	0,00	0,00	0,00	1,404
24.09.16	24	-	50,84	8,50	159,871	-	-	44,64	6,50	158,529	-	6,20	1,342	0,00	0,00	0,00	1,058
25.09.16	24	-	51,12	8,50	165,077	-	-	44,83	6,50	163,823	-	6,30	1,254	0,00	0,00	0,00	1,103
26.09.16	24	-	48,45	8,50	179,464	-	-	43,28	6,50	178,131	-	5,17	1,333	0,00	0,00	0,00	0,993
27.09.16	24	-	46,46	8,50	190,340	-	-	41,94	6,50	189,092	-	4,52	1,248	0,00	0,00	0,00	0,920
28.09.16	24	-	46,32	8,50	191,893	-	-	41,87	6,50	190,643	-	4,45	1,250	0,00	0,00	0,00	0,914
29.09.16	24	-	45,45	8,50	188,862	-	-	42,07	6,50	178,401	-	4,85	1,138	0,00	0,00	0,00	0,925
30.09.16	24	-	45,35	8,50	188,842	-	-	41,25	6,50	187,680	-	4,19	1,183	0,00	0,00	0,00	0,848
01.10.16	24	-	45,25	8,50	187,751	-	-	41,15	6,50	187,702	-	4,20	1,140	0,00	0,00	0,00	0,848
02.10.16	24	-	45,77	8,50	183,061	-	-	40,94	6,50	186,592	-	4,32	1,159	0,00	0,00	0,00	0,865
03.10.16	24	-	45,95	8,50	183,213	-	-	41,23	6,50	181,978	-	4,54	1,083	0,00	0,00	0,00	0,884
04.10.16	24	-	45,74	8,50	183,738	-	-	41,32	6,50	182,083	-	4,64	1,130	0,00	0,00	0,00	0,903
05.10.16	24	-	45,13	8,50	183,151	-	-	40,48	6,50	182,597	-	5,26	1,141	0,00	0,00	0,00	1,020
06.10.16	24	-	50,82	8,50	180,748	-	-	39,18	6,50	182,188	-	5,95	0,962	0,00	0,00	0,00	1,134
07.10.16	24	-	49,37	8,50	179,790	-	-	43,37	6,50	179,267	-	7,45	1,481	0,00	0,00	0,00	1,418
08.10.16	24	-	51,13	8,50	174,527	-	-	42,10	6,50	178,247	-	7,27	1,542	0,00	0,00	0,00	1,379
09.10.16	24	-	51,80	8,50	180,304	-	-	43,33	6,50	172,973	-	7,80	1,553	0,00	0,00	0,00	1,436
10.10.16	24	-	50,25	8,50	180,397	-	-	43,97	6,50	178,769	-	7,82	1,535	0,00	0,00	0,00	1,485
11.10.16	24	-	52,95	8,50	180,219	-	-	42,74	6,50	178,851	-	7,50	1,546	0,00	0,00	0,00	1,427
12.10.16	24	-	54,79	8,50	179,094	-	-	44,54	6,50	178,738	-	8,41	1,481	0,00	0,00	0,00	1,589
13.10.16	24	-	57,36	8,50	175,545	-	-	45,85	6,50	177,656	-	8,94	1,438	0,00	0,00	0,00	1,675
14.10.16	24	-	61,03	8,50	173,265	-	-	47,43	6,50	174,175	-	9,94	1,370	0,00	0,00	0,00	1,817
15.10.16	24	-	59,46	8,50	178,692	-	-	50,41	6,50	171,928	-	10,63	1,337	0,00	0,00	0,00	1,917
16.10.16	24	-	60,32	8,50	178,022	-	-	49,97	6,50	177,393	-	9,49	1,300	0,00	0,00	0,00	1,769
17.10.16	24	-	61,79	8,50	176,637	-	-	50,89	6,50	176,748	-	9,42	1,274	0,00	0,00	0,00	1,750
18.10.16	24	-	60,16	8,50	173,602	-	-	51,45	6,50	175,400	-	10,34	1,236	0,00	0,00	0,00	1,899
19.10.16	24	-	63,18	8,50	175,043	-	-	50,12	6,50	172,409	-	10,04	1,193	0,00	0,00	0,00	1,811
20.10.16	24	-	61,15	8,50	173,061	-	-	50,74	6,50	173,722	-	10,41	1,321	0,00	0,00	0,00	1,897
21.10.16	24	-	63,18	8,50	173,061	-	-	51,74	6,50	171,922	-	11,45	1,140	0,00	0,00	0,00	2,048
22.10.16	24	-	66,37	8,50	167,151	-	-	53,64	6,50	166,049	-	12,74	1,102	0,00	0,00	0,00	2,197
Среднее	24,00	-	52,64	8,50	178,114	-	-	45,21	6,50	176,827	-	7,43	1,286	-	-	-	1,378
Итого	720,0	-	-	-	5343,407	0,000	-	-	-	5304,815	0,000	-	38,593	0,00	0,00	0,00	41,33

Ориентировочно до конца месяца(+) 1571,410
 Корректировка за прошлый месяц (-) 28,846
Итого за октябрь 2016 : 6885,972
 1560,398 57,687 11,013 17,19
 6807,525 78,446 -28,841 0,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.16 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке № _____ на получение АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016