Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	61,86	41,07	20,79	64,03	47,30	16,74	5,50	3,60	0,69	21,06	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	63,10	0,00	1,33			2,02
24.09.16	24,00	*	71,62	51,01	20,62	62,92	36,35	26,56	5,50	3,60	1,41	20,01	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	62,10	0,00	1,24			2,65
25.09.16	24,00	*	75,26	50,79	24,47	63,66	37,03	26,63	5,50	3,60	1,42	23,98	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	62,44	0,00	1,50			2,91
26.09.16	24,00	*	71,73	49,46	22,27	62,26	36,51	25,76	5,50	3,60	1,33	21,72	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	61,18	0,00	1,33			2,66
27.09.16	24,00	*	72,21	49,49	22,72	61,96	36,57	25,39	5,50	3,60	1,32	22,05	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	60,88	0,00	1,34			2,67
28.09.16	24,00	*	72,53	51,42	21,11	60,94	35,94	25,01	5,50	3,60	1,34	20,46	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	60,41	0,00	1,24			2,58
29.09.16	24,00	*	78,64	56,31	22,33	62,60	37,60	25,00	5,50	3,60	1,47	21,70	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	61,87	0,00	1,34			2,81
30.09.16	24,00	*	81,31	58,87	22,44	65,47	39,37	26,10	5,50	3,60	1,61	21,69	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	64,67	0,00	1,40			3,01
01.10.16	24,00	*	80,16	59,05	21,12	64,43	38,78	25,64	5,50	3,60	1,57	20,35	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	64,07	0,00	1,30			2,88
02.10.16	24,00	*	79,70	56,94	22,76	64,35	38,33	26,02	5,50	3,60	1,56	22,01	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	63,16	0,00	1,39			2,95
03.10.16	24,00	*	79,40	58,38	21,03	64,82	38,53	26,29	5,50	3,60	1,60	20,39	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	64,00	0,00	1,31			2,90
04.10.16	24,00	*	85,34	61,50	23,84	63,58	38,32	25,26	5,50	3,60	1,62	22,94	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	-	63,16	0,00	1,45			3,07
05.10.16	24,00	*	70,77	43,88	26,89	58,47	36,74	21,74	5,50	3,60	1,09	28,05	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	-	51,39	0,00	1,44			2,53
06.10.16	24,00	*	68,90	43,53	25,36	55,40	31,34	24,06	5,50	3,60	1,08	24,99	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	54,79	0,00	1,37			2,45
07.10.16	24,00	*	88,18	64,35	23,83	63,10	38,11	25,00	5,50	3,60	1,68	22,93	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	-	62,40	0,00	1,43			3,12
08.10.16	24,00	*	87,83	63,39	24,44	61,20	37,14	24,06	5,50	3,60	1,59	23,66	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	60,60	0,00	1,44			3,02
09.10.16	24,00	*	88,41	63,74	24,67	62,79	37,69	25,11	5,50	3,60	1,66	23,90	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	62,25	0,00	1,49			3,15
10.10.16	24,00	*	88,19	65,31	22,87	63,66	38,06	25,60	5,50	3,60	1,74	22,06	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	63,25	0,00	1,40			3,13
11.10.16	24,00	*	91,37	67,39	23,98	64,29	38,61	25,68	5,50	3,60	1,81	22,78	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	64,18	0,00	1,46			3,28
12.10.16	24,00	*	90,83	66,53	24,30	64,78	38,79	25,99	5,50	3,60	1,83	23,11	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	64,05	0,00	1,48			3,31
13.10.16	24,00	*	90,33	65,44	24,89	64,74	38,38	26,36	5,50	3,60	1,82	23,73	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	64,02	0,00	1,52			3,34
14.10.16	24,00	*	91,37	67,96	23,41	65,15	39,02	26,14	5,50	3,60	1,87	22,13	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	64,70	0,00	1,43			3,31
15.10.16	24,00	*	92,67	67,99	24,67	64,79	39,01	25,78	5,50	3,60	1,84	23,48	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	64,68	0,00	1,52			3,36
16.10.16	24,00	*	93,85	66,23	27,62	65,29	39,17	26,13	5,50	3,60	1,82	26,49	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	-	64,65	0,00	1,71			3,54
17.10.16	24,00	*	90,65	68,50	22,15	65,00	39,15	25,85	5,50	3,60	1,85	20,94	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	64,85	0,00	1,36			3,21
18.10.16	24,00	*	91,66	67,99	23,67	64,98	39,02	25,96	5,50	3,60	1,86	22,38	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	64,59	0,00	1,45			3,31
19.10.16	24,00	*	90,45	67,09	23,36	65,99	38,78	27,21	5,50	3,60	1,92	22,10	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	65,79	0,00	1,46			3,37
20.10.16	24,00	*	91,66	67,58	24,08	68,42	39,75	28,67	5,50	3,60	2,04	22,77	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	67,82	0,00	1,55			3,59
21.10.16	24,00	*	90,01	68,01	22,00	70,42	40,71	29,70	5,50	3,60	2,13	20,63	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	70,00	0,00	1,45			3,57
22.10.16	24,00	*	91,66	67,62	24,05	72,15	41,40	30,75	5,50	3,60	2,20	22,67	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	71,36	0,00	1,62			3,82
Среднее	24,00	-	83,28	59,89	23,39	64,05	38,38	25,67	5,50	3,60	1,63	22,57	-	-	22,99	-	22,99	-	63,21	-	1,43	-	-	3,05
Итого	720,00		2498,53	1796,81	701,73						48,77	677,18	0,00	0,00	689,81	0,00	689,81	0,00			42,75	0,00	0,00	91,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.09.16 05:00	39869,65	30905,62	9130,14	0,00	9336,56	0,00	1138,75	636,75	-
23.10.16 03:00	42369,78	32703,89	9807,34	0,00	10026,41	0,00	1230,57	679,52	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -6,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **689,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление технического учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «___» _____ г.