Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	89,22	67,04	22,18	63,45	51,79	11,66	7,00	5,00	1,08	17,70	-	-	18,02	-	18,02	-	63,10	-	1,12			2,20
24.09.16	24,00	-	86,58	67,51	19,07	62,51	39,78	22,73	7,00	5,00	1,55	18,93	-	-	19,26	-	19,26	-	62,31	-	1,18			2,73
25.09.16	24,00	-	88,90	67,59	21,31	63,23	40,55	22,68	7,00	5,00	1,55	21,13	-	-	21,52	-	21,52	-	63,13	-	1,33			2,88
26.09.16	24,00	-	84,87	66,05	18,82	61,76	39,96	21,80	7,00	5,00	1,44	18,84	-	-	19,16	-	19,16	-	61,53	-	1,16			2,60
27.09.16	24,00	-	86,82	66,35	20,47	61,42	40,13	21,29	7,00	5,00	1,42	20,35	-	-	20,70	-	20,70	-	61,37	-	1,25			2,67
28.09.16	24,00	-	86,38	68,89	17,49	60,58	39,62	20,96	7,00	5,00	1,45	17,41	-	-	17,71	-	17,71	-	60,61	-	1,06			2,50
29.09.16	24,00	-	93,04	74,39	18,65	62,28	40,96	21,32	7,00	5,00	1,58	18,76	-	-	19,08	-	19,08	-	62,12	-	1,17			2,75
30.09.16	24,00	-	96,12	77,36	18,76	65,07	42,71	22,36	7,00	5,00	1,73	18,80	-	-	19,15	-	19,15	-	64,90	-	1,22			2,95
01.10.16	24,00	-	96,11	76,39	19,72	64,02	41,83	22,19	7,00	5,00	1,70	19,78	-	-	20,14	-	20,14	-	63,75	-	1,26			2,96
02.10.16	24,00	-	94,04	73,75	20,29	63,98	41,19	22,79	7,00	5,00	1,69	20,26	-	-	20,65	-	20,65	-	63,83	-	1,29			2,98
03.10.16	24,00	-	95,41	74,99	20,42	64,40	41,52	22,88	7,00	5,00	1,72	20,39	-	-	20,77	-	20,77	-	64,25	-	1,31			3,03
04.10.16	24,00	-	100,10	79,45	20,65	63,16	41,05	22,11	7,00	5,00	1,77	20,50	-	-	20,86	-	20,86	-	62,99	-	1,29			3,06
05.10.16	24,00	-	75,48	56,49	18,99	57,90	37,49	20,41	7,00	5,00	1,20	19,02	-	-	19,26	-	19,26	-	55,36	-	1,05			2,25
06.10.16	24,00	-	79,25	57,05	22,20	55,24	33,72	21,52	7,00	5,00	1,24	22,18	-	-	22,50	-	22,50	-	54,89	-	1,22			2,45
07.10.16	24,00	-	103,03	81,45	21,58	62,73	40,55	22,18	7,00	5,00	1,82	21,60	-	-	21,98	-	21,98	-	62,41	-	1,35			3,16
08.10.16	24,00	-	101,19	80,70	20,49	60,91	39,49	21,42	7,00	5,00	1,73	20,57	-	-	20,92	-	20,92	-	60,60	-	1,25			2,98
09.10.16	24,00	-	103,75	80,79	22,96	62,52	40,10	22,42	7,00	5,00	1,82	22,92	-	-	23,36	-	23,36	-	62,47	-	1,43			3,25
10.10.16	24,00	-	104,14	83,30	20,84	63,34	40,65	22,69	7,00	5,00	1,90	20,85	-	-	21,23	-	21,23	-	63,27	-	1,32			3,21
11.10.16	24,00	-	105,77	84,76	21,01	64,10	41,11	22,99	7,00	5,00	1,95	21,05	-	-	21,45	-	21,45	-	64,21	-	1,35			3,30
12.10.16	24,00	-	104,08	83,60	20,48	64,38	41,11	23,27	7,00	5,00	1,95	20,53	-	-	20,92	-	20,92	-	64,00	-	1,32			3,27
13.10.16	24,00	-	102,00	82,63	19,37	64,42	40,80	23,62	7,00	5,00	1,95	19,46	-	-	19,81	-	19,81	-	64,24	-	1,25			3,20
14.10.16	24,00	-	105,03	85,54	19,49	64,83	41,61	23,22	7,00	5,00	1,98	19,62	-	-	19,98	-	19,98	-	64,66	-	1,27			3,25
15.10.16	24,00	-	105,03	85,42	19,61	64,44	41,58	22,86	7,00	5,00	1,95	19,74	-	-	20,14	-	20,14	-	64,35	-	1,27			3,22
16.10.16	24,00	-	105,19	82,62	22,57	64,95	41,49	23,46	7,00	5,00	1,95	22,55	-	-	22,99	-	22,99	-	64,78	-	1,46			3,40
17.10.16	24,00	-	105,13	85,08	20,05	64,67	41,53	23,14	7,00	5,00	1,97	20,14	-	-	20,50	-	20,50	-	64,59	-	1,30			3,27
18.10.16	24,00	-	104,20	84,98	19,22	64,63	41,36	23,27	7,00	5,00	1,99	19,11	-	-	19,46	-	19,46	-	64,46	-	1,23			3,22
19.10.16	24,00	-	104,36	83,23	21,13	65,75	41,06	24,69	7,00	5,00	2,07	20,86	-	-	21,25	-	21,25	-	65,97	-	1,38			3,45
20.10.16	24,00	-	104,77	84,50	20,27	68,12	42,31	25,81	7,00	5,00	2,20	20,05	-	-	20,50	-	20,50	-	68,10	-	1,36			3,56
21.10.16	24,00	-	104,09	85,34	18,75	70,09	43,27	26,82	7,00	5,00	2,30	18,57	-	-	18,99	-	18,99	-	70,07	-	1,30			3,60
22.10.16	24,00	-	104,78	85,20	19,58	71,76	44,07	27,69	7,00	5,00	2,38	19,45	-	-	19,90	-	19,90	-	71,53	-	1,39			3,77
Среднее	24,00	-	97,30	77,08	20,21	63,69	41,15	22,54	7,00	5,00	1,77	20,04	-	-	20,41	-	20,41	-	63,46	-	1,27	-	-	3,04
Итого	720,00		2918,86	2312,44	606,42						52,98	601,12	0,00	0,00	612,16	0,00	612,16	0,00			38,14	0,00	0,00	91,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	16233,76	14130,70	1786,09	-	1821,62	-	167,94	-	-
	23.10.16 03:00	19146,97	16437,21	2387,43	-	2434,01	-	259,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.