Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,00	32,00	-9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	*	32,00	33,00	-1,00	64,00	44,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,60
24.09.16	24,00	*	138,00	139,00	-1,00	63,00	44,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
25.09.16	24,00	*	141,00	142,00	-1,00	64,00	45,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
26.09.16	24,00	*	133,00	134,00	-1,00	63,00	45,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
27.09.16	24,00	*	132,00	133,00	-1,00	63,00	45,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
28.09.16	24,00	*	134,00	135,00	-1,00	62,00	45,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
29.09.16	24,00	*	144,00	145,00	-1,00	63,00	46,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
30.09.16	24,00	*	150,00	151,00	-1,00	66,00	49,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
01.10.16	24,00	*	151,00	152,00	-1,00	65,00	49,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
02.10.16	24,00	*	149,00	150,00	-1,00	65,00	48,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
03.10.16	24,00	*	150,00	152,00	-2,00	66,00	49,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
04.10.16	24,00	*	157,00	158,00	-1,00	64,00	48,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
05.10.16	24,00	*	123,00	124,00	-1,00	60,00	44,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
06.10.16	24,00	*	119,00	119,00	0,00	56,00	39,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
07.10.16	24,00	*	165,00	165,00	0,00	64,00	47,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
08.10.16	24,00	*	162,00	163,00	-1,00	62,00	46,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
09.10.16	24,00	*	164,00	164,00	0,00	63,00	47,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
10.10.16	24,00	*	166,00	167,00	-1,00	64,00	47,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
11.10.16	24,00	*	168,00	169,00	-1,00	65,00	47,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
12.10.16	24,00	*	163,00	164,00	-1,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
13.10.16	24,00	*	163,00	164,00	-1,00	65,00	47,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
14.10.16	24,00	*	167,00	168,00	-1,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.10.16	24,00	*	167,00	169,00	-2,00	65,00	48,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
16.10.16	24,00	*	165,00	166,00	-1,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
17.10.16	24,00	*	167,00	169,00	-2,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
18.10.16	24,00	*	169,00	171,00	-2,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
19.10.16	24,00	*	172,00	173,00	-1,00	66,00	48,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
20.10.16	24,00	*	174,00	175,00	-1,00	69,00	50,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
21.10.16	24,00	*	174,00	174,00	0,00	71,00	51,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
22.10.16	24,00	*	175,00	175,00	0,00	73,00	52,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
Среднее	24,00	-	146,26	147,19	-0,94	63,35	46,52	16,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
Итого	744,00		4534,00	4563,00	-29,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1718,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» ОКТ 2016 г.