Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	*	97,00	95,00	2,00	64,00	63,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,22
23.09.16	24,00	*	95,00	93,00	2,00	64,00	61,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,41
24.09.16	24,00	*	92,00	93,00	-1,00	63,00	42,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
25.09.16	24,00	*	93,00	94,00	-1,00	64,00	43,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
26.09.16	24,00	*	88,00	88,00	0,00	63,00	43,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
27.09.16	24,00	*	88,00	89,00	-1,00	63,00	42,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
28.09.16	24,00	*	89,00	91,00	-2,00	62,00	42,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
29.09.16	24,00	*	96,00	98,00	-2,00	63,00	43,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
30.09.16	24,00	*	100,00	100,00	0,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
01.10.16	24,00	*	100,00	101,00	-1,00	65,00	45,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
02.10.16	24,00	*	99,00	100,00	-1,00	65,00	45,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
03.10.16	24,00	*	100,00	101,00	-1,00	66,00	46,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
04.10.16	24,00	*	105,00	105,00	0,00	64,00	45,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
05.10.16	24,00	*	82,00	82,00	0,00	60,00	42,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
06.10.16	24,00	*	79,00	80,00	-1,00	56,00	37,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
07.10.16	24,00	*	109,00	109,00	0,00	64,00	45,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
08.10.16	24,00	*	107,00	108,00	-1,00	62,00	44,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
09.10.16	24,00	*	108,00	110,00	-2,00	63,00	44,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
10.10.16	24,00	*	110,00	111,00	-1,00	64,00	45,00	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
11.10.16	24,00	*	113,00	114,00	-1,00	65,00	45,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
12.10.16	24,00	*	112,00	113,00	-1,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
13.10.16	24,00	*	111,00	112,00	-1,00	65,00	45,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
14.10.16	24,00	*	114,00	116,00	-2,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
15.10.16	24,00	*	115,00	115,00	0,00	65,00	45,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
16.10.16	24,00	*	113,00	114,00	-1,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
17.10.16	24,00	*	115,00	115,00	0,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
18.10.16	24,00	*	115,00	115,00	0,00	66,00	45,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
19.10.16	24,00	*	114,00	115,00	-1,00	67,00	45,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
20.10.16	24,00	*	115,00	116,00	-1,00	69,00	46,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
21.10.16	24,00	*	115,00	116,00	-1,00	71,00	48,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
22.10.16	24,00	*	116,00	116,00	0,00	73,00	48,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
Среднее	24,00	-	103,39	104,03	-0,65	64,71	45,45	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	744,00		3205,00	3225,00	-20,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «_____» _____ г.