Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,00	30,00	-8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	*	26,00	25,00	1,00	64,00	34,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,81
24.09.16	24,00	*	94,00	91,00	3,00	62,00	36,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
25.09.16	24,00	*	96,00	93,00	3,00	63,00	37,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
26.09.16	24,00	*	91,00	88,00	3,00	62,00	37,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
27.09.16	24,00	*	90,00	87,00	3,00	62,00	37,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
28.09.16	24,00	*	91,00	88,00	3,00	61,00	36,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
29.09.16	24,00	*	99,00	95,00	4,00	62,00	37,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
30.09.16	24,00	*	103,00	99,00	4,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
01.10.16	24,00	*	103,00	100,00	3,00	64,00	39,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.10.16	24,00	*	102,00	98,00	4,00	64,00	39,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
03.10.16	24,00	*	103,00	99,00	4,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
04.10.16	24,00	*	108,00	104,00	4,00	63,00	39,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
05.10.16	24,00	*	84,00	81,00	3,00	59,00	36,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
06.10.16	24,00	*	81,00	78,00	3,00	54,00	32,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
07.10.16	24,00	*	112,00	108,00	4,00	63,00	38,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
08.10.16	24,00	*	110,00	106,00	4,00	61,00	37,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
09.10.16	24,00	*	111,00	107,00	4,00	62,00	38,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
10.10.16	24,00	*	113,00	109,00	4,00	63,00	38,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
11.10.16	24,00	*	115,00	111,00	4,00	64,00	39,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
12.10.16	24,00	*	113,00	110,00	3,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
13.10.16	24,00	*	113,00	109,00	4,00	64,00	38,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
14.10.16	24,00	*	116,00	112,00	4,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
15.10.16	24,00	*	116,00	113,00	3,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
16.10.16	24,00	*	115,00	111,00	4,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
17.10.16	24,00	*	116,00	113,00	3,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
18.10.16	24,00	*	117,00	113,00	4,00	65,00	39,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
19.10.16	24,00	*	117,00	113,00	4,00	66,00	39,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
20.10.16	24,00	*	118,00	114,00	4,00	68,00	40,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
21.10.16	24,00	*	118,00	114,00	4,00	70,00	41,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
22.10.16	24,00	*	119,00	115,00	4,00	72,00	41,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
Среднее	24,00	-	100,32	96,90	3,42	62,42	37,74	24,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	744,00		3110,00	3004,00	106,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.