Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	115,04	94,10	20,94	65,15	46,92	18,23	7,00	5,00	1,57	23,30	-	-	23,75	-	23,75	-	64,99	-	1,52			3,09
24.09.16	24,00	-	112,39	91,70	20,69	64,25	46,04	18,21	7,00	5,00	1,52	23,07	-	-	23,52	-	23,52	-	64,30	-	1,48			3,00
25.09.16	24,00	-	117,51	92,67	24,84	64,98	46,63	18,35	7,00	5,00	1,54	27,30	-	-	27,83	-	27,83	-	65,14	-	1,78			3,32
26.09.16	24,00	-	109,69	87,10	22,59	63,52	45,03	18,49	7,00	5,00	1,54	23,70	-	-	24,11	-	24,11	-	63,54	-	1,51			3,05
27.09.16	24,00	-	109,96	88,48	21,48	63,17	43,91	19,26	7,00	5,00	1,56	23,76	-	-	24,20	-	24,20	-	63,38	-	1,51			3,06
28.09.16	24,00	-	112,08	91,84	20,24	62,34	42,81	19,53	7,00	5,00	1,57	23,81	-	-	24,24	-	24,24	-	62,67	-	1,49			3,06
29.09.16	24,00	-	118,46	98,24	20,22	63,97	43,85	20,12	7,00	5,00	1,82	22,56	-	-	22,98	-	22,98	-	64,24	-	1,45			3,27
30.09.16	24,00	-	121,40	102,29	19,11	66,71	45,95	20,76	7,00	5,00	1,96	21,56	-	-	22,00	-	22,00	-	66,82	-	1,44			3,40
01.10.16	24,00	-	122,11	101,95	20,16	65,64	45,26	20,38	7,00	5,00	1,92	22,57	-	-	23,02	-	23,02	-	65,70	-	1,49			3,41
02.10.16	24,00	-	123,93	100,80	23,13	65,62	44,91	20,71	7,00	5,00	1,92	25,60	-	-	26,12	-	26,12	-	65,76	-	1,68			3,61
03.10.16	24,00	-	122,38	102,07	20,31	66,03	45,09	20,94	7,00	5,00	1,97	22,84	-	-	23,30	-	23,30	-	66,16	-	1,51			3,48
04.10.16	24,00	-	131,05	107,43	23,62	64,64	44,34	20,30	7,00	5,00	2,00	26,38	-	-	26,87	-	26,87	-	64,75	-	1,71			3,71
05.10.16	24,00	-	107,36	79,12	28,24	59,13	40,15	18,98	7,00	5,00	1,47	29,73	-	-	30,18	-	30,18	-	57,18	-	1,70			3,17
06.10.16	24,00	-	109,67	83,66	26,01	56,94	36,06	20,88	7,00	5,00	1,60	28,62	-	-	29,06	-	29,06	-	57,08	-	1,63			3,23
07.10.16	24,00	-	133,65	110,36	23,29	64,13	42,13	22,00	7,00	5,00	2,26	26,02	-	-	26,54	-	26,54	-	64,02	-	1,67			3,92
08.10.16	24,00	-	133,38	109,14	24,24	62,34	40,79	21,55	7,00	5,00	2,15	27,57	-	-	28,07	-	28,07	-	62,29	-	1,72			3,87
09.10.16	24,00	-	137,87	109,49	28,38	64,03	41,34	22,69	7,00	5,00	2,28	31,58	-	-	32,20	-	32,20	-	64,22	-	2,03			4,30
10.10.16	24,00	-	134,24	111,79	22,45	64,83	41,62	23,21	7,00	5,00	2,40	25,47	-	-	25,99	-	25,99	-	64,99	-	1,66			4,05
11.10.16	24,00	-	136,59	114,63	21,96	65,74	42,16	23,58	7,00	5,00	2,47	25,24	-	-	25,76	-	25,76	-	66,41	-	1,68			4,15
12.10.16	24,00	-	138,67	114,46	24,21	65,81	42,24	23,57	7,00	5,00	2,49	27,36	-	-	27,90	-	27,90	-	65,62	-	1,80			4,29
13.10.16	24,00	-	135,96	113,63	22,33	65,97	41,75	24,22	7,00	5,00	2,59	24,81	-	-	25,32	-	25,32	-	66,09	-	1,64			4,23
14.10.16	24,00	-	140,11	117,44	22,67	66,33	41,97	24,36	7,00	5,00	2,65	25,73	-	-	26,23	-	26,23	-	66,48	-	1,71			4,37
15.10.16	24,00	-	142,49	117,75	24,74	65,94	41,86	24,08	7,00	5,00	2,61	28,11	-	-	28,67	-	28,67	-	66,18	-	1,86			4,47
16.10.16	24,00	-	142,90	115,84	27,06	66,46	42,05	24,41	7,00	5,00	2,62	30,24	-	-	30,87	-	30,87	-	66,55	-	2,01			4,63
17.10.16	24,00	-	139,12	117,46	21,66	66,17	41,97	24,20	7,00	5,00	2,66	24,40	-	-	24,89	-	24,89	-	66,35	-	1,62			4,28
18.10.16	24,00	-	140,79	117,00	23,79	66,14	41,58	24,56	7,00	5,00	2,67	26,89	-	-	27,44	-	27,44	-	66,22	-	1,78			4,45
19.10.16	24,00	-	140,19	115,76	24,43	67,41	41,52	25,89	7,00	5,00	2,78	27,43	-	-	28,01	-	28,01	-	67,91	-	1,86			4,65
20.10.16	24,00	-	141,53	116,83	24,70	69,84	42,50	27,34	7,00	5,00	2,98	27,68	-	-	28,31	-	28,31	-	70,08	-	1,94			4,92
21.10.16	24,00	-	138,00	117,01	20,99	71,88	43,33	28,55	7,00	5,00	3,13	23,91	-	-	24,47	-	24,47	-	72,23	-	1,73			4,85
22.10.16	24,00	-	142,44	117,26	25,18	73,57	44,06	29,51	7,00	5,00	3,25	28,01	-	-	28,70	-	28,70	-	73,63	-	2,06			5,32
Среднее	24,00	-	128,37	105,24	23,12	65,29	42,99	22,30	7,00	5,00	2,20	25,84	-	-	26,35	-	26,35	-	65,37	-	1,69	-	-	3,89
Итого	720,00		3850,96	3157,30	693,66						65,93	775,25	0,00	0,00	790,55	0,00	790,55	0,00			50,65	0,00	0,00	116,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	45458,12	36676,60	10207,37	-	10447,37	-	1424,77	-	
	23.10.16 02:00	49305,96	39830,64	10982,67	-	11237,98	-	1541,38	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -7,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **790,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта