Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0
Тхв, гр.С= 9,58

Вычислитель: СПТ-941 № 68774				Приборы УУТЭ поверены до _____	
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	*	0,00	3,00	-3,00	15,00	15,00	0,00	-	-	-							-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	*	42,00	41,00	1,00	62,00	31,00	31,00	-	-	-							-	-	-	-			1,33
24.09.16	24,00	*	98,00	97,00	1,00	65,00	36,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			2,88
25.09.16	24,00	*	97,00	96,00	1,00	65,00	36,00	29,00	-	-	-							-	-	-	-			2,85
26.09.16	24,00	*	97,00	96,00	1,00	65,00	37,00	28,00	-	-	-							-	-	-	-			2,75
27.09.16	24,00	*	105,00	104,00	1,00	65,00	38,00	27,00	-	-	-							-	-	-	-			2,87
28.09.16	24,00	*	123,00	121,00	2,00	66,00	41,00	25,00	-	-	-							-	-	-	-			3,16
29.09.16	24,00	*	123,00	121,00	2,00	65,00	40,00	25,00	-	-	-							-	-	-	-			3,16
30.09.16	24,00	*	121,00	120,00	1,00	66,00	40,00	26,00	-	-	-							-	-	-	-			3,19
01.10.16	24,00	*	122,00	120,00	2,00	66,00	40,00	26,00	-	-	-							-	-	-	-			3,25
02.10.16	24,00	*	121,00	120,00	1,00	66,00	40,00	26,00	-	-	-							-	-	-	-			3,19
03.10.16	24,00	*	116,00	114,00	2,00	66,00	40,00	26,00	-	-	-							-	-	-	-			3,10
04.10.16	24,00	*	113,00	112,00	1,00	66,00	40,00	26,00	-	-	-							-	-	-	-			2,98
05.10.16	24,00	*	155,00	154,00	1,00	67,00	43,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,76
06.10.16	24,00	*	160,00	159,00	1,00	68,00	44,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,88
07.10.16	24,00	*	163,00	161,00	2,00	67,00	44,00	23,00	-	-	-							-	-	-	-			3,84
08.10.16	24,00	*	162,00	160,00	2,00	66,00	43,00	23,00	-	-	-							-	-	-	-			3,81
09.10.16	24,00	*	162,00	160,00	2,00	66,00	43,00	23,00	-	-	-							-	-	-	-			3,81
10.10.16	24,00	*	161,00	159,00	2,00	66,00	43,00	23,00	-	-	-							-	-	-	-			3,79
11.10.16	24,00	*	160,00	158,00	2,00	67,00	44,00	23,00	-	-	-							-	-	-	-			3,77
12.10.16	24,00	*	155,00	153,00	2,00	67,00	43,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,81
13.10.16	24,00	*	155,00	153,00	2,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,80
14.10.16	24,00	*	155,00	153,00	2,00	67,00	43,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,81
15.10.16	24,00	*	154,00	153,00	1,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,74
16.10.16	24,00	*	154,00	152,00	2,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,78
17.10.16	24,00	*	154,00	152,00	2,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,78
18.10.16	24,00	*	154,00	152,00	2,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,78
19.10.16	24,00	*	154,00	151,00	3,00	66,00	42,00	24,00	-	-	-							-	-	-	-			3,82
20.10.16	24,00	*	154,00	152,00	2,00	68,00	43,00	25,00	-	-	-							-	-	-	-			3,94
21.10.16	24,00	*	156,00	154,00	2,00	71,00	44,00	27,00	-	-	-							-	-	-	-			4,30
22.10.16	24,00	*	128,00	127,00	1,00	73,00	45,00	28,00	-	-	-							-	-	-	-			3,63
Среднее	24,00	-	131,42	129,94	1,48	64,74	40,26	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
Итого	744,00		4074,00	4028,00	46,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление организации учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.