

Объект: ЖКС Неважского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СДЮН-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт Монтаж"
 Источник: Обогреватель 3-д

Установленные приборы:
 Часовые и строчн. архивы в файлах: ВКП7-205779-(С)-1015.6х
 Режис: (Смена): 3001

Вычисления: ВКП-7 № 205779
 Подвал:тр.(М1): расходомер: ПРМ 32 Гли= 0.067 Глаж= 30
 Обратн:тр.(М2): расходомер: ПРМ 32 Гли= 0.067 Глаж= 30
 тр.Д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 20 Гли= 0.027 Глаж= 12
 тр.Цирк. ГВС(М4): расходомер: Гли= Глаж=
 тр.подпитки(У5): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) лето: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) Qгвс=0.0388
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) лето: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) Qгвс=0.0388
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) лето: Q=M1*(П1-П2)+(П2-П3) Qгвс=0.0388

Договорные нагрузки: Кал/час: Qгвс=0.23 Qгвс.ср.= Qгвс.пик=0.0388
 Договорные расходы (ср.час): Кал/час: Qгвс=69.36 Qгвс.ср.= Qгвс.пик=0.0388
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут: Qгвс=1638.24 Qгвс.ср.= Qгвс.пик=0.0388
 Договорные расходы (ср.мес.): Г/мес: Qгвс=50156.8 Qгвс.ср.= Qгвс.пик=0.0388

Дата	Тч	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	M5B	M6B	Qгвс	Qгвс.ср.	Qгвс.пик	Qгвс.пик			
23.09.16	24.00	-	42.79	36.23	6.56	65.67	43.60	22.07	7.00	5.00	0.41	12.71	-	-	12.95	-	64.57	-	0.82	1.23			
24.09.16	24.00	-	77.02	66.43	10.59	64.45	41.85	22.60	7.00	5.00	1.50	10.67	-	-	10.86	-	64.21	-	0.68	2.23			
25.09.16	24.00	-	78.54	67.34	11.20	65.18	42.86	22.32	7.00	5.00	1.50	11.27	-	-	11.48	-	65.04	-	0.73	2.14			
26.09.16	24.00	-	75.54	63.98	11.56	63.72	41.84	21.88	7.00	5.00	1.41	11.46	-	-	11.67	-	63.40	-	0.73	2.11			
27.09.16	24.00	-	75.60	64.16	11.44	63.36	41.77	21.59	7.00	5.00	1.40	11.25	-	-	11.47	-	63.31	-	0.71	2.17			
28.09.16	24.00	-	77.62	65.27	12.35	62.51	41.17	21.34	7.00	5.00	1.41	12.10	-	-	12.31	-	62.66	-	0.76	2.17			
29.09.16	24.00	-	82.28	70.68	11.70	64.14	42.84	21.30	7.00	5.00	1.53	11.29	-	-	11.51	-	64.16	-	0.73	2.26			
30.09.16	24.00	-	84.40	73.47	10.93	66.94	45.09	21.85	7.00	5.00	1.64	10.42	-	-	10.62	-	66.75	-	0.70	2.34			
01.10.16	24.00	-	84.15	73.28	10.87	65.86	44.34	21.52	7.00	5.00	1.62	10.42	-	-	10.50	-	65.58	-	0.68	2.29			
02.10.16	24.00	-	85.20	72.50	12.70	65.82	43.97	21.85	7.00	5.00	1.63	12.12	-	-	12.34	-	65.67	-	0.80	2.42			
03.10.16	24.00	-	84.36	73.29	11.07	66.24	44.14	22.10	7.00	5.00	1.66	10.53	-	-	10.74	-	66.04	-	0.70	2.35			
04.10.16	24.00	-	89.76	77.10	12.66	64.85	43.69	21.16	7.00	5.00	1.67	12.18	-	-	12.40	-	64.69	-	0.79	2.45			
05.10.16	24.00	-	72.18	58.32	13.86	59.47	39.64	19.83	7.00	5.00	1.21	13.99	-	-	13.78	-	56.84	-	0.74	1.99			
06.10.16	24.00	-	72.21	59.21	13.00	57.11	36.71	20.40	7.00	5.00	1.21	13.04	-	-	13.23	-	56.84	-	0.78	1.95			
07.10.16	24.00	-	92.01	79.77	12.24	64.34	43.92	20.42	7.00	5.00	1.64	12.16	-	-	12.39	-	63.85	-	0.83	2.42			
08.10.16	24.00	-	91.69	76.59	13.10	62.51	42.23	20.28	7.00	5.00	1.61	12.87	-	-	13.08	-	62.20	-	0.80	2.58			
09.10.16	24.00	-	93.43	79.30	14.13	64.18	43.13	21.05	7.00	5.00	1.68	13.97	-	-	14.23	-	64.08	-	0.90	2.54			
10.10.16	24.00	-	93.26	80.81	12.45	65.00	43.58	21.42	7.00	5.00	1.75	12.22	-	-	12.48	-	64.82	-	0.79	2.54			
11.10.16	24.00	-	95.45	82.85	12.60	65.87	44.31	21.56	7.00	5.00	1.80	12.40	-	-	12.66	-	66.33	-	0.82	2.62			
12.10.16	24.00	-	96.11	82.75	13.36	66.02	44.67	21.35	7.00	5.00	1.79	13.12	-	-	13.36	-	65.53	-	0.86	2.65			
13.10.16	24.00	-	95.23	82.84	12.89	66.15	44.34	21.47	7.00	5.00	1.82	12.55	-	-	12.78	-	65.97	-	0.83	2.65			
14.10.16	24.00	-	96.53	84.87	11.66	66.51	45.04	21.81	7.00	5.00	1.85	11.28	-	-	11.49	-	66.31	-	0.75	2.60			
15.10.16	24.00	-	97.72	85.18	12.54	66.11	45.03	21.08	7.00	5.00	1.81	12.37	-	-	11.49	-	66.03	-	0.82	2.63			
16.10.16	24.00	-	97.05	83.92	13.13	66.63	45.20	21.43	7.00	5.00	1.82	12.85	-	-	13.11	-	66.39	-	0.86	2.68			
17.10.16	24.00	-	98.99	85.10	13.89	66.35	45.18	21.17	7.00	5.00	1.83	13.51	-	-	13.78	-	66.29	-	0.90	2.73			
18.10.16	24.00	-	98.03	84.67	13.36	66.32	44.85	21.47	7.00	5.00	1.84	13.07	-	-	13.34	-	66.29	-	0.86	2.70			
19.10.16	24.00	-	96.88	84.04	12.84	67.57	44.69	22.88	7.00	5.00	1.94	13.07	-	-	12.92	-	67.90	-	0.86	2.79			
20.10.16	24.00	-	97.64	84.87	12.77	70.01	45.96	24.05	7.00	5.00	2.05	12.67	-	-	12.96	-	69.96	-	0.89	2.94			
21.10.16	24.00	-	96.40	84.77	11.63	72.05	46.97	25.08	7.00	5.00	2.14	11.41	-	-	11.67	-	71.94	-	0.82	2.97			
22.10.16	24.00	-	97.41	85.18	12.23	73.79	47.75	26.04	7.00	5.00	2.24	12.03	-	-	12.32	-	73.54	-	0.89	3.12			
Среднее	24.00	-	87.19	75.01	12.18	65.49	43.68	21.81	7.00	5.00	1.65	12.14	-	-	12.37	-	65.23	-	0.79	2.44			
Итого	720.00	-	2615.58	2250.27	365.31	49.39	364.05	40.00	0.00	0.00	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13			

Период расчета по среднему:
 Показание счетчиков на момент: Дата, время: М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) V3(M) V4(M) Q СДЮ (Кал) Q ГВС (Кал) Трбс ч
 23.09.16 02:00 11261.98 8963.98 2393.99 - - 2393.14 - - - - -
 23.10.16 02:00 13881.08 11159.63 2703.96 - - 2704.07 - - - - -
 Счетчик: 13881.08 11159.63 2703.96 2704.07 491.85
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Подпись: _____
 Печать: _____

9.43 °C = -3.43 Кал;
 69.70 Кал;
 371.04 куб.м.
 ООО "Инфрадайт Монтаж"
 Филиал "ЭнергоСервис"
 Управление теплового учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОЧЕТ ПРИНАДЛ
 2 ВОЛН 2016
 ГВИ "ГЭК СПб"
 Печать энергосбыта
 Управление теплового учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 2 ВОЛН 2016

Очет по теплопотреблению по приборам УУТЭ за октябрь 2016
 Договор: 10026.038.1
 Строит. Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подлиннения: Деактивация
 Телефон: 150/70
 Узел учета: СДЮ-ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 Раффик: 150/70
 Тча, гр.С= 9.43