Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	39,96	35,41	4,55	65,54	46,68	18,86	7,00	5,00	0,68	4,55	-	-	4,64	-	4,64	-	63,11	-	0,29			0,97
24.09.16	24,00	-	74,47	60,50	13,97	64,30	44,07	20,23	7,00	5,00	1,24	13,97	-	-	14,26	-	14,26	-	63,29	-	0,88			2,12
25.09.16	24,00	-	75,79	61,35	14,44	65,02	45,11	19,91	7,00	5,00	1,24	14,44	-	-	14,73	-	14,73	-	64,03	-	0,92			2,16
26.09.16	24,00	-	71,02	58,43	12,59	63,56	43,60	19,96	7,00	5,00	1,18	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	62,73	-	0,79			1,97
27.09.16	24,00	-	70,76	58,70	12,06	63,24	43,04	20,20	7,00	5,00	1,20	12,06	-	-	12,31	-	12,31	-	61,90	-	0,75			1,95
28.09.16	24,00	-	73,88	59,40	14,48	62,38	41,59	20,79	7,00	5,00	1,24	14,48	-	-	14,78	-	14,78	-	61,77	-	0,89			2,14
29.09.16	24,00	-	77,58	65,82	11,76	63,98	42,62	21,36	7,00	5,00	1,42	11,76	-	-	12,00	-	12,00	-	62,99	-	0,74			2,16
30.09.16	24,00	-	79,49	68,36	11,13	66,79	44,78	22,01	7,00	5,00	1,52	11,13	-	-	11,36	-	11,36	-	65,56	-	0,73			2,25
01.10.16	24,00	-	81,40	68,21	13,19	65,71	44,13	21,58	7,00	5,00	1,49	13,19	-	-	13,46	-	13,46	-	64,73	-	0,85			2,34
02.10.16	24,00	-	81,26	67,63	13,63	65,67	43,63	22,04	7,00	5,00	1,51	13,63	-	-	13,91	-	13,91	-	64,42	-	0,88			2,39
03.10.16	24,00	-	81,32	68,34	12,98	66,09	43,94	22,15	7,00	5,00	1,53	12,98	-	-	13,24	-	13,24	-	65,09	-	0,84			2,37
04.10.16	24,00	-	85,25	71,77	13,48	64,69	43,16	21,53	7,00	5,00	1,56	13,48	-	-	13,76	-	13,76	-	63,52	-	0,86			2,42
05.10.16	24,00	-	67,37	53,72	13,65	59,40	38,95	20,45	7,00	5,00	1,13	13,65	-	-	13,93	-	13,93	-	56,99	-	0,78			1,91
06.10.16	24,00	-	69,52	55,37	14,15	57,09	35,81	21,28	7,00	5,00	1,19	14,15	-	-	14,44	-	14,44	-	56,13	-	0,79			1,99
07.10.16	24,00	-	85,45	74,59	10,86	64,19	42,38	21,81	7,00	5,00	1,64	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	63,14	-	0,69			2,33
08.10.16	24,00	-	87,43	73,58	13,85	62,38	41,19	21,19	7,00	5,00	1,57	13,85	-	-	14,13	-	14,13	-	61,62	-	0,85			2,42
09.10.16	24,00	-	89,52	74,10	15,42	64,06	42,12	21,94	7,00	5,00	1,64	15,42	-	-	15,73	-	15,73	-	63,50	-	0,98			2,62
10.10.16	24,00	-	88,77	75,33	13,44	64,86	42,31	22,55	7,00	5,00	1,71	13,44	-	-	13,71	-	13,71	-	64,12	-	0,86			2,57
11.10.16	24,00	-	90,51	77,29	13,22	65,75	43,08	22,67	7,00	5,00	1,76	13,22	-	-	13,49	-	13,49	-	65,63	-	0,87			2,62
12.10.16	24,00	-	89,74	77,22	12,52	65,88	43,48	22,40	7,00	5,00	1,74	12,52	-	-	12,78	-	12,78	-	65,15	-	0,82			2,56
13.10.16	24,00	-	89,79	76,90	12,89	66,03	42,96	23,07	7,00	5,00	1,79	12,89	-	-	13,15	-	13,15	-	65,04	-	0,84			2,63
14.10.16	24,00	-	92,70	79,25	13,45	66,40	43,75	22,65	7,00	5,00	1,81	13,45	-	-	13,72	-	13,72	-	65,43	-	0,88			2,69
15.10.16	24,00	-	93,67	79,32	14,35	66,00	43,88	22,12	7,00	5,00	1,76	14,35	-	-	14,64	-	14,64	-	65,45	-	0,94			2,70
16.10.16	24,00	-	92,85	78,16	14,69	66,51	43,87	22,64	7,00	5,00	1,78	14,69	-	-	14,99	-	14,99	-	65,89	-	0,97			2,75
17.10.16	24,00	-	92,25	79,35	12,90	66,21	43,66	22,55	7,00	5,00	1,80	12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	65,42	-	0,84			2,65
18.10.16	24,00	-	93,59	78,81	14,78	66,20	43,35	22,85	7,00	5,00	1,81	14,78	-	-	15,08	-	15,08	-	65,57	-	0,97			2,78
19.10.16	24,00	-	92,03	78,03	14,00	67,43	43,41	24,02	7,00	5,00	1,88	14,00	-	-	14,29	-	14,29	-	66,97	-	0,94			2,82
20.10.16	24,00	-	92,21	78,82	13,39	69,90	44,58	25,32	7,00	5,00	2,01	13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	69,22	-	0,93			2,93
21.10.16	24,00	-	91,86	78,79	13,07	71,93	45,68	26,25	7,00	5,00	2,08	13,07	-	-	13,34	-	13,34	-	71,04	-	0,93			3,01
22.10.16	24,00	-	93,68	79,20	14,48	73,63	46,37	27,26	7,00	5,00	2,17	14,48	-	-	14,78	-	14,78	-	72,70	-	1,05			3,23
Среднее	24,00	-	82,84	69,73	13,11	65,36	43,24	22,12	7,00	5,00	1,57	13,11	-	-	13,38	-	13,38	-	64,41	-	0,84	-	-	2,41
Итого	720,00		2485,12	2091,75	393,37						47,07	393,37	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40	0,00			25,35	0,00	0,00	72,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	24464,67	20269,00	4147,35	-	4237,61	-	894,56	-	-
	23.10.16 02:00	26953,15	22364,08	4252,28	-	4343,16	-	967,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **401,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.