Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	103,46	78,01	25,45	63,46	36,37	27,09	7,00	5,00	2,18	24,45	-	-	24,91	-	24,91	-	63,52	-	1,55	-	-	3,73
24.09.16	24,00	-	104,14	79,02	25,12	63,46	36,08	27,38	7,00	5,00	2,23	24,03	-	-	24,48	-	24,48	-	63,52	-	1,53			3,76
25.09.16	24,00	-	105,77	79,21	26,56	64,17	36,84	27,33	7,00	5,00	2,22	25,61	-	-	26,10	-	26,10	-	64,34	-	1,65			3,87
26.09.16	24,00	-	100,48	75,80	24,68	62,74	36,18	26,56	7,00	5,00	2,08	23,72	-	-	24,15	-	24,15	-	62,71	-	1,49			3,56
27.09.16	24,00	-	100,93	75,95	24,98	62,40	36,11	26,29	7,00	5,00	2,05	23,95	-	-	24,39	-	24,39	-	62,68	-	1,50			3,56
28.09.16	24,00	-	103,47	76,53	26,94	61,54	35,51	26,03	7,00	5,00	2,04	26,04	-	-	26,50	-	26,50	-	61,94	-	1,62			3,65
29.09.16	24,00	-	110,17	85,25	24,92	63,18	36,76	26,42	7,00	5,00	2,31	23,98	-	-	24,45	-	24,45	-	63,43	-	1,52			3,83
30.09.16	24,00	-	113,26	89,75	23,51	65,97	38,50	27,47	7,00	5,00	2,54	22,32	-	-	22,78	-	22,78	-	66,05	-	1,47			4,02
01.10.16	24,00	-	113,78	89,51	24,27	64,94	37,92	27,02	7,00	5,00	2,47	23,32	-	-	23,78	-	23,78	-	65,06	-	1,52			3,99
02.10.16	24,00	-	114,75	85,79	28,96	64,89	37,17	27,72	7,00	5,00	2,44	27,95	-	-	28,50	-	28,50	-	65,04	-	1,82			4,26
03.10.16	24,00	-	114,70	88,63	26,07	65,31	37,52	27,79	7,00	5,00	2,53	24,94	-	-	25,46	-	25,46	-	65,41	-	1,63			4,17
04.10.16	24,00	-	119,52	94,71	24,81	63,99	37,29	26,70	7,00	5,00	2,60	23,68	-	-	24,14	-	24,14	-	64,10	-	1,52			4,12
05.10.16	24,00	-	99,00	71,26	27,74	58,68	34,41	24,27	7,00	5,00	1,84	26,71	-	-	27,12	-	27,12	-	56,77	-	1,52			3,36
06.10.16	24,00	-	66,88	51,29	15,59	53,72	30,58	23,14	7,00	5,00	1,02	18,97	-	-	19,21	-	19,21	-	53,38	-	1,01			2,03
07.10.16	24,00	-	140,27	112,84	27,43	63,61	38,29	25,32	7,00	5,00	2,87	27,31	-	-	27,81	-	27,81	-	63,38	-	1,73			4,60
08.10.16	24,00	-	138,79	110,24	28,55	61,81	37,40	24,41	7,00	5,00	2,69	28,57	-	-	29,07	-	29,07	-	61,71	-	1,76			4,46
09.10.16	24,00	-	139,93	109,27	30,66	63,44	37,92	25,52	7,00	5,00	2,77	30,74	-	-	31,33	-	31,33	-	63,66	-	1,96			4,73
10.10.16	24,00	-	140,00	115,69	24,31	64,25	38,67	25,58	7,00	5,00	2,95	24,50	-	-	24,96	-	24,96	-	64,36	-	1,58			4,52
11.10.16	24,00	-	142,12	119,04	23,08	65,04	39,33	25,71	7,00	5,00	3,04	23,21	-	-	23,65	-	23,65	-	65,66	-	1,53			4,56
12.10.16	24,00	-	143,43	119,18	24,25	65,31	39,63	25,68	7,00	5,00	3,09	23,86	-	-	24,33	-	24,33	-	65,08	-	1,55			4,64
13.10.16	24,00	-	142,94	119,63	23,31	65,38	39,31	26,07	7,00	5,00	3,14	22,97	-	-	23,40	-	23,40	-	65,48	-	1,51			4,64
14.10.16	24,00	-	147,42	123,20	24,22	65,77	39,92	25,85	7,00	5,00	3,20	23,88	-	-	24,35	-	24,35	-	65,87	-	1,57			4,78
15.10.16	24,00	-	147,42	123,54	23,88	65,36	40,02	25,34	7,00	5,00	3,15	23,46	-	-	23,88	-	23,88	-	65,58	-	1,54			4,69
16.10.16	24,00	-	147,08	118,75	28,33	65,89	40,02	25,87	7,00	5,00	3,09	27,94	-	-	28,48	-	28,48	-	65,94	-	1,84			4,94
17.10.16	24,00	-	147,29	123,78	23,51	65,59	40,23	25,36	7,00	5,00	3,18	22,81	-	-	23,26	-	23,26	-	65,77	-	1,50			4,68
18.10.16	24,00	-	146,81	121,69	25,12	65,58	39,71	25,87	7,00	5,00	3,22	24,01	-	-	24,49	-	24,49	-	65,66	-	1,58			4,80
19.10.16	24,00	-	144,98	120,92	24,06	66,71	39,47	27,24	7,00	5,00	3,36	23,02	-	-	23,51	-	23,51	-	67,11	-	1,54			4,90
20.10.16	24,00	-	146,55	121,84	24,71	69,16	40,43	28,73	7,00	5,00	3,57	23,60	-	-	24,13	-	24,13	-	69,44	-	1,64			5,21
21.10.16	24,00	-	146,72	121,82	24,90	71,17	41,11	30,06	7,00	5,00	3,74	23,74	-	-	24,30	-	24,30	-	71,52	-	1,70			5,43
22.10.16	24,00	-	146,81	122,81	24,00	72,88	41,91	30,97	7,00	5,00	3,88	22,91	-	-	23,45	-	23,45	-	72,94	-	1,67			5,56
Среднее	24,00	-	125,96	100,83	25,13	64,51	38,02	26,49	7,00	5,00	2,72	24,54	-	-	25,01	-	25,01	-	64,57	-	1,59	-	-	4,30
Итого	720,00		3778,87	3024,95	753,92						81,49	736,20	0,00	0,00	750,37	0,00	750,37	0,00			47,55	0,00	0,00	129,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 03:00	8861,38	7723,06	1122,63	-	1146,21	-	79,69	-	-
	23.10.16 02:00	12642,25	10711,84	1857,95	-	1895,68	-	210,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -6,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **750,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать, расшифровка

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.