Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	79,08	56,32	22,76	63,39	50,50	12,89	7,00	5,00	0,92	19,90	-	-	20,26	-	20,26	-	63,07	-	1,26			2,17
24.09.16	24,00	-	75,96	56,43	19,53	62,52	36,56	25,96	7,00	5,00	1,53	18,62	-	-	18,95	-	18,95	-	62,28	-	1,16			2,69
25.09.16	24,00	-	79,63	56,97	22,66	63,19	37,41	25,78	7,00	5,00	1,54	21,63	-	-	22,04	-	22,04	-	63,01	-	1,36			2,90
26.09.16	24,00	-	74,28	54,37	19,91	61,75	36,76	24,99	7,00	5,00	1,42	19,07	-	-	19,37	-	19,37	-	61,38	-	1,17			2,59
27.09.16	24,00	-	73,70	54,65	19,05	61,44	36,88	24,56	7,00	5,00	1,41	18,02	-	-	18,33	-	18,33	-	61,33	-	1,10			2,51
28.09.16	24,00	-	74,75	55,61	19,14	60,62	36,47	24,15	7,00	5,00	1,40	18,23	-	-	18,53	-	18,53	-	60,59	-	1,11			2,51
29.09.16	24,00	-	79,90	60,00	19,90	62,21	37,58	24,63	7,00	5,00	1,61	17,86	-	-	18,17	-	18,17	-	62,16	-	1,11			2,71
30.09.16	24,00	-	81,74	63,03	18,71	64,90	39,01	25,89	7,00	5,00	1,75	16,96	-	-	17,30	-	17,30	-	64,62	-	1,10			2,85
01.10.16	24,00	-	81,67	63,09	18,58	63,91	38,38	25,53	7,00	5,00	1,74	16,75	-	-	17,06	-	17,06	-	63,58	-	1,07			2,80
02.10.16	24,00	-	84,77	62,23	22,54	63,89	38,03	25,86	7,00	5,00	1,72	20,85	-	-	21,22	-	21,22	-	63,66	-	1,33			3,05
03.10.16	24,00	-	83,24	62,75	20,49	64,29	38,03	26,26	7,00	5,00	1,74	19,05	-	-	19,41	-	19,41	-	64,07	-	1,22			2,97
04.10.16	24,00	-	87,16	66,20	20,96	63,08	37,80	25,28	7,00	5,00	1,75	19,76	-	-	20,10	-	20,10	-	62,82	-	1,24			3,00
05.10.16	24,00	-	72,04	49,61	22,43	57,57	34,68	22,89	7,00	5,00	1,23	21,73	-	-	22,04	-	22,04	-	55,15	-	1,20			2,43
06.10.16	24,00	-	72,56	50,85	21,71	55,37	31,70	23,67	7,00	5,00	1,26	20,78	-	-	21,07	-	21,07	-	55,28	-	1,15			2,41
07.10.16	24,00	-	90,09	68,28	21,81	62,70	37,41	25,29	7,00	5,00	1,85	20,03	-	-	20,38	-	20,38	-	62,22	-	1,25			3,10
08.10.16	24,00	-	90,13	67,10	23,03	60,98	36,45	24,53	7,00	5,00	1,73	21,79	-	-	22,18	-	22,18	-	60,57	-	1,32			3,05
09.10.16	24,00	-	92,69	67,57	25,12	62,57	37,11	25,46	7,00	5,00	1,83	23,47	-	-	23,89	-	23,89	-	62,39	-	1,47			3,30
10.10.16	24,00	-	91,41	68,85	22,56	63,38	37,49	25,89	7,00	5,00	1,89	20,97	-	-	21,33	-	21,33	-	63,16	-	1,32			3,21
11.10.16	24,00	-	90,69	70,36	20,33	64,17	38,03	26,14	7,00	5,00	1,92	19,08	-	-	19,41	-	19,41	-	64,30	-	1,23			3,15
12.10.16	24,00	-	91,94	70,38	21,56	64,36	38,16	26,20	7,00	5,00	1,93	20,42	-	-	20,78	-	20,78	-	63,78	-	1,30			3,23
13.10.16	24,00	-	90,37	70,16	20,21	64,46	37,90	26,56	7,00	5,00	1,94	19,08	-	-	19,43	-	19,43	-	64,18	-	1,23			3,17
14.10.16	24,00	-	91,88	72,30	19,58	64,87	38,57	26,30	7,00	5,00	1,97	18,50	-	-	18,86	-	18,86	-	64,61	-	1,20			3,17
15.10.16	24,00	-	94,37	72,35	22,02	64,53	38,66	25,87	7,00	5,00	1,94	21,04	-	-	21,44	-	21,44	-	64,35	-	1,35			3,29
16.10.16	24,00	-	95,62	71,12	24,50	65,03	38,74	26,29	7,00	5,00	1,95	23,37	-	-	23,81	-	23,81	-	64,77	-	1,52			3,46
17.10.16	24,00	-	92,60	72,36	20,24	64,75	38,87	25,88	7,00	5,00	1,96	18,99	-	-	19,37	-	19,37	-	64,53	-	1,23			3,18
18.10.16	24,00	-	93,38	71,88	21,50	64,72	38,63	26,09	7,00	5,00	1,95	20,45	-	-	20,84	-	20,84	-	64,47	-	1,32			3,27
19.10.16	24,00	-	92,66	71,11	21,55	65,83	38,42	27,41	7,00	5,00	2,08	19,55	-	-	19,93	-	19,93	-	65,91	-	1,29			3,37
20.10.16	24,00	-	92,77	71,81	20,96	68,16	39,19	28,97	7,00	5,00	2,21	19,18	-	-	19,60	-	19,60	-	68,02	-	1,30			3,51
21.10.16	24,00	-	92,83	71,76	21,07	70,15	40,00	30,15	7,00	5,00	2,24	19,98	-	-	20,41	-	20,41	-	70,10	-	1,40			3,64
22.10.16	24,00		92,75	71,56	21,19	68,05	39,20	28,84	7,00	5,00	2,18	19,57	-	-	19,98	-	19,98	-	68,01	-	1,33	-	-	3,51
Среднее	24,00	-	85,89	64,70	21,19	63,56	38,09	25,47	7,00	5,00	1,75	19,82	-	-	20,18	-	20,18	-	63,28	-	1,25	-	-	3,01
Итого	720,00		2576,66	1941,06	635,60						52,56	594,68	0,00	0,00	605,49	0,00	605,49	0,00			37,62	0,00	0,00	90,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **605,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 2 5 ОКТ 2016 г.