Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	89,35	73,24	16,11	62,72	53,36	9,36	7,00	5,00	0,89	12,84	-	-	13,07	-	13,07	-	62,68	-	0,81			1,70
24.09.16	24,00	-	88,52	74,39	14,13	61,82	43,82	18,00	7,00	5,00	1,27	15,18	-	-	15,42	-	15,42	-	61,91	-	0,94			2,21
25.09.16	24,00	-	88,34	76,11	12,23	62,49	44,77	17,72	7,00	5,00	1,29	13,22	-	-	13,45	-	13,45	-	62,71	-	0,83			2,12
26.09.16	24,00	-	84,00	72,05	11,95	61,08	43,76	17,32	7,00	5,00	1,20	12,81	-	-	13,04	-	13,04	-	61,04	-	0,78			1,98
27.09.16	24,00	-	85,84	71,67	14,17	60,75	43,62	17,13	7,00	5,00	1,20	14,60	-	-	14,84	-	14,84	-	61,06	-	0,89			2,09
28.09.16	24,00	-	87,44	73,21	14,23	59,89	42,91	16,98	7,00	5,00	1,19	15,02	-	-	15,28	-	15,28	-	60,16	-	0,90			2,10
29.09.16	24,00	-	91,58	80,07	11,51	61,48	44,69	16,79	7,00	5,00	1,30	12,26	-	-	12,46	-	12,46	-	61,65	-	0,76			2,06
30.09.16	24,00	-	96,18	83,30	12,88	64,23	46,81	17,42	7,00	5,00	1,41	13,54	-	-	13,77	-	13,77	-	64,34	-	0,87			2,28
01.10.16	24,00	-	96,32	83,40	12,92	63,26	46,43	16,83	7,00	5,00	1,36	13,67	-	-	13,91	-	13,91	-	63,33	-	0,87			2,22
02.10.16	24,00	-	96,08	82,13	13,95	63,21	46,15	17,06	7,00	5,00	1,36	14,62	-	-	14,87	-	14,87	-	63,34	-	0,92			2,28
03.10.16	24,00	-	94,96	83,42	11,54	63,61	46,13	17,48	7,00	5,00	1,41	12,35	-	-	12,58	-	12,58	-	63,75	-	0,79			2,20
04.10.16	24,00	-	101,16	87,92	13,24	62,46	46,07	16,39	7,00	5,00	1,38	14,09	-	-	14,35	-	14,35	-	62,65	-	0,88			2,27
05.10.16	24,00	-	79,42	65,17	14,25	57,50	41,99	15,51	7,00	5,00	1,01	14,89	-	-	15,11	-	15,11	-	55,18	-	0,82			1,83
06.10.16	24,00	-	80,19	66,68	13,51	54,43	38,13	16,30	7,00	5,00	1,07	14,05	-	-	14,26	-	14,26	-	53,95	-	0,76			1,82
07.10.16	24,00	-	101,94	90,67	11,27	62,12	45,37	16,75	7,00	5,00	1,46	12,25	-	-	12,46	-	12,46	-	61,91	-	0,76			2,22
08.10.16	24,00	-	104,19	88,60	15,59	60,40	43,47	16,93	7,00	5,00	1,44	16,66	-	-	16,95	-	16,95	-	60,30	-	1,01			2,44
09.10.16	24,00	-	102,13	89,58	12,55	61,93	44,47	17,46	7,00	5,00	1,50	13,60	-	-	13,83	-	13,83	-	62,05	-	0,85			2,35
10.10.16	24,00	-	104,12	91,68	12,44	62,75	44,97	17,78	7,00	5,00	1,58	13,23	-	-	13,46	-	13,46	-	62,93	-	0,83			2,41
11.10.16	24,00	-	106,45	93,81	12,64	63,46	45,53	17,93	7,00	5,00	1,60	13,75	-	-	14,01	-	14,01	-	64,01	-	0,88			2,48
12.10.16	24,00	-	107,82	94,07	13,75	63,78	45,79	17,99	7,00	5,00	1,64	14,58	-	-	14,82	-	14,82	-	63,59	-	0,93			2,57
13.10.16	24,00	-	104,37	93,86	10,51	63,80	45,58	18,22	7,00	5,00	1,66	11,30	-	-	11,52	-	11,52	-	63,89	-	0,72			2,38
14.10.16	24,00	-	108,88	96,66	12,22	64,22	46,33	17,89	7,00	5,00	1,66	13,20	-	-	13,44	-	13,44	-	64,33	-	0,85			2,52
15.10.16	24,00	-	108,87	96,69	12,18	63,85	46,36	17,49	7,00	5,00	1,63	13,11	-	-	13,33	-	13,33	-	64,01	-	0,84			2,47
16.10.16	24,00	-	108,36	94,89	13,47	64,37	46,52	17,85	7,00	5,00	1,64	14,41	-	-	14,66	-	14,66	-	64,42	-	0,93			2,56
17.10.16	24,00	-	109,96	96,67	13,29	64,10	46,24	17,86	7,00	5,00	1,69	13,89	-	-	14,15	-	14,15	-	64,29	-	0,89			2,58
18.10.16	24,00	-	109,28	95,94	13,34	64,06	46,01	18,05	7,00	5,00	1,68	14,17	-	-	14,43	-	14,43	-	64,15	-	0,91			2,59
19.10.16	24,00	-	107,90	95,32	12,58	65,05	46,10	18,95	7,00	5,00	1,76	13,26	-	-	13,52	-	13,52	-	65,39	-	0,87			2,63
20.10.16	24,00	-	109,74	95,73	14,01	67,43	47,49	19,94	7,00	5,00	1,86	14,82	-	-	15,12	-	15,12	-	67,55	-	1,00			2,86
21.10.16	24,00	-	108,16	95,88	12,28	69,35	48,65	20,70	7,00	5,00	1,93	13,13	-	-	13,40	-	13,40	-	69,46	-	0,91			2,84
22.10.16	24,00	-	107,47	96,46	11,01	71,05	49,70	21,35	7,00	5,00	2,01	11,78	-	-	12,07	-	12,07	-	71,04	-	0,84			2,84
Среднее	24,00	-	98,97	85,98	12,99	63,02	45,57	17,45	7,00	5,00	1,47	13,68	-	-	13,92	-	13,92	-	63,04	-	0,86	-	-	2,33
Итого	720,00		2969,02	2579,27	389,75						44,06	410,28	0,00	0,00	417,58	0,00	417,58	0,00			25,84	0,00	0,00	69,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 03:00	60216,95	53277,27	7870,00	-	8038,10	-	1141,62	-	
	23.10.16 02:00	63093,91	55781,12	8266,84	-	8442,01	-	1209,76	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **417,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.