Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	*	134,41	134,62	-0,21	61,89	61,73	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
23.09.16	24,00	*	130,24	107,53	22,71	63,31	55,95	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
24.09.16	24,00	*	118,87	80,07	38,80	62,41	38,18	24,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
25.09.16	24,00	*	120,48	102,17	18,31	63,01	39,34	23,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
26.09.16	24,00	*	114,07	95,75	18,31	62,10	38,78	23,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
27.09.16	24,00	*	110,10	91,54	18,56	61,54	38,42	23,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
28.09.16	24,00	*	109,26	90,44	18,82	60,55	37,95	22,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
29.09.16	24,00	*	111,14	92,58	18,57	61,40	38,39	23,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
30.09.16	24,00	*	129,08	109,37	19,71	64,79	41,65	23,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
01.10.16	24,00	*	128,87	109,45	19,42	64,22	41,50	22,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
02.10.16	24,00	*	126,69	107,45	19,24	63,96	41,33	22,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
03.10.16	24,00	*	127,51	108,17	19,33	64,43	41,68	22,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
04.10.16	24,00	*	130,87	111,67	19,20	63,50	41,30	22,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
05.10.16	24,00	*	109,58	90,23	19,35	60,10	39,43	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
06.10.16	24,00	*	90,87	72,31	18,56	53,54	32,78	20,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
07.10.16	24,00	*	126,84	107,66	19,18	62,63	39,69	22,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
08.10.16	24,00	*	124,29	105,16	19,13	61,05	38,75	22,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
09.10.16	24,00	*	125,05	105,86	19,19	62,24	39,20	23,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
10.10.16	24,00	*	125,94	106,64	19,29	63,34	39,60	23,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
11.10.16	24,00	*	130,18	110,73	19,46	63,48	40,13	23,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
12.10.16	24,00	*	129,76	119,33	10,43	64,89	41,05	23,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
13.10.16	24,00	*	128,59	128,44	0,14	64,34	41,07	23,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
14.10.16	24,00	*	132,37	132,15	0,22	64,84	41,56	23,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
15.10.16	24,00	*	132,43	132,32	0,11	64,53	41,30	23,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
16.10.16	24,00	*	130,83	130,70	0,13	64,97	41,43	23,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
17.10.16	24,00	*	132,07	131,83	0,24	64,67	41,36	23,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
18.10.16	24,00	*	131,96	131,68	0,29	64,80	41,36	23,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
19.10.16	24,00	*	133,17	132,87	0,30	65,24	41,29	23,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
20.10.16	24,00	*	140,49	140,21	0,28	67,86	42,85	25,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
21.10.16	24,00	*	141,29	140,98	0,30	69,70	43,64	26,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
22.10.16	24,00	*	142,18	141,87	0,31	71,70	44,64	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
Среднее	24,00	-	125,79	112,96	12,83	63,58	41,53	22,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Итого	744,00		3899,50	3501,81	397,69						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.