Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	58,82	58,45	0,37	61,86	48,30	13,56	7,00	5,00	0,81	0,08			0,08		0,08	-	59,61		0,02			0,82
24.09.16	24,00	-	58,94	58,58	0,36	65,22	39,90	25,32	7,00	5,00	1,49	0,00			0,00		0,00	-	26,91		0,01			1,51
25.09.16	24,00	-	58,41	58,38	0,03	65,35	40,44	24,91	7,00	5,00	1,46	0,11			0,11		0,11	-	61,32		0,00			1,46
26.09.16	24,00	-	57,79	57,71	0,08	64,95	38,47	26,48	7,00	5,00	1,53	0,13			0,13		0,13	-	57,32		0,00			1,53
27.09.16	24,00	-	63,98	63,98	0,00	65,41	38,66	26,75	7,00	5,00	1,71	0,06			0,06		0,06	-	53,87		0,00			1,71
28.09.16	24,00	-	72,05	72,03	0,02	66,51	40,94	25,57	7,00	5,00	1,84	0,10			0,10		0,10	-	64,01		0,00			1,84
29.09.16	24,00	-	70,92	70,92	0,00	65,56	40,64	24,92	7,00	5,00	1,77	0,04			0,04		0,04	-	53,37		0,00			1,77
30.09.16	24,00	-	68,25	68,24	0,01	66,03	40,61	25,42	7,00	5,00	1,73	0,04			0,04		0,04	-	61,00		0,00			1,73
01.10.16	24,00	-	68,04	68,03	0,01	66,31	40,69	25,62	7,00	5,00	1,74	0,06			0,06		0,06	-	51,26		0,00			1,74
02.10.16	24,00	-	68,15	68,02	0,13	66,71	40,62	26,09	7,00	5,00	1,78	0,22			0,22		0,22	-	64,40		0,01			1,78
03.10.16	24,00	-	66,33	66,30	0,03	66,35	39,96	26,39	7,00	5,00	1,75	0,08			0,08		0,08	-	56,87		0,00			1,75
04.10.16	24,00	-	76,16	76,13	0,03	66,88	41,42	25,46	7,00	5,00	1,94	0,06			0,06		0,06	-	56,17		0,00			1,94
05.10.16	24,00	-	83,52	83,52	0,00	66,40	42,04	24,36	7,00	5,00	2,04	0,09			0,09		0,09	-	57,67		0,00			2,04
06.10.16	24,00	-	84,14	84,14	0,00	67,47	42,65	24,82	7,00	5,00	2,09	0,10			0,10		0,10	-	57,62		0,00			2,09
07.10.16	24,00	-	83,24	83,23	0,01	66,50	42,11	24,39	7,00	5,00	2,03	0,07			0,07		0,07	-	55,02		0,00			2,03
08.10.16	24,00	-	82,30	82,28	0,02	65,68	41,33	24,35	7,00	5,00	2,01	0,04			0,04		0,04	-	59,94		0,00			2,01
09.10.16	24,00	-	82,01	82,01	0,00	65,71	41,18	24,53	7,00	5,00	2,01	0,00			0,00		0,00	-	26,84		0,00			2,01
10.10.16	24,00	-	81,42	81,42	0,00	66,35	40,95	25,40	7,00	5,00	2,07	0,02			0,02		0,02	-	51,83		0,00			2,07
11.10.16	24,00	-	80,03	80,03	0,00	67,42	41,16	26,26	7,00	5,00	2,10	0,00			0,00		0,00	-	26,25		0,00			2,10
12.10.16	24,00	-	80,12	80,11	0,01	67,06	41,05	26,01	7,00	5,00	2,08	0,06			0,06		0,06	-	57,60		0,00			2,08
13.10.16	24,00	-	79,03	79,01	0,02	65,79	40,10	25,69	7,00	5,00	2,03	0,11			0,11		0,11	-	53,12		0,00			2,03
14.10.16	24,00	-	78,45	78,44	0,01	66,45	40,37	26,08	7,00	5,00	2,05	0,04			0,04		0,04	-	47,17		0,00			2,05
15.10.16	24,00	-	77,83	77,74	0,09	65,67	40,32	25,35	7,00	5,00	1,97	0,11			0,11		0,11	-	62,51		0,00			1,98
16.10.16	24,00		78,44	78,40	0,04	65,97	40,26	25,71	7,00	5,00	2,02	0,09			0,09		0,09	-	54,27		0,00	-	-	2,02
17.10.16	24,00		78,44	78,40	0,04	65,97	40,26	25,71	7,00	5,00	2,02	0,09			0,09		0,09	-	54,27		0,00	-	-	2,02
18.10.16	24,00	-	76,85	76,80	0,05	65,64	40,12	25,52	7,00	5,00	1,96	0,10			0,10		0,10	-	55,05		0,00			1,96
19.10.16	24,00	-	76,35	76,35	0,00	65,90	39,85	26,05	7,00	5,00	1,99	0,02			0,02		0,02	-	59,79		0,00			1,99
20.10.16	24,00	-	77,30	73,90	3,40	68,22	40,55	27,67	7,00	5,00	2,14	0,09			0,09		0,09	-	58,57		0,14			2,28
21.10.16	24,00	-	78,29	70,30	7,99	71,44	41,75	29,69	7,00	5,00	2,33	0,02			0,02		0,02	-	60,42		0,33			2,66
22.10.16	24,00	-	42,41	42,27	0,14	70,75	43,95	26,80	7,00	5,00	1,21	0,00			0,00		0,00	-	28,83		0,22			1,43
Среднее	24,00	-	72,93	72,50	0,43	66,38	41,02	25,36	7,00	5,00	1,86	0,07	-	-	0,07	-	0,07	-	53,10	-	0,02	-	-	1,88
Итого	720,00		2188,00	2175,11	12,89						55,69	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00			0,74	0,00	0,00	56,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	42765,52	42183,23	72,43	0,00	72,44	0,00	903,39	-	-
	23.10.16 03:00	44941,38	44346,63	74,64	0,00	74,65	0,00	959,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.