Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9039.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	101,55	81,45	20,10	61,55	50,64	10,91	7,00	5,00	0,89	20,07	-	-	20,43	-	20,43	-	62,14	-	1,25			2,13
24.09.16	24,00	-	99,15	78,08	21,07	64,91	42,66	22,25	7,00	5,00	1,79	20,19	-	-	20,60	-	20,60	-	65,21	-	1,32			3,11
25.09.16	24,00	-	99,14	75,90	23,24	65,10	40,60	24,50	7,00	5,00	1,90	22,30	-	-	22,74	-	22,74	-	65,95	-	1,47			3,37
26.09.16	24,00	-	94,33	75,61	18,72	64,59	40,35	24,24	7,00	5,00	1,89	17,83	-	-	18,16	-	18,16	-	64,66	-	1,15			3,04
27.09.16	24,00	-	101,26	83,07	18,19	65,06	41,03	24,03	7,00	5,00	2,03	17,54	-	-	17,88	-	17,88	-	65,40	-	1,15			3,18
28.09.16	24,00	-	113,08	92,52	20,56	66,21	42,73	23,48	7,00	5,00	2,20	20,06	-	-	20,47	-	20,47	-	66,28	-	1,33			3,53
29.09.16	24,00	-	110,34	90,18	20,16	65,25	40,84	24,41	7,00	5,00	2,24	19,55	-	-	19,96	-	19,96	-	65,41	-	1,28			3,52
30.09.16	24,00	-	104,80	86,18	18,62	65,69	38,93	26,76	7,00	5,00	2,35	18,00	-	-	18,35	-	18,35	-	65,92	-	1,19			3,53
01.10.16	24,00	-	103,34	85,90	17,44	65,97	38,82	27,15	7,00	5,00	2,34	17,22	-	-	17,57	-	17,57	-	66,24	-	1,14			3,48
02.10.16	24,00	-	106,09	85,00	21,09	66,40	38,74	27,66	7,00	5,00	2,36	20,94	-	-	21,36	-	21,36	-	66,76	-	1,40			3,75
03.10.16	24,00	-	81,83	67,08	14,75	65,99	38,28	27,71	7,00	5,00	1,85	14,85	-	-	15,15	-	15,15	-	66,12	-	0,98			2,83
04.10.16	24,00	-	112,76	93,14	19,62	66,69	39,57	27,12	7,00	5,00	2,50	19,98	-	-	20,41	-	20,41	-	66,87	-	1,34			3,84
05.10.16	24,00	-	120,72	100,63	20,09	66,21	39,97	26,24	7,00	5,00	2,61	20,48	-	-	20,89	-	20,89	-	66,36	-	1,36			3,97
06.10.16	24,00	-	123,16	105,30	17,86	67,25	40,75	26,50	7,00	5,00	2,76	18,29	-	-	18,68	-	18,68	-	67,20	-	1,23			3,99
07.10.16	24,00	-	122,27	104,02	18,25	66,27	40,21	26,06	7,00	5,00	2,68	18,63	-	-	18,99	-	18,99	-	66,43	-	1,24			3,92
08.10.16	24,00	-	121,35	103,39	17,96	65,47	39,48	25,99	7,00	5,00	2,66	18,40	-	-	18,77	-	18,77	-	65,63	-	1,21			3,86
09.10.16	24,00	-	126,02	102,69	23,33	65,52	39,26	26,26	7,00	5,00	2,67	23,64	-	-	24,10	-	24,10	-	65,84	-	1,56			4,23
10.10.16	24,00	-	122,54	102,88	19,66	66,13	39,30	26,83	7,00	5,00	2,75	19,82	-	-	20,22	-	20,22	-	66,46	-	1,32			4,06
11.10.16	24,00	-	121,02	100,41	20,61	67,19	39,44	27,75	7,00	5,00	2,78	20,66	-	-	21,10	-	21,10	-	67,36	-	1,39			4,17
12.10.16	24,00	-	120,13	100,05	20,08	66,82	39,25	27,57	7,00	5,00	2,75	20,13	-	-	20,53	-	20,53	-	66,97	-	1,35			4,10
13.10.16	24,00	-	118,25	98,27	19,98	65,55	38,53	27,02	7,00	5,00	2,65	20,10	-	-	20,48	-	20,48	-	65,73	-	1,32			3,97
14.10.16	24,00	-	115,57	97,92	17,65	66,19	39,02	27,17	7,00	5,00	2,65	17,80	-	-	18,13	-	18,13	-	66,15	-	1,18			3,83
15.10.16	24,00	-	115,41	93,94	21,47	65,42	38,27	27,15	7,00	5,00	2,54	21,55	-	-	21,98	-	21,98	-	65,60	-	1,41			3,96
16.10.16	24,00	-	115,40	92,27	23,13	65,67	38,15	27,52	7,00	5,00	2,54	23,01	-	-	23,45	-	23,45	-	66,04	-	1,52			4,06
17.10.16	24,00	-	114,62	94,81	19,81	65,86	38,59	27,27	7,00	5,00	2,58	19,83	-	-	20,23	-	20,23	-	66,02	-	1,31			3,89
18.10.16	24,00	-	114,75	92,56	22,19	65,40	37,97	27,43	7,00	5,00	2,53	22,23	-	-	22,65	-	22,65	-	65,53	-	1,46			3,99
19.10.16	24,00	-	113,59	93,38	20,21	65,65	37,59	28,06	7,00	5,00	2,61	20,25	-	-	20,64	-	20,64	-	66,01	-	1,34			3,95
20.10.16	24,00	-	115,72	95,34	20,38	67,95	38,42	29,53	7,00	5,00	2,81	20,32	-	-	20,75	-	20,75	-	68,27	-	1,39			4,20
21.10.16	24,00	-	119,29	97,64	21,65	71,16	39,82	31,34	7,00	5,00	3,07	21,50	-	-	22,00	-	22,00	-	71,58	-	1,54			4,60
22.10.16	24,00	-	67,12	62,63	4,49	69,87	42,12	27,75	7,00	5,00	0,79	23,80	-	-	24,14	-	24,14	-	53,36	-	1,27			2,06
Среднее	24,00	-	110,49	91,07	19,41	66,10	39,98	26,12	7,00	5,00	2,36	19,97	-	-	20,36	-	20,36	-	65,78	-	1,31	-	-	3,67
Итого	720,00		3314,60	2732,24	582,36						70,76	598,97	0,00	0,00	610,81	0,00	610,81	0,00			39,37	0,00	0,00	110,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	26794,66	23393,35	4685,25	-	4789,65	-	677,65	-	-
	23.10.16 03:00	30093,55	26111,19	5285,30	-	5401,55	-	707,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -5,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **610,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Подпись потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.