Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9086.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 19.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,56	14,83	-0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
20.09.16	24,00	-	77,16	77,41	-0,25	38,58	34,32	4,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,33
21.09.16	24,00	-	170,34	171,19	-0,85	38,00	34,23	3,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,65
22.09.16	24,00	-	443,28	443,28	0,00	39,32	35,88	3,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
23.09.16	24,00	-	282,24	288,04	-5,80	38,86	34,58	4,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
24.09.16	24,00	-	298,62	300,84	-2,22	38,73	34,90	3,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
25.09.16	24,00	-	8,64	8,16	0,48	15,50	13,98	1,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
26.09.16	24,00	-	188,90	188,90	0,00	42,42	37,50	4,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
27.09.16	24,00	-	409,10	409,10	0,00	42,29	38,26	4,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
28.09.16	24,00	-	403,58	403,58	0,00	41,98	37,98	4,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
29.09.16	24,00	-	399,84	399,84	0,00	42,48	38,39	4,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
30.09.16	24,00	-	400,23	400,23	0,00	42,41	38,47	3,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
01.10.16	24,00	-	401,73	401,73	0,00	42,68	38,72	3,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
02.10.16	24,00	-	407,40	407,40	0,00	42,66	38,64	4,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
03.10.16	24,00	-	427,20	427,20	0,00	41,51	37,70	3,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
04.10.16	24,00	-	471,50	471,50	0,00	41,89	38,17	3,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
05.10.16	24,00	-	470,33	470,33	0,00	41,77	38,01	3,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
06.10.16	24,00	-	470,84	470,84	0,00	42,36	38,40	3,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
07.10.16	24,00	-	464,77	464,77	0,00	43,66	39,45	4,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
08.10.16	24,00	-	451,42	451,42	0,00	43,17	38,89	4,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
09.10.16	24,00	-	453,67	453,67	0,00	43,05	38,76	4,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
10.10.16	24,00	-	460,53	460,53	0,00	43,68	39,10	4,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
11.10.16	24,00	-	468,59	468,59	0,00	47,24	41,81	5,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
12.10.16	24,00	-	471,00	471,00	0,00	47,70	42,21	5,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
13.10.16	24,00	-	474,30	474,30	0,00	49,50	43,59	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
14.10.16	24,00	-	475,86	475,86	0,00	50,89	44,78	6,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
15.10.16	24,00	-	480,60	480,60	0,00	51,08	45,07	6,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
16.10.16	24,00	-	483,55	483,55	0,00	50,99	45,10	5,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
17.10.16	24,00	-	484,49	484,49	0,00	50,89	45,05	5,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
18.10.16	24,00	-	485,20	485,20	0,00	50,47	44,67	5,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
19.10.16	24,00	-	502,54	502,54	0,00	51,66	45,67	5,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
20.10.16	24,00	-	512,42	512,42	0,00	51,87	45,92	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
21.10.16	24,00	-	518,91	518,91	0,00	54,19	47,77	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
22.10.16	24,00	-	518,45	518,45	0,00	55,66	48,88	6,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
Среднее	24,00	-	395,21	395,47	-0,25	43,34	38,81	4,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
Итого	816,00		13437,23	13445,87	-8,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.09.16 09:00	34346,13	34337,90	-	-	-	-	221,41	-	-
	23.10.16 03:00	47539,79	47554,96	-	-	-	-	286,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / _____ /
печать потребителя

Направить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.