

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракил-Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 209410
 Подвал: тр.(К1):
 Обрат: тр.(К2):
 ТР-д: ГВС(К3):
 ТР-цирк: ГВС(К4):
 ТР-подпитки(У5):

Расходомер: ПРМ 50
 расходомер: ПРЭМ 50
 расходомер:
 расходомер:
 расходомер:

Гелин = 0.2
 Гелин = 0.2
 Гелин =
 Гелин =
 Гелин =

Расходомер: Гелин =
 расходомер: Гелин =
 расходомер: Гелин =
 расходомер: Гелин =
 расходомер: Гелин =

Qот=0,245 Qвент.=
 Qтех.гвс.ср= Qвент.ср=
 Gот=235,2 Gвент.ср=

Часовые и суточн.-армины в фазлах:
 Режим (смена): 3001
 Gот=0,245 Qвент.=
 Qтех.гвс.ср= Qвент.ср=
 Gот=235,2 Gвент.ср=

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н

Узел учета: СЛО
 Код УУТЭ:
 Расчетная ведомость с УУТЭ:
 График: 150/70

Тя, гр.С= 9,43

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 19.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотреб.			
			M1,	M2,	дМ,	T1,	T2,	дТ,	P1	P2	Qотпл	M3,	M4,	дМ,	V3	V4	дV3	V4	T3,	T4,	Qвс.общ.	Qвс.изл.		Qвс.гвс.	Q.общ.	
02.10.16	24.00	-	0,00	0,00	13,36	13,52	-0,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
03.10.16	24.00	-	95,62	81,97	13,65	34,03	30,96	3,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
04.10.16	24.00	-	339,42	334,84	4,58	35,94	33,02	2,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
05.10.16	24.00	-	354,26	354,26	0,00	35,23	32,42	2,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
06.10.16	24.00	-	346,84	344,55	2,29	35,59	32,72	2,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
07.10.16	24.00	-	346,84	344,55	2,29	35,59	32,72	2,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
08.10.16	24.00	-	346,84	344,55	2,29	35,59	32,72	2,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
09.10.16	24.00	-	346,84	344,55	2,29	35,59	32,72	2,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
10.10.16	24.00	-	346,84	344,55	2,29	35,59	32,72	2,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
11.10.16	24.00	-	312,76	312,76	0,00	39,51	35,49	4,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
12.10.16	24.00	-	312,28	312,28	0,00	41,00	36,65	4,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
13.10.16	24.00	-	312,31	312,31	0,00	42,80	38,03	4,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
14.10.16	24.00	-	312,94	312,94	0,00	43,64	38,82	4,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
15.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
16.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
17.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
18.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
19.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
20.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
21.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
22.10.16	24.00	-	312,51	312,51	0,00	42,48	37,84	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
Среднее	24.00	-	298,76	297,34	1,41	38,25	34,54	3,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
Итого	504,00	-	6273,87	6244,19	29,68						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:		Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(К3)	V4(К3)	Q.СЛО (Кал)	Q.ГВС (Кал)	Траб.ч	Q.общ.
		19.09.16 04:00	13055,34	13070,13	-	-	-	-	876,02	-	-	-
		23.10.16 03:00	13675,64	13982,53	-	-	-	-	917,23	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

9,43 °C = 0,00 Кал/кВт.ч
 25,59 Кал/кВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 КТО.М.
 КТО.М.

ООО «Инфракил-Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ИУП «ТЭК СПб»
 печать энергосбыта
 ООО «Инфракил-Монтаж»
 печать энергосбыта
 25 ОКТ 2016

Наладить работу
 системы отопления