Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001 Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	62,91	41,70	21,21	65,11	47,00	18,11	7,00	5,00	1,34	12,33	-	-	12,57	-	12,57	-	64,57	-	0,80			2,14
24.09.16	24,00	-	62,18	40,93	21,25	64,33	45,93	18,40	7,00	5,00	1,32	12,47	-	-	12,71	-	12,71	-	64,22	-	0,80			2,12
25.09.16	24,00	-	64,21	43,84	20,37	65,08	46,30	18,78	7,00	5,00	1,26	13,74	-	-	13,99	-	13,99	-	65,09	-	0,89			2,15
26.09.16	24,00	-	58,97	42,61	16,36	63,53	45,26	18,27	7,00	5,00	1,14	10,70	-	-	10,92	-	10,92	-	63,32	-	0,68			1,82
27.09.16	24,00	-	59,50	43,43	16,07	63,28	45,44	17,84	7,00	5,00	1,08	11,25	-	-	11,45	-	11,45	-	63,52	-	0,72			1,79
28.09.16	24,00	-	60,13	44,38	15,75	62,51	45,17	17,34	7,00	5,00	1,06	11,17	-	-	11,34	-	11,34	-	62,80	-	0,70			1,76
29.09.16	24,00	-	66,64	48,60	18,04	64,13	45,77	18,36	7,00	5,00	1,20	13,25	-	-	13,50	-	13,50	-	64,09	-	0,85			2,05
30.09.16	24,00	-	67,64	51,44	16,20	66,87	47,51	19,36	7,00	5,00	1,29	11,90	-	-	12,11	-	12,11	-	66,76	-	0,80			2,08
01.10.16	24,00	-	69,00	51,42	17,58	65,78	46,94	18,84	7,00	5,00	1,24	13,46	-	-	13,74	-	13,74	-	65,67	-	0,89			2,13
02.10.16	24,00	-	68,75	51,05	17,70	65,78	46,73	19,05	7,00	5,00	1,24	13,70	-	-	13,99	-	13,99	-	65,78	-	0,90			2,14
03.10.16	24,00	-	74,04	58,65	15,39	66,14	47,21	18,93	7,00	5,00	0,90	15,39	-	-	18,95	-	18,95	-	66,13	-	1,23			2,13
04.10.16	24,00	-	91,16	74,48	16,68	64,75	46,82	17,93	7,00	5,00	1,33	16,68	-	-	17,02	-	17,02	-	64,80	-	1,08			2,42
05.10.16	24,00	-	69,49	54,99	14,50	59,22	41,37	17,85	7,00	5,00	0,99	14,50	-	-	14,80	-	14,80	-	58,59	-	0,85			1,84
06.10.16	24,00	-	68,31	55,53	12,78	57,58	38,06	19,52	7,00	5,00	1,08	12,78	-	-	13,04	-	13,04	-	57,67	-	0,74			1,82
07.10.16	24,00	-	89,91	78,81	11,10	64,17	44,74	19,43	7,00	5,00	1,53	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	64,11	-	0,71			2,25
08.10.16	24,00	-	89,16	77,79	11,37	62,41	43,59	18,82	7,00	5,00	1,46	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	62,36	-	0,71			2,17
09.10.16	24,00	-	91,37	78,52	12,85	64,11	44,49	19,62	7,00	5,00	1,54	12,85	-	-	13,11	-	13,11	-	64,16	-	0,82			2,37
10.10.16	24,00	-	90,91	79,93	10,98	64,88	44,11	20,77	7,00	5,00	1,66	10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	64,93	-	0,71			2,38
11.10.16	24,00	-	92,49	82,88	9,61	65,91	44,49	21,42	7,00	5,00	1,77	9,61	-	-	9,81	-	9,81	-	66,11	-	0,64			2,41
12.10.16	24,00	-	93,73	82,71	11,02	65,90	44,74	21,16	7,00	5,00	1,75	11,02	-	-	11,24	-	11,24	-	65,87	-	0,73			2,48
13.10.16	24,00	-	93,53	81,72	11,81	66,11	44,31	21,80	7,00	5,00	1,78	11,81	-	-	12,05	-	12,05	-	66,12	-	0,78			2,57
14.10.16	24,00	-	95,67	83,83	11,84	66,45	44,83	21,62	7,00	5,00	1,81	11,84	-	-	12,08	-	12,08	-	66,46	-	0,79			2,60
15.10.16	24,00	-	95,98	84,03	11,95	66,02	44,82	21,20	7,00	5,00	1,78	11,95	-	-	12,19	-	12,19	-	66,08	-	0,79			2,57
16.10.16	24,00	-	96,04	82,74	13,30	66,54	45,05	21,49	7,00	5,00	1,78	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	66,54	-	0,88			2,66
17.10.16	24,00	-	93,71	83,62	10,09	66,28	45,09	21,19	7,00	5,00	1,77	10,09	-	-	10,30	-	10,30	-	66,32	-	0,67			2,44
18.10.16	24,00	-	93,52	82,79	10,73	66,25	44,77	21,48	7,00	5,00	1,78	10,73	-	-	10,95	-	10,95	-	66,26	-	0,71			2,49
19.10.16	24,00	-	93,46	81,72	11,74	67,62	44,55	23,07	7,00	5,00	1,89	11,74	-	-	11,98	-	11,98	-	67,77	-	0,80			2,68
20.10.16	24,00	-	93,61	82,14	11,47	70,01	45,73	24,28	7,00	5,00	1,99	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	70,04	-	0,80			2,80
21.10.16	24,00	-	91,84	81,30	10,54	72,09	46,64	25,45	7,00	5,00	2,07	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	72,17	-	0,76			2,83
22.10.16	24,00	-	92,86	81,03	11,83	73,75	47,53	26,22	7,00	5,00	2,13	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	73,73	-	0,87			3,00
Среднее	24,00	-	81,02	66,95	14,07	65,42	45,17	20,25	7,00	5,00	1,50	12,19	-	-	12,54	-	12,54	-	65,40	-	0,80	-	-	2,30
Итого	720,00		2430,72	2008,61	422,11						44,97	365,55	0,00	0,00	376,08	0,00	376,08	0,00			24,09	0,00	0,00	69,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	27466,68	22274,04	5645,94	-	5776,55	-	756,41	-	-
	23.10.16 15:00	29942,08	24322,40	6377,17	-	6522,46	-	826,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.