Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	95,17	83,53	11,64	64,46	43,69	20,77	7,00	5,00	1,74	11,64	-	-	12,71	-	12,71	-	64,38	-	0,75			2,49
24.09.16	24,00	-	93,69	81,32	12,37	63,48	42,31	21,17	7,00	5,00	1,72	12,37	-	-	13,38	-	13,38	-	63,45	-	0,78			2,51
25.09.16	24,00	-	94,81	83,36	11,45	64,20	42,94	21,26	7,00	5,00	1,77	11,45	-	-	12,53	-	12,53	-	64,20	-	0,74			2,51
26.09.16	24,00	-	90,48	80,02	10,46	62,79	41,99	20,80	7,00	5,00	1,67	10,46	-	-	11,44	-	11,44	-	62,76	-	0,66			2,32
27.09.16	24,00	-	91,08	79,90	11,18	62,42	42,00	20,42	7,00	5,00	1,63	11,18	-	-	12,14	-	12,14	-	62,44	-	0,70			2,33
28.09.16	24,00	-	87,92	76,49	11,43	61,55	40,62	20,93	7,00	5,00	1,60	11,43	-	-	12,39	-	12,39	-	61,59	-	0,70			2,30
29.09.16	24,00	-	90,74	79,92	10,82	63,30	41,95	21,35	7,00	5,00	1,71	10,82	-	-	11,81	-	11,81	-	63,31	-	0,69			2,40
30.09.16	24,00	-	93,79	84,00	9,79	66,19	44,21	21,98	7,00	5,00	1,85	9,79	-	-	10,99	-	10,99	-	66,18	-	0,65			2,50
01.10.16	24,00	-	94,79	83,22	11,57	65,14	43,69	21,45	7,00	5,00	1,79	11,57	-	-	12,71	-	12,71	-	65,14	-	0,75			2,54
02.10.16	24,00	-	93,56	81,87	11,69	65,08	43,17	21,91	7,00	5,00	1,80	11,69	-	-	12,79	-	12,79	-	65,07	-	0,76			2,56
03.10.16	24,00	-	93,81	83,19	10,62	65,52	43,39	22,13	7,00	5,00	1,84	10,62	-	-	11,80	-	11,80	-	65,51	-	0,70			2,54
04.10.16	24,00	-	99,64	86,25	13,39	64,22	42,85	21,37	7,00	5,00	1,85	13,39	-	-	14,53	-	14,53	-	64,22	-	0,86			2,71
05.10.16	24,00	-	77,78	64,80	12,98	59,26	39,81	19,45	7,00	5,00	1,27	12,98	-	-	13,78	-	13,78	-	58,81	-	0,76			2,03
06.10.16	24,00	-	72,86	58,14	14,72	56,30	34,80	21,50	7,00	5,00	1,25	14,72	-	-	15,43	-	15,43	-	56,43	-	0,83			2,08
07.10.16	24,00	-	99,51	87,49	12,02	63,78	42,62	21,16	7,00	5,00	1,85	12,02	-	-	13,15	-	13,15	-	63,74	-	0,77			2,62
08.10.16	24,00	-	99,11	85,08	14,03	61,87	41,40	20,47	7,00	5,00	1,74	14,03	-	-	15,07	-	15,07	-	61,81	-	0,87			2,61
09.10.16	24,00	-	100,56	86,08	14,48	63,46	42,19	21,27	7,00	5,00	1,83	14,48	-	-	15,66	-	15,66	-	63,45	-	0,92			2,75
10.10.16	24,00	-	102,09	87,88	14,21	64,31	42,68	21,63	7,00	5,00	1,90	14,21	-	-	15,42	-	15,42	-	64,30	-	0,91			2,82
11.10.16	24,00	-	104,20	90,97	13,23	65,02	43,49	21,53	7,00	5,00	1,96	13,23	-	-	14,48	-	14,48	-	65,08	-	0,86			2,82
12.10.16	24,00	-	103,91	90,31	13,60	65,42	43,76	21,66	7,00	5,00	1,96	13,60	-	-	14,86	-	14,86	-	65,35	-	0,89			2,85
13.10.16	24,00	-	102,95	90,24	12,71	65,43	43,44	21,99	7,00	5,00	1,99	12,71	-	-	13,96	-	13,96	-	65,41	-	0,83			2,82
14.10.16	24,00	-	106,34	93,87	12,47	65,81	44,34	21,47	7,00	5,00	2,02	12,47	-	-	13,71	-	13,71	-	65,79	-	0,82			2,84
15.10.16	24,00	-	107,32	94,20	13,12	65,36	44,27	21,09	7,00	5,00	1,99	13,12	-	-	14,30	-	14,30	-	65,36	-	0,86			2,85
16.10.16	24,00		105,54	92,77	12,77	65,53	44,02	21,52	7,00	5,00	2,00	12,77	-	-	13,99	-	13,99	-	65,52	-	0,84			2,83
17.10.16	24,00	-	106,95	94,27	12,68	65,62	44,48	21,14	7,00	5,00	2,00	12,68	-	-	13,85	-	13,85	-	65,61	-	0,83			2,83
18.10.16	24,00	-	107,75	93,43	14,32	65,60	44,33	21,27	7,00	5,00	1,99	14,32	-	-	15,58	-	15,58	-	65,58	-	0,94			2,93
19.10.16	24,00	-	105,43	92,10	13,33	66,70	44,37	22,33	7,00	5,00	2,06	13,33	-	-	14,64	-	14,64	-	66,75	-	0,89			2,95
20.10.16	24,00	-	106,43	93,11	13,32	69,19	45,86	23,33	7,00	5,00	2,18	13,32	-	-	14,68	-	14,68	-	69,20	-	0,92			3,10
21.10.16	24,00	-	106,80	93,67	13,13	71,20	46,91	24,29	7,00	5,00	2,28	13,13	-	-	14,65	-	14,65	-	71,21	-	0,93			3,21
22.10.16	24,00	-	108,01	93,82	14,19	72,96	47,88	25,08	7,00	5,00	2,36	14,19	-	-	15,84	-	15,84	-	72,92	-	1,03			3,39
Среднее	24,00	-	98,10	85,51	12,59	64,71	43,12	21,59	7,00	5,00	1,85	12,59	-	-	13,74	-	13,74	-	64,69	-	0,81	-	-	2,67
Итого	720,00		2943,02	2565,30	377,72						55,56	377,72	0,00	0,00	412,27	0,00	412,27	0,00			24,44	0,00	0,00	79,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	57036,32	46834,42	12244,89	-	12523,26	-	1599,26	-	-
	23.10.16 03:00	59977,77	49397,72	13449,28	-	13751,17	-	1679,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,27** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 ОКТ 2016 г. печать энергосбыта