Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	82,40	66,71	15,69	63,89	48,82	15,07	7,00	5,00	1,01	15,69	-	-	16,47	-	16,47	-	63,54	-	1,00			2,01
24.09.16	24,00	-	81,16	60,31	20,85	62,96	47,09	15,87	7,00	5,00	0,96	20,85	-	-	21,63	-	21,63	-	62,69	-	1,31			2,27
25.09.16	24,00	-	82,03	63,08	18,95	63,68	48,03	15,65	7,00	5,00	0,99	18,95	-	-	19,74	-	19,74	-	63,45	-	1,20			2,19
26.09.16	24,00	-	77,36	60,46	16,90	62,18	46,91	15,27	7,00	5,00	0,93	16,90	-	-	17,62	-	17,62	-	61,87	-	1,05			1,98
27.09.16	24,00	-	76,68	59,92	16,76	61,84	46,08	15,76	7,00	5,00	0,95	16,76	-	-	17,55	-	17,55	-	61,69	-	1,03			1,98
28.09.16	24,00	-	102,82	82,78	20,04	61,41	44,36	17,05	7,00	5,00	1,42	20,04	-	-	21,02	-	21,02	-	61,25	-	1,23			2,64
29.09.16	24,00	-	136,08	116,76	19,32	63,18	45,92	17,26	7,00	5,00	2,02	19,32	-	-	20,64	-	20,64	-	62,99	-	1,22			3,24
30.09.16	24,00	-	141,62	122,32	19,30	65,92	47,13	18,79	7,00	5,00	2,31	19,30	-	-	20,84	-	20,84	-	65,69	-	1,27			3,57
01.10.16	24,00	-	140,82	124,17	16,65	64,89	45,65	19,24	7,00	5,00	2,39	16,65	-	-	18,14	-	18,14	-	64,66	-	1,08			3,47
02.10.16	24,00	-	141,40	121,25	20,15	64,83	45,26	19,57	7,00	5,00	2,38	20,15	-	-	21,65	-	21,65	-	64,63	-	1,30			3,68
03.10.16	24,00	-	142,93	123,37	19,56	65,23	45,65	19,58	7,00	5,00	2,42	19,56	-	-	21,14	-	21,14	-	65,01	-	1,27			3,70
04.10.16	24,00	-	148,97	130,04	18,93	63,91	45,47	18,44	7,00	5,00	2,40	18,93	-	-	20,46	-	20,46	-	63,69	-	1,21			3,61
05.10.16	24,00	-	113,64	89,68	23,96	58,67	41,62	17,05	7,00	5,00	1,55	23,96	-	-	25,03	-	25,03	-	57,64	-	1,38			2,94
06.10.16	24,00	-	114,52	91,81	22,71	56,54	37,76	18,78	7,00	5,00	1,73	22,71	-	-	23,85	-	23,85	-	56,48	-	1,28			3,01
07.10.16	24,00	-	153,99	135,41	18,58	63,44	44,92	18,52	7,00	5,00	2,52	18,58	-	-	20,15	-	20,15	-	63,13	-	1,17			3,69
08.10.16	24,00	-	153,53	130,64	22,89	61,68	43,51	18,17	7,00	5,00	2,38	22,89	-	-	24,43	-	24,43	-	61,39	-	1,41			3,79
09.10.16	24,00	-	154,86	131,93	22,93	63,31	44,56	18,75	7,00	5,00	2,48	22,93	-	-	24,54	-	24,54	-	63,10	-	1,45			3,93
10.10.16	24,00	-	156,83	135,73	21,10	64,09	45,04	19,05	7,00	5,00	2,59	21,10	-	-	22,78	-	22,78	-	63,87	-	1,35			3,94
11.10.16	24,00	-	159,42	141,56	17,86	65,02	45,94	19,08	7,00	5,00	2,70	17,86	-	-	19,54	-	19,54	-	64,92	-	1,16			3,86
12.10.16	24,00	-	160,48	142,71	17,77	65,13	45,89	19,24	7,00	5,00	2,75	17,77	-	-	19,44	-	19,44	-	64,83	-	1,15			3,91
13.10.16	24,00	-	159,36	143,10	16,26	65,27	45,08	20,19	7,00	5,00	2,90	16,26	-	-	17,99	-	17,99	-	65,05	-	1,06			3,95
14.10.16	24,00	-	164,01	150,48	13,53	65,63	45,62	20,01	7,00	5,00	3,02	13,53	-	-	15,25	-	15,25	-	65,41	-	0,88			3,90
15.10.16	24,00	-	166,20	150,28	15,92	65,21	45,60	19,61	7,00	5,00	2,96	15,92	-	-	17,71	-	17,71	-	65,03	-	1,04			3,99
16.10.16	24,00	-	165,51	146,81	18,70	65,73	45,71	20,02	7,00	5,00	2,94	18,70	-	-	20,47	-	20,47	-	65,52	-	1,23			4,17
17.10.16	24,00	-	166,94	150,22	16,72	65,46	45,70	19,76	7,00	5,00	2,98	16,72	-	-	18,49	-	18,49	-	65,28	-	1,09			4,07
18.10.16	24,00	-	164,80	148,60	16,20	65,44	45,43	20,01	7,00	5,00	2,98	16,20	-	-	18,02	-	18,02	-	65,24	-	1,06			4,04
19.10.16	24,00	-	162,78	146,98	15,80	66,65	45,49	21,16	7,00	5,00	3,12	15,80	-	-	17,68	-	17,68	-	66,47	-	1,05			4,17
20.10.16	24,00	-	164,43	148,85	15,58	69,02	46,76	22,26	7,00	5,00	3,32	15,58	-	-	17,61	-	17,61	-	68,79	-	1,07			4,39
21.10.16	24,00	-	163,26	150,54	12,72	71,03	47,95	23,08	7,00	5,00	3,48	12,72	-	-	14,81	-	14,81	-	70,82	-	0,90			4,38
22.10.16	24,00	-	165,19	150,37	14,82	72,72	48,91	23,81	7,00	5,00	3,59	14,82	-	-	17,05	-	17,05	-	72,46	-	1,07			4,66
Среднее	24,00	-	138,80	120,56	18,24	64,47	45,60	18,87	7,00	5,00	2,34	18,24	-	-	19,72	-	19,72	-	64,22	-	1,17	-	-	3,50
Итого	720,00		4164,02	3616,87	547,15						70,18	547,15	0,00	0,00	591,74	0,00	591,74	0,00			34,95	0,00	0,00	105,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	52483,70	44126,67	9660,59	-	9873,17	-	1245,70	-	-
	23.10.16 03:00	56647,61	47743,51	11129,13	-	11370,12	-	1350,97	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» 25 ОКТ 2016 г.