Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	117,67	99,28	18,39	65,42	46,72	18,70	7,00	5,00	1,92	17,55	-	-	17,86	-	17,86	-	64,94	-	1,14			3,06
24.09.16	24,00	-	117,58	97,64	19,94	64,52	46,20	18,32	7,00	5,00	1,85	19,03	-	-	19,39	-	19,39	-	64,26	-	1,23			3,08
25.09.16	24,00	-	117,65	99,30	18,35	65,25	46,95	18,30	7,00	5,00	1,89	17,42	-	-	17,75	-	17,75	-	65,01	-	1,13			3,02
26.09.16	24,00	-	112,41	94,68	17,73	63,72	45,69	18,03	7,00	5,00	1,78	16,66	-	-	16,98	-	16,98	-	63,34	-	1,06			2,84
27.09.16	24,00	-	111,90	95,04	16,86	63,40	45,32	18,08	7,00	5,00	1,81	15,47	-	-	15,75	-	15,75	-	63,34	-	0,98			2,79
28.09.16	24,00	-	115,07	96,41	18,66	62,62	44,12	18,50	7,00	5,00	1,90	16,84	-	-	17,12	-	17,12	-	62,71	-	1,06			2,95
29.09.16	24,00	-	122,77	105,16	17,61	64,24	45,43	18,81	7,00	5,00	2,09	15,90	-	-	16,14	-	16,14	-	64,11	-	1,02			3,11
30.09.16	24,00	-	126,65	109,68	16,97	66,99	47,75	19,24	7,00	5,00	2,22	15,37	-	-	15,67	-	15,67	-	66,72	-	1,03			3,25
01.10.16	24,00	-	126,95	109,29	17,66	65,92	47,08	18,84	7,00	5,00	2,17	16,11	-	-	16,43	-	16,43	-	65,72	-	1,06			3,23
02.10.16	24,00	-	127,87	108,27	19,60	65,90	46,73	19,17	7,00	5,00	2,19	17,97	-	-	18,30	-	18,30	-	65,72	-	1,18			3,37
03.10.16	24,00	-	127,46	109,33	18,13	66,27	46,77	19,50	7,00	5,00	2,25	16,43	-	-	16,77	-	16,77	-	66,04	-	1,09			3,34
04.10.16	24,00	-	135,63	115,68	19,95	64,86	45,80	19,06	7,00	5,00	2,30	18,49	-	-	18,84	-	18,84	-	64,70	-	1,20			3,50
05.10.16	24,00	-	107,46	85,93	21,53	59,26	41,19	18,07	7,00	5,00	1,69	20,12	-	-	20,42	-	20,42	-	56,66	-	1,14			2,83
06.10.16	24,00	-	105,74	86,31	19,43	57,68	38,74	18,94	7,00	5,00	1,68	18,67	-	-	18,97	-	18,97	-	57,60	-	1,08			2,75
07.10.16	24,00	-	137,25	119,34	17,91	64,34	45,37	18,97	7,00	5,00	2,30	17,55	-	-	17,88	-	17,88	-	63,76	-	1,12			3,42
08.10.16	24,00	-	136,13	117,74	18,39	62,57	44,12	18,45	7,00	5,00	2,21	18,04	-	-	18,38	-	18,38	-	62,13	-	1,12			3,33
09.10.16	24,00	-	139,59	118,79	20,80	64,29	45,02	19,27	7,00	5,00	2,33	20,34	-	-	20,72	-	20,72	-	64,15	-	1,30			3,63
10.10.16	24,00	-	139,07	121,27	17,80	65,07	45,30	19,77	7,00	5,00	2,43	17,36	-	-	17,70	-	17,70	-	64,89	-	1,13			3,56
11.10.16	24,00	-	142,31	124,14	18,17	66,04	45,94	20,10	7,00	5,00	2,54	17,43	-	-	17,81	-	17,81	-	66,29	-	1,15			3,70
12.10.16	24,00	-	142,14	124,21	17,93	66,03	45,58	20,45	7,00	5,00	2,60	17,15	-	-	17,47	-	17,47	-	65,52	-	1,12			3,73
13.10.16	24,00	-	143,98	123,76	20,22	66,24	45,25	20,99	7,00	5,00	2,68	19,19	-	-	19,57	-	19,57	-	65,98	-	1,27			3,94
14.10.16	24,00	-	145,28	127,75	17,53	66,58	45,79	20,79	7,00	5,00	2,73	16,47	-	-	16,80	-	16,80	-	66,35	-	1,09			3,83
15.10.16	24,00	-	146,42	128,24	18,18	66,18	45,89	20,29	7,00	5,00	2,68	17,04	-	-	17,37	-	17,37	-	66,11	-	1,13			3,81
16.10.16	24,00	-	149,00	126,28	22,72	66,70	46,08	20,62	7,00	5,00	2,71	21,28	-	-	21,75	-	21,75	-	66,44	-	1,42			4,12
17.10.16	24,00	-	147,94	127,33	20,61	66,44	45,79	20,65	7,00	5,00	2,78	18,34	-	-	18,68	-	18,68	-	66,35	-	1,22			4,00
18.10.16	24,00	-	145,35	126,03	19,32	66,38	45,19	21,19	7,00	5,00	2,87	16,50	-	-	16,81	-	16,81	-	66,15	-	1,09			3,96
19.10.16	24,00	-	146,59	125,70	20,89	67,74	45,00	22,74	7,00	5,00	2,99	18,97	-	-	19,39	-	19,39	-	68,01	-	1,29			4,28
20.10.16	24,00	-	146,33	127,16	19,17	70,15	46,34	23,81	7,00	5,00	3,16	17,45	-	-	17,83	-	17,83	-	70,07	-	1,22			4,38
21.10.16	24,00	-	144,32	127,13	17,19	72,20	47,25	24,95	7,00	5,00	3,31	15,29	-	-	15,67	-	15,67	-	72,12	-	1,10			4,42
22.10.16	24,00	-	145,22	127,78	17,44	73,90	48,16	25,74	7,00	5,00	3,43	15,61	-	-	15,98	-	15,98	-	73,58	-	1,15			4,59
Среднее	24,00	-	132,32	113,49	18,84	65,56	45,55	20,01	7,00	5,00	2,38	17,53	-	-	17,87	-	17,87	-	65,29	-	1,14	-	-	3,53
Итого	720,00		3969,73	3404,65	565,08						71,49	526,04	0,00	0,00	536,20	0,00	536,20	0,00			34,30	0,00	0,00	105,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	7236,84	6227,92	886,36	-	905,00	-	96,81	-	-
	23.10.16 03:00	11205,29	9631,75	1411,83	-	1440,63	-	202,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **536,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать организации _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел электронных КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта