Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	64,65	45,79	18,86	7,00	5,00	1,59	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,72	-	0,79			2,38
24.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	63,77	45,14	18,63	7,00	5,00	1,57	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	63,89	-	0,78			2,35
25.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	64,50	46,08	18,42	7,00	5,00	1,55	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,61	-	0,79			2,35
26.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	62,99	43,85	19,14	7,00	5,00	1,61	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	63,09	-	0,77			2,38
27.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	62,69	43,75	18,94	7,00	5,00	1,59	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	62,85	-	0,77			2,36
28.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	61,88	42,90	18,98	7,00	5,00	1,59	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	62,05	-	0,76			2,35
29.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	63,50	44,33	19,17	7,00	5,00	1,61	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	63,62	-	0,78			2,39
30.09.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	66,25	46,45	19,80	7,00	5,00	1,67	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	66,36	-	0,81			2,48
01.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,18	45,72	19,46	7,00	5,00	1,64	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,29	-	0,80			2,44
02.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,15	45,30	19,85	7,00	5,00	1,67	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,27	-	0,80			2,47
03.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,54	45,60	19,94	7,00	5,00	1,68	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,64	-	0,80			2,48
04.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	64,19	44,85	19,34	7,00	5,00	1,63	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,31	-	0,79			2,41
05.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	58,61	40,00	18,61	7,00	5,00	1,57	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	57,96	-	0,71			2,28
06.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	56,56	37,86	18,70	7,00	5,00	1,57	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	56,38	-	0,69			2,26
07.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	63,66	44,11	19,55	7,00	5,00	1,64	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	63,69	-	0,78			2,42
08.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	61,88	42,76	19,12	7,00	5,00	1,61	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	61,94	-	0,76			2,37
09.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	63,55	43,47	20,08	7,00	5,00	1,68	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	63,68	-	0,78			2,46
10.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	64,34	44,09	20,25	7,00	5,00	1,70	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,47	-	0,79			2,49
11.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,23	44,63	20,60	7,00	5,00	1,73	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,43	-	0,80			2,53
12.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,34	44,90	20,44	7,00	5,00	1,72	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,41	-	0,80			2,52
13.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,47	44,70	20,77	7,00	5,00	1,74	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,57	-	0,80			2,55
14.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,84	45,24	20,60	7,00	5,00	1,73	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,95	-	0,81			2,54
15.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,43	44,91	20,52	7,00	5,00	1,72	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,58	-	0,80			2,53
16.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,97	45,12	20,85	7,00	5,00	1,75	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	66,07	-	0,81			2,56
17.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,67	45,15	20,52	7,00	5,00	1,72	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,81	-	0,81			2,53
18.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	65,65	45,06	20,59	7,00	5,00	1,73	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,76	-	0,81			2,53
19.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	66,89	44,89	22,00	7,00	5,00	1,84	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	67,09	-	0,82			2,66
20.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	69,31	45,81	23,50	7,00	5,00	1,96	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	69,45	-	0,85			2,81
21.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	71,35	46,57	24,78	7,00	5,00	2,07	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	71,50	-	0,88			2,94
22.10.16	24,00	-	92,77	78,93	13,84	73,05	47,44	25,61	7,00	5,00	2,14	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	73,14	-	0,90			3,03
Среднее	24,00	-	92,77	78,93	13,84	64,80	44,55	20,25	7,00	5,00	1,70	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,89	-	0,80	-	-	2,50
Итого	720,00		2783,10	2367,90	415,20						51,01	367,60	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00			23,85	0,00	0,00	74,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.09.16 16:00	10069,52	17463,96	4875,28	-	4990,95	-	-167,61		-
	10.09.16 16:00	10069,52	17463,96	4875,28	-	4990,95	-	-167,61		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.