Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	127,44	96,42	31,02	65,42	44,76	20,66	7,00	5,00	2,00	31,02	-	-	32,61	-	32,61	-	65,38	-	2,03			4,03
24.09.16	24,00	-	124,57	95,20	29,37	64,49	43,72	20,77	7,00	5,00	1,98	29,37	-	-	30,85	-	30,85	-	64,45	-	1,89			3,87
25.09.16	24,00	-	129,55	95,99	33,56	65,24	44,02	21,22	7,00	5,00	2,04	33,56	-	-	35,17	-	35,17	-	65,21	-	2,19			4,23
26.09.16	24,00	-	120,68	92,39	28,29	63,70	42,60	21,10	7,00	5,00	1,95	28,29	-	-	29,72	-	29,72	-	63,66	-	1,80			3,75
27.09.16	24,00	-	121,15	92,46	28,69	63,36	42,47	20,89	7,00	5,00	1,93	28,69	-	-	30,20	-	30,20	-	63,33	-	1,82			3,75
28.09.16	24,00	-	124,92	93,77	31,15	62,59	41,77	20,82	7,00	5,00	1,95	31,15	-	-	32,66	-	32,66	-	62,58	-	1,95			3,90
29.09.16	24,00	-	133,93	101,45	32,48	64,23	43,17	21,06	7,00	5,00	2,14	32,48	-	-	34,07	-	34,07	-	64,21	-	2,09			4,23
30.09.16	24,00	-	135,10	106,52	28,58	66,98	44,98	22,00	7,00	5,00	2,35	28,58	-	-	30,38	-	30,38	-	66,93	-	1,91			4,26
01.10.16	24,00	-	137,59	105,29	32,30	65,83	43,94	21,89	7,00	5,00	2,31	32,30	-	-	34,09	-	34,09	-	65,81	-	2,13			4,43
02.10.16	24,00	-	138,39	104,14	34,25	65,87	43,40	22,47	7,00	5,00	2,34	34,25	-	-	36,06	-	36,06	-	65,84	-	2,26			4,60
03.10.16	24,00	-	136,71	105,11	31,60	66,25	43,64	22,61	7,00	5,00	2,38	31,60	-	-	33,41	-	33,41	-	66,22	-	2,09			4,47
04.10.16	24,00	-	143,85	110,40	33,45	64,83	43,08	21,75	7,00	5,00	2,40	33,45	-	-	35,22	-	35,22	-	64,80	-	2,17			4,57
05.10.16	24,00	-	113,96	80,21	33,75	59,17	38,29	20,88	7,00	5,00	1,69	33,75	-	-	35,08	-	35,08	-	58,81	-	1,98			3,67
06.10.16	24,00	-	117,65	83,54	34,11	57,62	35,69	21,93	7,00	5,00	1,83	34,11	-	-	35,46	-	35,46	-	57,56	-	1,96			3,80
07.10.16	24,00	-	146,62	112,85	33,77	64,32	42,04	22,28	7,00	5,00	2,52	33,77	-	-	35,62	-	35,62	-	64,27	-	2,17			4,69
08.10.16	24,00	-	146,42	111,28	35,14	62,55	40,97	21,58	7,00	5,00	2,40	35,14	-	-	36,87	-	36,87	-	62,48	-	2,20			4,60
09.10.16	24,00	-	151,42	111,84	39,58	64,26	41,81	22,45	7,00	5,00	2,51	39,58	-	-	41,49	-	41,49	-	64,24	-	2,54			5,06
10.10.16	24,00	-	151,17	114,10	37,07	65,03	42,42	22,61	7,00	5,00	2,58	37,07	-	-	39,04	-	39,04	-	65,01	-	2,41			4,99
11.10.16	24,00	-	153,36	116,59	36,77	66,01	43,12	22,89	7,00	5,00	2,67	36,77	-	-	38,89	-	38,89	-	65,99	-	2,43			5,10
12.10.16	24,00	-	149,73	116,92	32,81	65,98	43,02	22,96	7,00	5,00	2,69	32,81	-	-	34,85	-	34,85	-	65,94	-	2,16			4,85
13.10.16	24,00	-	148,02	116,68	31,34	66,20	42,65	23,55	7,00	5,00	2,75	31,34	-	-	33,39	-	33,39	-	66,17	-	2,07			4,82
14.10.16	24,00	-	154,05	119,33	34,72	66,55	43,37	23,18	7,00	5,00	2,77	34,72	-	-	36,80	-	36,80	-	66,52	-	2,31			5,08
15.10.16	24,00	-	108,81	70,18	38,63	66,05	39,77	26,28	7,00	5,00	1,85	38,63	-	-	40,19	-	40,19	-	65,97	-	2,55			4,40
16.10.16	24,00	-	98,64	56,63	42,01	66,60	37,51	29,09	7,00	5,00	1,65	42,01	-	-	43,57	-	43,57	-	66,52	-	2,79			4,45
17.10.16	24,00	-	92,40	57,51	34,89	66,32	37,40	28,92	7,00	5,00	1,67	34,89	-	-	36,26	-	36,26	-	66,27	-	2,31			3,98
18.10.16	24,00	-	94,84	57,10	37,74	66,28	37,16	29,12	7,00	5,00	1,66	37,74	-	-	39,21	-	39,21	-	66,20	-	2,50			4,16
19.10.16	24,00	-	94,06	56,31	37,75	67,64	37,03	30,61	7,00	5,00	1,72	37,75	-	-	39,29	-	39,29	-	67,68	-	2,55			4,28
20.10.16	24,00	-	94,52	57,08	37,44	70,04	38,07	31,97	7,00	5,00	1,83	37,44	-	-	39,08	-	39,08	-	70,00	-	2,62			4,45
21.10.16	24,00	-	94,71	57,00	37,71	72,16	38,70	33,46	7,00	5,00	1,91	37,71	-	-	39,47	-	39,47	-	72,21	-	2,72			4,63
22.10.16	24,00	-	95,97	57,24	38,73	73,81	39,22	34,59	7,00	5,00	1,99	38,73	-	-	40,64	-	40,64	-	73,72	-	2,86			4,84
Среднее	24,00	-	126,01	91,72	34,29	65,51	41,33	24,19	7,00	5,00	2,15	34,29	-	-	35,99	-	35,99	-	65,47	-	2,25	-	-	4,40
Итого	720,00		3780,23	2751,53	1028,70						64,47	1028,70	0,00	0,00	1079,64	0,00	1079,64	0,00			67,46	0,00	0,00	131,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 05:00	47962,96	33115,75	18102,43	-	18518,22	-	1691,58	-	-
	23.10.16 03:00	51730,60	35855,46	20315,55	-	20774,63	-	1823,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -9,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1079,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта