Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	67,56	67,20	0,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	64,32	50,78	13,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
22.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,03	45,42	20,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
23.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,32	44,06	21,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
24.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	64,58	42,97	21,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,24	43,76	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
26.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	63,44	42,62	20,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
27.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	63,23	42,65	20,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
28.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	62,97	42,64	20,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
29.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	64,68	44,42	20,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
30.09.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,98	46,44	20,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,76	45,55	20,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
02.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,95	45,42	20,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
03.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,00	45,60	20,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
04.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	64,67	45,57	19,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
05.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	56,46	36,72	19,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
06.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	58,92	39,23	19,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
07.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	63,95	44,97	18,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
08.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	62,71	44,05	18,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
09.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	64,41	44,85	19,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
10.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,05	44,90	20,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
11.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,54	45,83	20,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
12.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	65,84	45,57	20,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
13.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,22	45,60	20,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
14.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,50	46,28	20,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
15.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,28	46,37	19,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
16.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,57	46,44	20,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
17.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,47	46,57	19,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
18.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	66,32	46,27	20,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
19.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	68,24	46,80	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
20.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	70,29	47,96	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
21.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	72,58	48,97	23,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
22.10.16	24,00	-	116,88	116,88	0,00	74,00	49,87	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
Среднее	24,00	-	116,88	116,88	-	65,58	45,83	19,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
Итого	792,00		3856,95	3856,95	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.16 11:00	36583,64	36271,29	-	-	-	-	606,22	-	-
	27.05.16 11:00	36583,64	36271,29	-	-	-	-	606,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта