Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318190
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,80	29,73	-4,93	4,64	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	-	15,62	26,76	-11,13	40,34	34,64	5,70	4,43	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-0,11
22.09.16	24,00	-	57,09	72,42	-15,34	64,45	40,98	23,47	3,62	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
23.09.16	24,00	-	72,46	72,35	0,11	65,54	41,59	23,95	3,57	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
24.09.16	24,00	-	71,90	71,77	0,13	65,46	41,48	23,98	3,63	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
25.09.16	24,00	-	70,80	70,61	0,19	64,52	41,15	23,37	3,93	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
26.09.16	24,00	-	71,92	71,71	0,21	65,23	41,93	23,30	3,94	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
27.09.16	24,00	-	68,67	68,43	0,24	63,77	41,04	22,73	4,21	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
28.09.16	24,00	-	68,29	68,03	0,26	63,45	40,93	22,52	4,22	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
29.09.16	24,00	-	69,24	68,92	0,32	62,65	40,39	22,26	4,69	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
30.09.16	24,00	-	75,62	75,25	0,37	64,28	42,20	22,08	4,73	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
01.10.16	24,00	-	79,00	78,69	0,31	67,08	44,31	22,77	4,70	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
02.10.16	24,00	-	72,34	72,00	0,34	65,99	43,71	22,28	4,33	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
03.10.16	24,00	-	78,07	77,72	0,35	65,94	43,56	22,38	4,74	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
04.10.16	24,00	-	78,77	78,44	0,33	66,38	43,73	22,65	4,74	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
05.10.16	24,00		76,39	76,05	0,34	66,10	43,67	22,44	4,61	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
06.10.16	24,00	-	61,20	60,76	0,44	58,57	36,90	21,67	4,75	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
07.10.16	24,00	-	61,48	61,06	0,42	56,56	35,47	21,09	4,71	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
08.10.16	24,00		66,36	65,96	0,40	60,41	38,68	21,73	4,69	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
09.10.16	24,00	-	83,55	83,07	0,48	62,72	41,45	21,27	4,63	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
10.10.16	24,00	-	84,37	83,98	0,40	64,39	42,31	22,08	4,71	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
11.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
12.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
13.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
14.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
15.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
16.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
17.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
18.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
19.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
20.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
21.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
22.10.16	24,00		78,09	77,67	0,43	62,51	40,81	21,69	4,68	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
Среднее	24,00	-	70,31	70,79	-0,48	61,48	40,59	20,88	4,50	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,68
Итого	792,00		2320,26	2335,98	-15,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 25 ОКТ 2016 г. печать энергосбыта