Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8691.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 25.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
25.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,56	19,87	-4,31	1,16	1,06	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	228,00	228,00	0,00	37,51	34,16	3,35	2,73	2,10	0,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,77
27.09.16	24,00	-	557,32	557,32	0,00	39,30	36,26	3,04	5,16	3,72	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
28.09.16	24,00	-	502,50	502,50	0,00	36,74	34,18	2,56	4,56	3,38	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
29.09.16	24,00	-	464,02	464,02	0,00	35,97	33,21	2,76	4,56	3,56	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
30.09.16	24,00	-	467,65	467,65	0,00	37,68	34,71	2,97	4,60	3,57	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
01.10.16	24,00	-	467,36	467,36	0,00	37,71	34,75	2,96	4,59	3,57	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
02.10.16	24,00	-	466,62	466,62	0,00	37,81	34,86	2,95	4,58	3,56	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
03.10.16	24,00	-	466,62	466,62	0,00	37,75	34,77	2,98	4,59	3,57	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
04.10.16	24,00	-	466,60	466,60	0,00	37,93	34,81	3,12	4,57	3,56	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
05.10.16	24,00	-	466,09	466,09	0,00	38,24	35,03	3,21	4,58	3,56	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
06.10.16	24,00	-	465,18	465,18	0,00	37,91	34,71	3,20	4,58	3,56	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
07.10.16	24,00	-	464,06	464,06	0,00	41,52	37,50	4,02	4,59	3,56	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
08.10.16	24,00	-	462,76	462,76	0,00	42,78	38,52	4,26	4,57	3,56	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
09.10.16	24,00	-	463,53	463,53	0,00	42,51	38,32	4,19	4,58	3,56	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
10.10.16	24,00	-	464,04	464,04	0,00	41,92	37,79	4,13	4,57	3,56	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
11.10.16	24,00	-	460,33	460,33	0,00	41,87	37,69	4,18	4,56	3,56	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
12.10.16	24,00	-	453,97	453,97	0,00	43,25	38,55	4,70	4,54	3,56	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
13.10.16	24,00	-	468,61	468,61	0,00	45,22	39,95	5,27	4,52	3,57	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
14.10.16	24,00	-	468,64	468,64	0,00	47,01	41,48	5,53	4,54	3,57	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
15.10.16	24,00	-	468,09	468,09	0,00	46,68	41,27	5,41	4,54	3,57	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
16.10.16	24,00	-	468,08	468,08	0,00	46,90	41,48	5,42	4,55	3,57	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
17.10.16	24,00	-	468,53	468,53	0,00	46,46	41,10	5,36	4,53	3,56	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
18.10.16	24,00	-	468,76	468,76	0,00	46,38	41,04	5,34	4,55	3,58	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
19.10.16	24,00	-	469,03	469,03	0,00	47,83	42,06	5,77	4,54	3,57	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
20.10.16	24,00	-	468,79	468,79	0,00	48,41	42,49	5,92	4,52	3,57	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
21.10.16	24,00	-	467,70	467,70	0,00	49,35	43,17	6,18	4,54	3,57	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
22.10.16	24,00		468,51	468,51	-	48,53	42,57	5,96	4,53	3,57	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Среднее	24,00	-	445,41	445,41	-	41,31	37,37	3,94	4,39	3,42	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
Итого	672,00		12471,39	12471,39	0,00						53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта