Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8692.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-44848-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 44848 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,70	13,58	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	171,57	162,57	9,00	39,91	37,50	2,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
24.09.16	24,00	-	651,80	620,24	31,56	40,37	37,95	2,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
25.09.16	24,00	-	668,75	636,03	32,72	41,25	38,82	2,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
26.09.16	24,00	-	491,04	469,14	21,90	40,09	37,87	2,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,17	17,13	0,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	330,22	318,47	11,75	34,00	31,91	2,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
29.09.16	24,00	-	580,16	554,44	25,72	35,96	33,73	2,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
30.09.16	24,00	-	582,67	556,51	26,16	37,66	35,31	2,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
01.10.16	24,00	-	583,39	557,04	26,35	37,69	35,34	2,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
02.10.16	24,00	-	582,95	557,04	25,91	37,79	35,44	2,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
03.10.16	24,00	-	582,95	557,14	25,81	37,72	35,38	2,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
04.10.16	24,00	-	584,43	558,39	26,04	37,91	35,45	2,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
05.10.16	24,00	-	583,91	558,50	25,41	38,21	35,64	2,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
06.10.16	24,00	-	586,00	560,67	25,33	37,88	35,29	2,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
07.10.16	24,00	-	589,06	563,65	25,41	41,49	38,18	3,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
08.10.16	24,00	-	588,16	562,60	25,56	42,72	39,20	3,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
09.10.16	24,00	-	588,43	562,83	25,60	42,45	39,00	3,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
10.10.16	24,00	-	588,98	563,25	25,73	41,87	38,48	3,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
11.10.16	24,00	-	590,96	564,92	26,04	41,82	38,36	3,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
12.10.16	24,00	-	594,86	568,16	26,70	43,22	39,40	3,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
13.10.16	24,00	-	592,75	565,54	27,21	45,16	40,87	4,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
14.10.16	24,00	-	592,78	564,77	28,01	46,95	42,43	4,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
15.10.16	24,00	-	591,92	563,63	28,29	46,63	42,22	4,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
16.10.16	24,00	-	592,03	563,68	28,35	46,84	42,44	4,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
17.10.16	24,00	-	591,92	563,69	28,23	46,40	42,09	4,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
18.10.16	24,00	-	589,00	561,20	27,80	46,34	42,07	4,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
19.10.16	24,00	-	577,11	550,23	26,88	47,74	43,34	4,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
20.10.16	24,00	-	584,24	557,07	27,17	48,35	43,70	4,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
21.10.16	24,00	-	589,46	562,38	27,08	49,28	44,37	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
22.10.16	24,00		583,60	556,56	27,04	48,46	43,80	4,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
Среднее	24,00	-	529,20	505,17	24,02	40,42	37,30	3,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	744,00		16405,10	15660,34	744,76						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 25 ОКТ 2016 г.