Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8693.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207927-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207927
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,438 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=421,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,23	23,85	-0,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	231,81	231,81	0,00	40,34	36,05	4,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
24.09.16	24,00	-	447,07	447,07	0,00	40,85	36,92	3,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
25.09.16	24,00	-	446,65	446,65	0,00	41,22	37,33	3,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
26.09.16	24,00	-	445,27	445,27	0,00	40,51	36,84	3,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
27.09.16	24,00	-	443,81	443,81	0,00	40,59	37,02	3,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
28.09.16	24,00	-	432,92	432,92	0,00	40,37	36,74	3,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
29.09.16	24,00	-	405,83	405,83	0,00	40,88	36,95	3,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
30.09.16	24,00	-	384,32	384,32	0,00	40,75	36,71	4,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
01.10.16	24,00	-	381,60	381,60	0,00	40,81	36,74	4,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
02.10.16	24,00	-	379,84	379,84	0,00	40,87	36,75	4,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
03.10.16	24,00	-	379,75	379,75	0,00	40,27	36,28	3,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
04.10.16	24,00	-	379,89	379,89	0,00	40,49	36,31	4,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
05.10.16	24,00	-	379,04	379,04	0,00	40,91	36,46	4,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
06.10.16	24,00	-	378,32	378,32	0,00	41,52	36,86	4,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
07.10.16	24,00	-	377,98	377,98	0,00	43,28	38,20	5,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
08.10.16	24,00	-	376,90	376,90	0,00	42,66	37,64	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
09.10.16	24,00	-	375,79	375,79	0,00	42,54	37,55	4,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
10.10.16	24,00	-	374,48	374,48	0,00	43,07	37,83	5,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
11.10.16	24,00	-	372,81	372,81	0,00	44,82	39,17	5,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
12.10.16	24,00	-	370,26	370,26	0,00	45,94	40,01	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
13.10.16	24,00	-	369,55	369,55	0,00	48,46	41,87	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
14.10.16	24,00	-	369,01	369,01	0,00	48,37	41,87	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
15.10.16	24,00	-	370,26	370,26	0,00	48,79	42,23	6,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
16.10.16	24,00	-	370,60	370,60	0,00	48,70	42,23	6,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
17.10.16	24,00	-	370,28	370,28	0,00	48,50	42,09	6,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
18.10.16	24,00	-	369,94	369,94	0,00	48,59	42,08	6,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
19.10.16	24,00	-	368,75	368,75	0,00	50,50	43,43	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
20.10.16	24,00	-	368,32	368,32	0,00	51,30	43,91	7,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
21.10.16	24,00	-	368,45	368,45	0,00	52,93	45,11	7,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
22.10.16	24,00		368,51	368,51	0,00	51,58	44,15	7,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Среднее	24,00	-	369,61	369,61	-	43,67	38,62	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
Итого	744,00		11458,01	11458,01	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.
2 5 ОКТ 2016