Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319029-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,02	25,45	-5,43	1,10	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	-	19,01	18,36	0,64	35,17	30,94	4,23	2,64	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,51
22.09.16	24,00	-	58,89	56,83	2,06	64,60	40,98	23,62	6,01	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
23.09.16	24,00	-	58,48	56,47	2,01	65,92	40,82	25,10	5,99	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
24.09.16	24,00	-	57,86	55,93	1,93	65,73	40,85	24,88	5,88	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
25.09.16	24,00	-	56,81	54,94	1,87	64,64	39,78	24,86	5,82	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
26.09.16	24,00	-	57,63	55,76	1,87	65,26	40,32	24,94	5,89	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
27.09.16	24,00	-	54,98	53,15	1,83	63,91	39,69	24,22	5,70	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
28.09.16	24,00	-	54,79	53,00	1,80	63,65	39,51	24,14	5,77	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
29.09.16	24,00	-	55,66	53,71	1,95	62,72	39,03	23,69	5,96	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
30.09.16	24,00	-	60,72	58,84	1,87	64,44	40,27	24,17	6,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
01.10.16	24,00	-	63,45	61,51	1,94	67,22	42,03	25,19	6,55	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
02.10.16	24,00	-	63,16	61,41	1,75	66,12	41,79	24,33	6,52	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
03.10.16	24,00	-	62,63	60,83	1,80	66,05	41,44	24,61	6,48	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
04.10.16	24,00	-	63,23	61,43	1,80	66,47	41,62	24,85	6,55	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
05.10.16	24,00	-	66,50	64,62	1,88	65,33	41,24	24,09	6,74	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
06.10.16	24,00	-	49,19	47,59	1,60	58,82	35,94	22,88	5,91	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
07.10.16	24,00	-	45,79	44,07	1,72	55,11	33,48	21,63	5,62	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
08.10.16	24,00	-	70,03	67,89	2,14	64,83	41,31	23,52	7,00	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
09.10.16	24,00	-	68,62	66,66	1,96	62,81	40,09	22,72	6,89	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
10.10.16	24,00	-	69,19	67,34	1,85	64,23	40,63	23,60	6,95	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
11.10.16	24,00	-	70,33	68,49	1,84	65,26	40,95	24,31	7,11	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
12.10.16	24,00	-	71,99	70,14	1,85	66,00	41,45	24,55	7,29	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
13.10.16	24,00	-	71,84	70,03	1,82	66,32	41,94	24,38	7,14	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
14.10.16	24,00	-	71,11	69,34	1,77	66,31	41,52	24,79	7,02	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
15.10.16	24,00	-	73,52	71,75	1,78	66,71	42,00	24,71	7,21	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
16.10.16	24,00	-	73,78	72,02	1,76	66,60	42,17	24,43	7,22	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
17.10.16	24,00	-	72,79	71,05	1,74	66,90	42,45	24,45	7,10	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
18.10.16	24,00	-	73,76	71,99	1,76	66,55	42,27	24,28	7,21	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
19.10.16	24,00	-	72,99	71,24	1,75	66,64	42,12	24,52	7,19	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
20.10.16	24,00	-	71,89	70,16	1,73	67,70	42,00	25,70	7,13	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
21.10.16	24,00	-	72,63	70,93	1,70	70,25	42,87	27,38	7,17	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
22.10.16	24,00	-	72,70	70,96	1,74	72,55	43,67	28,88	7,19	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
Среднее	24,00	-	61,39	59,65	1,74	63,06	40,08	22,98	6,31	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
Итого	792,00		2025,95	1968,47	57,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.

печать энергосбыта