Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	101,81	84,33	17,48	63,12	39,23	23,89	4,99	4,93	2,14	15,46	-	-	15,73	-	15,73	-	62,83	-	0,97			3,11
24.09.16	24,00	-	101,81	84,82	16,99	62,01	38,90	23,11	4,93	4,93	2,07	15,29	-	-	15,52	-	15,52	-	61,79	-	0,95			3,01
25.09.16	24,00	-	102,50	86,13	16,37	62,77	39,50	23,27	5,25	4,93	2,09	14,88	-	-	15,13	-	15,13	-	62,67	-	0,93			3,03
26.09.16	24,00	-	98,03	82,22	15,81	61,34	38,76	22,58	5,21	4,90	1,94	14,53	-	-	14,75	-	14,75	-	61,06	-	0,88			2,83
27.09.16	24,00	-	99,16	82,74	16,42	61,02	38,79	22,23	5,05	4,98	1,91	15,13	-	-	15,38	-	15,38	-	61,05	-	0,93			2,84
28.09.16	24,00	-	100,67	83,99	16,68	60,30	38,36	21,94	3,88	5,10	1,92	15,36	-	-	15,60	-	15,60	-	60,39	-	0,93			2,84
29.09.16	24,00	-	108,34	91,19	17,15	61,91	39,99	21,92	5,36	5,19	2,07	15,89	-	-	16,15	-	16,15	-	61,83	-	0,98			3,06
30.09.16	24,00	-	110,87	95,37	15,50	64,50	41,93	22,57	5,30	5,13	2,23	14,24	-	-	14,50	-	14,50	-	64,37	-	0,92			3,15
01.10.16	24,00	-	111,83	95,10	16,73	63,56	41,55	22,01	5,54	5,12	2,17	15,54	-	-	15,81	-	15,81	-	63,34	-	0,99			3,16
02.10.16	24,00	-	112,29	93,99	18,30	63,54	41,29	22,25	6,66	5,12	2,18	17,09	-	-	17,40	-	17,40	-	63,43	-	1,08			3,26
03.10.16	24,00	-	112,18	95,21	16,97	63,93	41,53	22,40	5,70	5,14	2,21	15,76	-	-	16,05	-	16,05	-	63,79	-	1,01			3,22
04.10.16	24,00	-	97,36	86,40	10,96	62,77	40,95	21,82	4,47	5,00	1,57	17,42	-	-	17,70	-	17,70	-	57,68	-	1,01			2,57
05.10.16	24,00	-	54,12	54,33	-0,21	50,32	42,76	7,56	3,77	4,75	-0,45	21,53	-	-	21,69	-	21,69	-	39,89	-	0,86			0,41
06.10.16	24,00	-	191,06	168,73	22,33	55,52	50,99	4,53	3,93	5,40	0,86	20,17	-	-	20,45	-	20,45	-	56,37	-	1,14			2,00
07.10.16	24,00	-	235,93	217,46	18,47	62,83	57,61	5,22	5,04	5,47	1,25	16,73	-	-	17,04	-	17,04	-	62,12	-	1,04			2,29
08.10.16	24,00	-	159,41	141,88	17,53	61,16	55,83	5,33	4,07	5,28	0,80	17,01	-	-	17,28	-	17,28	-	59,83	-	1,02			1,82
09.10.16	24,00	-	57,47	37,10	20,37	61,46	35,51	25,95	5,62	5,03	1,01	19,59	-	-	19,92	-	19,92	-	61,38	-	1,21			2,21
10.10.16	24,00	-	61,94	41,00	20,94	62,22	28,23	33,99	6,63	5,08	1,44	20,10	-	-	20,47	-	20,47	-	62,10	-	1,25			2,70
11.10.16	24,00	-	89,18	68,09	21,09	63,98	36,07	27,91	7,84	4,95	1,99	19,86	-	-	20,24	-	20,24	-	63,47	-	1,26			3,25
12.10.16	24,00	-	130,98	111,07	19,91	63,92	40,96	22,96	7,14	5,06	2,72	17,46	-	-	17,79	-	17,79	-	63,49	-	1,11			3,83
13.10.16	24,00	-	129,14	110,39	18,75	64,12	40,97	23,15	6,97	4,98	2,69	16,71	-	-	17,01	-	17,01	-	63,90	-	1,07			3,76
14.10.16	24,00	-	130,12	114,58	15,54	64,49	41,75	22,74	7,85	4,97	2,70	14,09	-	-	14,34	-	14,34	-	64,32	-	0,91			3,61
15.10.16	24,00	-	131,34	114,98	16,36	64,12	42,15	21,97	6,93	4,96	2,63	14,75	-	-	15,05	-	15,05	-	64,11	-	0,95			3,58
16.10.16	24,00		130,20	113,32	16,88	64,24	41,62	22,62	7,25	4,97	2,67	15,18	-	-	15,47	-	15,47	-	64,11	-	0,97	-	-	3,65
17.10.16	24,00	-	131,67	114,54	17,13	64,37	42,70	21,67	7,07	4,97	2,59	15,59	-	-	15,87	-	15,87	-	64,28	-	1,00			3,59
18.10.16	24,00	-	130,46	113,77	16,69	64,33	42,00	22,33	5,59	4,98	2,64	15,07	-	-	15,33	-	15,33	-	64,19	-	0,97			3,61
19.10.16	24,00	-	129,95	111,96	17,99	65,51	41,62	23,89	6,11	5,00	2,81	15,83	-	-	16,16	-	16,16	-	65,70	-	1,04			3,85
20.10.16	24,00	-	88,97	85,92	3,05	67,23	42,38	24,85	5,78	4,91	1,60	14,31	-	-	14,49	-	14,49	-	52,66	-	0,75			2,35
21.10.16	24,00	-	127,50	109,71	17,79	69,39	42,48	26,91	7,97	4,98	3,16	14,93	-	-	15,24	-	15,24	-	69,20	-	1,03			4,19
22.10.16	24,00	-	132,40	114,60	17,80	71,34	44,08	27,26	7,84	5,01	3,31	15,34	-	-	15,68	-	15,68	-	71,13	-	1,09			4,40
Среднее	24,00	-	116,62	100,16	16,46	63,04	41,68	21,36	5,86	5,04	2,03	16,36	-	-	16,64	-	16,64	-	61,88	-	1,01	-	-	3,04
Итого	720,00		3498,69	3004,92	493,77						60,94	490,84	0,00	0,00	499,24	0,00	499,24	0,00			30,23	0,00	0,00	91,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	74679,51	64414,65	9793,78	-	10005,67	-	1924,59	-	-
	23.10.16 04:00	78175,52	67415,74	10286,13	-	10506,44	-	2015,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **499,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать плательщика
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 25 ОКТ 2016 г.