Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00		89,11	75,38	13,73	62,76	43,88	18,88	5,71	3,27	1,63	10,53	-	10,53	10,72	-	10,72	-	62,47	-	0,66	-	-	2,29
24.09.16	24,00	-	88,98	75,73	13,25	63,24	44,21	19,03	5,71	3,26	1,65	10,01	0,00	10,01	10,19	0,00	10,19	-	62,98	0,00	0,63			2,28
25.09.16	24,00	-	88,61	74,57	14,04	62,15	43,43	18,72	5,68	3,28	1,60	10,87	0,00	10,87	11,07	0,00	11,07	-	61,88	0,00	0,68			2,27
26.09.16	24,00	-	89,75	75,85	13,91	62,88	44,00	18,88	5,75	3,27	1,64	10,70	0,00	10,70	10,89	0,00	10,89	-	62,56	0,00	0,67			2,31
27.09.16	24,00	-	87,50	72,76	14,74	61,64	42,96	18,68	5,53	3,25	1,56	11,59	0,00	11,59	11,79	0,00	11,79	-	61,42	0,00	0,71			2,27
28.09.16	24,00	-	91,64	74,35	17,29	61,32	42,91	18,41	5,65	3,33	1,57	14,06	0,00	14,06	14,31	0,00	14,31	-	61,10	0,00	0,86			2,43
29.09.16	24,00	-	91,86	76,77	15,09	60,30	42,49	17,81	5,87	3,45	1,56	11,95	0,00	11,95	12,16	0,00	12,16	-	60,08	0,00	0,72			2,28
30.09.16	24,00	-	97,81	82,75	15,06	61,97	44,13	17,84	6,35	3,47	1,69	11,64	0,00	11,64	11,85	0,00	11,85	-	61,76	0,00	0,72			2,42
01.10.16	24,00	-	98,33	85,32	13,01	64,65	46,03	18,62	6,51	3,39	1,82	9,56	0,00	9,56	9,74	0,00	9,74	-	64,39	0,00	0,62			2,44
02.10.16	24,00	-	100,99	85,83	15,17	63,73	45,41	18,32	6,47	3,38	1,80	11,65	0,00	11,65	11,87	0,00	11,87	-	63,46	0,00	0,74			2,54
03.10.16	24,00	-	96,43	83,20	13,22	63,72	45,35	18,37	6,43	3,38	1,75	9,82	0,00	9,82	10,01	0,00	10,01	-	63,46	0,00	0,63			2,38
04.10.16	24,00	-	99,79	86,00	13,79	64,28	45,69	18,59	6,49	3,40	1,83	10,25	0,00	10,25	10,44	0,00	10,44	-	64,02	0,00	0,66			2,49
05.10.16	24,00	-	104,10	89,60	14,50	63,02	45,45	17,57	6,74	3,27	1,81	10,73	0,00	10,73	10,93	0,00	10,93	-	62,73	0,00	0,68			2,49
06.10.16	24,00	-	81,00	66,45	14,55	57,24	39,86	17,38	5,80	3,52	1,30	11,77	0,00	11,77	11,94	0,00	11,94	-	56,97	0,00	0,65			1,95
07.10.16	24,00	-	85,87	70,57	15,30	54,17	38,09	16,08	5,64	3,44	1,31	12,43	0,00	12,43	12,61	0,00	12,61	-	53,98	0,00	0,69			1,99
08.10.16	24,00	-	106,14	92,53	13,61	62,67	44,80	17,87	7,07	3,18	1,89	9,87	0,00	9,87	10,05	0,00	10,05	-	62,41	0,00	0,62			2,51
09.10.16	24,00	-	107,84	92,28	15,55	60,81	43,50	17,31	6,99	3,18	1,83	11,89	0,00	11,89	12,09	0,00	12,09	-	60,59	0,00	0,72			2,55
10.10.16	24,00	-	108,10	92,89	15,21	62,37	44,28	18,09	7,05	3,18	1,91	11,58	0,00	11,58	11,79	0,00	11,79	-	62,07	0,00	0,72			2,64
11.10.16	24,00	-	110,07	94,96	15,11	63,19	44,59	18,60	7,21	3,22	2,02	11,20	0,00	11,20	11,40	0,00	11,40	-	62,97	0,00	0,71			2,73
12.10.16	24,00	-	109,99	95,90	14,08	63,84	44,98	18,86	7,40	3,24	2,06	10,33	0,00	10,33	10,53	0,00	10,53	-	63,56	0,00	0,66			2,72
13.10.16	24,00	-	111,27	95,72	15,55	64,38	45,29	19,09	7,25	3,09	2,08	11,76	0,00	11,76	11,98	0,00	11,98	-	64,10	0,00	0,75			2,83
14.10.16	24,00	-	114,04	95,73	18,31	64,37	45,13	19,24	7,16	2,99	2,10	14,46	0,00	14,46	14,74	0,00	14,74	-	64,14	0,00	0,93			3,03
15.10.16	24,00	-	111,40	97,37	14,04	64,75	45,41	19,34	7,29	2,91	2,14	10,27	0,00	10,27	10,47	0,00	10,47	-	64,51	0,00	0,66			2,80
16.10.16	24,00	-	110,69	96,99	13,70	64,37	45,11	19,26	7,29	2,91	2,11	10,11	0,00	10,11	10,30	0,00	10,30	-	64,03	0,00	0,65			2,76
17.10.16	24,00	-	110,50	95,47	15,03	64,89	45,33	19,56	7,13	2,87	2,11	11,39	0,00	11,39	11,61	0,00	11,61	-	64,59	0,00	0,74			2,85
18.10.16	24,00	-	110,81	96,57	14,24	64,54	45,28	19,26	7,28	2,91	2,10	10,70	0,00	10,70	10,90	0,00	10,90	-	64,34	0,00	0,69			2,79
19.10.16	24,00	-	112,85	97,73	15,13	64,45	45,19	19,26	7,29	2,90	2,12	11,64	0,00	11,64	11,87	0,00	11,87	-	64,23	0,00	0,75			2,87
20.10.16	24,00	-	112,78	98,04	14,74	65,32	45,22	20,10	7,29	2,89	2,22	11,10	0,00	11,10	11,32	0,00	11,32	-	65,09	0,00	0,73			2,95
21.10.16	24,00	-	111,38	97,69	13,69	67,76	46,47	21,29	7,33	2,89	2,34	9,92	0,00	9,92	10,13	0,00	10,13	-	67,47	0,00	0,67			3,02
22.10.16	24,00	-	108,83	95,98	12,85	67,99	46,74	21,25	6,99	2,79	2,38	9,38	0,00	9,38	9,58	0,00	9,58	-	68,04	0,00	0,65			3,03
Среднее	24,00	-	101,62	87,03	14,58	63,09	44,37	18,72	6,61	3,18	1,86	11,11	-	11,11	11,31	-	11,31	-	62,85	-	0,70	-	-	2,56
Итого	720,00		3048,45	2610,98	437,47						55,91	333,17	0,00	333,17	339,29	0,00	339,29	0,00			20,98	0,00	0,00	76,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **339,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель потребителя _____ / _____ /

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 2 5 ОКТ 2016 г.