Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207778 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,54	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	35,92	36,15	-0,23	59,19	35,18	24,01	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
24.09.16	24,00	-	81,05	81,05	0,00	61,04	36,73	24,31	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
25.09.16	24,00	-	80,49	80,49	0,00	61,47	37,08	24,39	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
26.09.16	24,00	-	56,50	56,51	-0,01	58,09	35,56	22,53	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
27.09.16	24,00	-	92,07	92,07	0,00	62,01	38,90	23,11	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
28.09.16	24,00	-	100,28	100,28	0,00	61,52	39,77	21,75	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
29.09.16	24,00	-	101,15	101,15	0,00	61,81	40,12	21,69	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
30.09.16	24,00	-	119,57	119,57	0,00	61,62	42,14	19,48	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
01.10.16	24,00	-	123,05	123,05	0,00	62,51	42,85	19,66	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
02.10.16	24,00	-	123,58	123,58	0,00	62,66	42,98	19,68	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
03.10.16	24,00	-	122,54	122,54	0,00	62,09	42,65	19,44	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
04.10.16	24,00	-	131,88	131,88	0,00	62,43	43,29	19,14	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
05.10.16	24,00	-	150,54	150,54	0,00	62,48	44,87	17,61	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
06.10.16	24,00	-	149,06	149,06	0,00	63,02	44,93	18,09	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
07.10.16	24,00	-	149,95	149,95	0,00	62,81	44,81	18,00	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
08.10.16	24,00	-	149,83	149,83	0,00	62,79	44,37	18,42	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
09.10.16	24,00	-	149,06	149,06	0,00	63,24	44,38	18,86	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
10.10.16	24,00	-	146,89	146,89	0,00	62,54	43,77	18,77	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
11.10.16	24,00	-	146,37	146,37	0,00	62,67	43,77	18,90	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
12.10.16	24,00	-	145,57	145,57	0,00	62,71	43,64	19,07	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
13.10.16	24,00	-	143,26	143,26	0,00	62,27	43,10	19,17	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
14.10.16	24,00	-	144,77	144,77	0,00	62,42	43,33	19,09	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
15.10.16	24,00	-	145,55	145,55	0,00	62,55	43,59	18,96	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
16.10.16	24,00	-	146,12	146,12	0,00	62,65	43,74	18,91	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
17.10.16	24,00	-	146,18	146,18	0,00	62,82	43,79	19,03	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
18.10.16	24,00	-	144,10	144,10	0,00	62,33	43,30	19,03	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
19.10.16	24,00	-	140,74	140,74	0,00	62,80	42,97	19,83	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
20.10.16	24,00	-	141,20	141,20	0,00	64,77	43,73	21,04	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
21.10.16	24,00	-	143,08	143,08	0,00	67,81	45,30	22,51	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
22.10.16	24,00	-	145,47	145,47	0,00	69,69	46,48	23,21	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
Среднее	24,00	-	122,45	122,45	-0,01	61,19	41,57	19,62	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Итого	744,00		3795,82	3796,06	-0,24						75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 06:00	17580,54	17568,52	0,00	-	0,00	-	455,29	-	-
	23.10.16 04:00	21394,72	21382,94	0,00	-	0,00	-	531,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отделение организации КУУГЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016

«____» _____ г.