Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8466.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,05	15,33	0,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	75,11	4,91	70,20	25,53	25,59	-0,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
24.09.16	24,00	-	170,31	7,68	162,63	21,18	13,28	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
25.09.16	24,00	-	101,34	6,72	94,62	28,64	13,57	15,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
26.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,76	18,89	2,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,43	18,26	3,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	0,00	1,33	-1,33	20,95	38,23	-17,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
29.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,89	20,22	0,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
30.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,65	17,72	2,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
01.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,40	17,33	3,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,23	17,03	3,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.16	24,00	-	46,05	35,98	10,07	38,24	33,10	5,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,57
04.10.16	24,00	-	0,64	0,48	0,16	40,38	17,57	22,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
05.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,77	15,48	2,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,27	14,76	2,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.10.16	24,00	-	111,32	107,57	3,75	42,33	36,39	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,80
08.10.16	24,00	-	313,37	313,37	0,00	43,14	37,45	5,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
09.10.16	24,00	-	305,67	305,67	0,00	43,04	37,32	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
10.10.16	24,00	-	302,80	302,80	0,00	43,66	37,58	6,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
11.10.16	24,00	-	302,35	302,35	0,00	47,24	40,18	7,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
12.10.16	24,00	-	301,90	301,90	0,00	47,71	40,46	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
13.10.16	24,00	-	301,35	301,35	0,00	49,51	41,66	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
14.10.16	24,00	-	301,90	301,90	0,00	50,90	42,79	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
15.10.16	24,00	-	304,73	304,73	0,00	51,10	43,11	7,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
16.10.16	24,00	-	306,79	306,79	0,00	51,00	43,17	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
17.10.16	24,00	-	306,01	306,01	0,00	50,91	43,07	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
18.10.16	24,00	-	300,87	300,87	0,00	50,49	42,57	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
19.10.16	24,00	-	307,83	307,83	0,00	51,67	43,44	8,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
20.10.16	24,00	-	310,56	310,56	0,00	51,88	43,57	8,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
21.10.16	24,00	-	318,68	318,68	0,00	54,21	45,33	8,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
22.10.16	24,00	-	321,02	321,02	0,00	55,67	46,45	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
Среднее	24,00	-	164,86	153,89	10,97	36,64	31,00	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
Итого	744,00		5110,60	4770,50	340,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 06:00	55586,14	55738,73	-	-	-	-	586,88	-	-
	23.10.16 04:00	60737,81	60550,30	-	-	-	-	631,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись представителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «___» _____ г.