Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	20,80	-3,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	12,00	-	5,03	11,13	-6,10	15,42	12,98	2,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
24.09.16	24,00	-	11,52	41,20	-29,68	14,21	12,92	1,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.16	24,00	-	11,57	29,61	-18,04	27,63	13,43	14,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,16
26.09.16	24,00	-	167,07	166,40	0,67	42,72	35,95	6,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
27.09.16	24,00	-	344,01	344,01	0,00	42,31	37,08	5,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
28.09.16	24,00	-	338,90	338,90	0,00	42,04	36,77	5,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
29.09.16	24,00	-	334,20	334,20	0,00	42,54	37,28	5,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
30.09.16	24,00	-	331,96	331,96	0,00	42,48	37,30	5,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
01.10.16	24,00	-	329,47	329,47	0,00	42,74	37,46	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
02.10.16	24,00	-	326,12	326,12	0,00	42,72	37,42	5,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
03.10.16	24,00	-	335,95	335,95	0,00	41,55	36,93	4,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
04.10.16	24,00	-	368,19	368,19	0,00	41,92	37,74	4,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
05.10.16	24,00	-	368,87	368,87	0,00	41,80	37,62	4,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
06.10.16	24,00	-	368,66	368,66	0,00	42,42	38,06	4,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
07.10.16	24,00	-	362,57	362,57	0,00	43,70	39,04	4,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
08.10.16	24,00	-	351,57	351,57	0,00	43,21	38,47	4,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
09.10.16	24,00	-	352,85	352,85	0,00	43,11	38,37	4,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
10.10.16	24,00	-	354,75	354,75	0,00	43,77	38,77	5,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
11.10.16	24,00	-	355,60	355,60	0,00	47,31	41,54	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
12.10.16	24,00	-	355,73	355,73	0,00	47,79	41,92	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
13.10.16	24,00	-	359,03	359,03	0,00	49,60	43,27	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
14.10.16	24,00	-	361,87	361,87	0,00	50,97	44,42	6,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
15.10.16	24,00	-	361,16	361,16	0,00	51,16	44,66	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
16.10.16	24,00	-	361,53	361,53	0,00	51,07	44,66	6,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
17.10.16	24,00	-	360,93	360,93	0,00	50,96	44,59	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
18.10.16	24,00	-	358,48	358,48	0,00	50,56	44,18	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
19.10.16	24,00	-	369,97	369,97	0,00	51,74	45,12	6,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
20.10.16	24,00	-	379,84	379,84	0,00	51,97	45,39	6,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
21.10.16	24,00	-	386,68	386,68	0,00	54,31	47,26	7,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
22.10.16	24,00	-	389,42	389,42	0,00	55,76	48,41	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
Среднее	23,61	-	305,27	306,99	-1,71	42,81	37,41	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
Итого	732,00		9463,50	9516,65	-53,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 05:00	131,65	142,78	-	-	-	-	0,53	-	-
	23.10.16 04:00	9637,23	9690,38	-	-	-	-	56,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

печать энергосбыта

Назначить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.
25 ОКТ 2016