Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,51	23,86	0,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	18,67	19,90	-1,23	65,53	61,81	3,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
29.09.16	24,00	-	72,64	72,49	0,15	64,37	43,14	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
30.09.16	24,00	-	85,70	85,70	0,00	63,73	41,13	22,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
01.10.16	24,00	-	87,99	87,99	0,00	64,65	41,95	22,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
02.10.16	24,00	-	87,87	87,87	0,00	64,72	41,97	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
03.10.16	24,00	-	86,92	86,92	0,00	64,15	41,54	22,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
04.10.16	24,00	-	93,18	93,18	0,00	64,40	42,13	22,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
05.10.16	24,00	-	100,64	100,64	0,00	64,27	42,82	21,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
06.10.16	24,00	-	97,74	97,74	0,00	64,79	42,69	22,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
07.10.16	24,00	-	97,24	97,24	0,00	64,60	42,64	21,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
08.10.16	24,00	-	96,34	96,34	0,00	64,48	42,35	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
09.10.16	24,00	-	95,58	95,58	0,00	64,99	42,44	22,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
10.10.16	24,00	-	93,35	93,35	0,00	64,38	41,65	22,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
11.10.16	24,00	-	92,60	92,60	0,00	64,50	41,74	22,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
12.10.16	24,00	-	91,28	91,28	0,00	64,55	41,27	23,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
13.10.16	24,00	-	89,31	89,31	0,00	64,09	40,45	23,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
14.10.16	24,00	-	89,46	89,46	0,00	64,25	40,53	23,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
15.10.16	24,00	-	90,00	90,00	0,00	64,31	40,70	23,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
16.10.16	24,00	-	89,87	89,87	0,00	64,48	40,82	23,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
17.10.16	24,00	-	89,33	89,33	0,00	64,63	40,84	23,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
18.10.16	24,00	-	86,71	86,71	0,00	64,15	40,09	24,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
19.10.16	24,00	-	83,68	83,68	0,00	64,70	39,57	25,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
20.10.16	24,00	-	84,12	84,12	0,00	66,87	40,19	26,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
21.10.16	24,00	-	86,22	86,22	0,00	70,06	41,70	28,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
22.10.16	24,00	-	89,32	89,32	0,00	71,91	42,94	28,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
Среднее	24,00	-	83,68	83,72	-0,04	63,54	41,65	21,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	624,00		2175,76	2176,84	-1,08						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	14671,77	14674,81	-	-	-	-	407,91	-	-
	23.10.16 04:00	14671,77	14674,81	-	-	-	-	407,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.