Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 11,15
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nxв)-m2*(n2-nxв) лето: Qгвс=m3*(n3-nxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
28.09.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
29.09.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
30.09.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
01.10.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
02.10.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
03.10.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
04.10.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
05.10.16	24,00	-	91,24	88,38	2,86	63,36	39,62	23,74	6,12	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
06.10.16	24,00	-	91,45	88,60	2,85	63,10	39,47	23,63	6,13	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
07.10.16	24,00	-	90,96	88,10	2,85	63,59	39,64	23,95	6,11	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.10.16	24,00	-	91,31	88,44	2,87	63,40	39,76	23,64	6,13	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
09.10.16	24,00	-	91,29	88,42	2,86	63,30	39,55	23,75	6,13	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
10.10.16	24,00	-	90,84	87,97	2,87	63,77	39,66	24,11	6,09	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
11.10.16	24,00	-	89,85	87,00	2,86	63,14	39,03	24,11	6,03	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
12.10.16	24,00	-	89,49	86,75	2,75	63,21	39,05	24,16	6,01	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
13.10.16	24,00	-	89,03	86,26	2,77	63,38	39,02	24,36	5,98	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
14.10.16	24,00	-	87,61	84,92	2,68	63,07	38,45	24,62	5,89	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
15.10.16	24,00	-	88,52	85,80	2,72	63,25	38,82	24,43	5,96	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
16.10.16	24,00	-	88,89	86,16	2,73	63,24	39,06	24,18	5,98	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
17.10.16	24,00	-	89,20	86,44	2,76	63,43	39,22	24,21	5,99	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
18.10.16	24,00	-	89,11	86,33	2,78	63,59	39,27	24,32	5,98	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
19.10.16	24,00	-	87,99	85,27	2,72	63,06	38,77	24,29	5,91	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
20.10.16	24,00	-	86,33	83,70	2,63	63,63	38,32	25,31	5,82	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
21.10.16	24,00	-	86,56	83,89	2,66	65,72	38,92	26,80	5,83	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
22.10.16	24,00	-	87,54	84,78	2,76	68,85	40,16	28,69	5,88	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
Среднее	24,00	-	89,83	87,03	2,80	63,67	39,33	24,34	6,03	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
Итого	600,00		2245,86	2175,87	69,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-		-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 25 ОКТ 2016 г.