Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	57,91	45,44	12,47	63,04	62,61	0,43	7,00	5,00	0,05	12,12	-	-	12,36	-	12,36	-	62,75	-	0,76			0,81
24.09.16	24,00	-	55,98	43,53	12,45	63,76	63,28	0,48	7,00	5,00	0,05	12,03	-	-	12,28	-	12,28	-	63,44	-	0,76			0,82
25.09.16	24,00	-	55,71	41,95	13,76	64,18	63,62	0,56	7,00	5,00	0,05	13,35	-	-	13,58	-	13,58	-	64,21	-	0,86			0,91
26.09.16	24,00	-	38,82	34,31	4,51	62,31	62,50	-0,19	7,00	5,00	0,00	11,98	-	-	12,22	-	12,22	-	62,80	-	0,75			0,75
27.09.16	24,00	-	65,53	49,49	16,04	63,99	54,38	9,61	7,00	5,00	0,79	14,97	-	-	15,13	-	15,13	-	48,36	-	0,72			1,51
28.09.16	24,00	-	71,22	52,71	18,51	63,34	36,11	27,23	7,00	5,00	1,97	17,03	-	-	17,12	-	17,12	-	37,29	-	0,64			2,61
29.09.16	24,00	-	70,62	50,65	19,97	63,65	36,35	27,30	7,00	5,00	1,96	18,63	-	-	18,77	-	18,77	-	37,51	-	0,70			2,65
30.09.16	24,00	-	83,12	65,33	17,79	63,11	38,61	24,50	7,00	5,00	2,07	16,49	-	-	16,59	-	16,59	-	39,88	-	0,66			2,73
01.10.16	24,00	-	85,95	65,97	19,98	63,96	39,43	24,53	7,00	5,00	2,15	18,38	-	-	18,52	-	18,52	-	40,55	-	0,75			2,90
02.10.16	24,00	-	86,16	64,42	21,74	64,10	39,56	24,54	7,00	5,00	2,14	20,31	-	-	20,46	-	20,46	-	40,66	-	0,83			2,97
03.10.16	24,00	-	85,34	65,31	20,03	63,64	39,35	24,29	7,00	5,00	2,11	18,71	-	-	18,84	-	18,84	-	40,48	-	0,76			2,86
04.10.16	24,00	-	93,87	77,50	16,37	63,98	39,78	24,20	7,00	5,00	2,22	14,99	-	-	15,15	-	15,15	-	47,00	-	0,71			2,92
05.10.16	24,00	-	110,64	95,99	14,65	63,93	41,10	22,83	7,00	5,00	2,34	13,58	-	-	13,78	-	13,78	-	57,91	-	0,79			3,13
06.10.16	24,00	-	109,35	95,91	13,44	64,40	41,48	22,92	7,00	5,00	2,33	12,54	-	-	12,74	-	12,74	-	58,44	-	0,73			3,07
07.10.16	24,00	-	109,88	94,84	15,04	64,18	41,46	22,72	7,00	5,00	2,32	14,08	-	-	14,27	-	14,27	-	57,08	-	0,81			3,12
08.10.16	24,00	-	109,77	94,95	14,82	64,23	41,10	23,13	7,00	5,00	2,37	13,35	-	-	13,53	-	13,53	-	58,30	-	0,78			3,15
09.10.16	24,00	-	109,91	92,45	17,46	64,71	41,17	23,54	7,00	5,00	2,40	16,31	-	-	16,51	-	16,51	-	55,63	-	0,91			3,31
10.10.16	24,00	-	107,57	94,86	12,71	63,92	40,30	23,62	7,00	5,00	2,36	11,94	-	-	12,13	-	12,13	-	57,85	-	0,69			3,05
11.10.16	24,00	-	108,12	92,71	15,41	64,16	40,50	23,66	7,00	5,00	2,38	14,15	-	-	14,36	-	14,36	-	56,62	-	0,80			3,18
12.10.16	24,00	-	107,73	90,30	17,43	64,14	40,28	23,86	7,00	5,00	2,40	15,78	-	-	16,00	-	16,00	-	55,29	-	0,87			3,27
13.10.16	24,00	-	107,20	90,66	16,54	63,79	39,70	24,09	7,00	5,00	2,41	14,96	-	-	15,19	-	15,19	-	55,76	-	0,83			3,24
14.10.16	24,00	-	107,85	92,51	15,34	63,83	39,92	23,91	7,00	5,00	2,42	13,69	-	-	13,89	-	13,89	-	56,58	-	0,78			3,19
15.10.16	24,00	-	107,27	93,60	13,67	64,00	40,28	23,72	7,00	5,00	2,40	12,08	-	-	12,27	-	12,27	-	57,05	-	0,69			3,10
16.10.16	24,00	-	107,82	91,01	16,81	64,11	40,41	23,70	7,00	5,00	2,40	15,24	-	-	15,43	-	15,43	-	55,07	-	0,84			3,24
17.10.16	24,00	-	107,66	92,57	15,09	64,27	40,50	23,77	7,00	5,00	2,39	13,82	-	-	14,03	-	14,03	-	56,76	-	0,78			3,17
18.10.16	24,00	-	107,19	91,65	15,54	63,80	40,08	23,72	7,00	5,00	2,37	14,22	-	-	14,42	-	14,42	-	56,18	-	0,80			3,17
19.10.16	24,00	-	105,33	90,71	14,62	64,32	39,74	24,58	7,00	5,00	2,42	13,17	-	-	13,36	-	13,36	-	56,69	-	0,75			3,17
20.10.16	24,00	-	105,45	89,24	16,21	66,29	40,26	26,03	7,00	5,00	2,57	14,66	-	-	14,87	-	14,87	-	56,10	-	0,82			3,40
21.10.16	24,00	-	105,23	90,35	14,88	69,46	41,52	27,94	7,00	5,00	2,79	13,38	-	-	13,57	-	13,57	-	57,61	-	0,77			3,56
22.10.16	24,00	-	105,44	88,66	16,78	71,50	42,36	29,14	7,00	5,00	2,94	15,18	-	-	15,40	-	15,40	-	55,61	-	0,85			3,79
Среднее	24,00	-	92,99	77,32	15,67	64,40	43,59	20,81	7,00	5,00	1,99	14,70	-	-	14,89	-	14,89	-	53,52	-	0,77	-	-	2,76
Итого	720,00		2789,64	2319,58	470,06						59,55	441,12	0,00	0,00	446,77	0,00	446,77	0,00			23,18	0,00	0,00	82,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 12:00	59725,82	52173,82	9237,95	-	9423,31	-	1844,85	-	-
	23.10.16 04:00	62502,52	54484,67	9674,82	-	9865,73	-	1927,30	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -4,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **446,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.