Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 11,15

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	66,08	55,48	10,60	63,00	62,58	0,42	7,00	5,00	0,03	10,57	-	-	10,76	-	10,76	-	62,50	-	0,66			0,69
24.09.16	24,00	-	63,88	52,29	11,59	63,83	63,42	0,41	7,00	5,00	0,03	11,62	-	-	11,82	-	11,82	-	63,23	-	0,74			0,76
25.09.16	24,00	-	63,31	52,40	10,91	64,29	63,81	0,48	7,00	5,00	0,03	10,95	-	-	11,14	-	11,14	-	63,91	-	0,70			0,73
26.09.16	24,00	-	47,98	43,48	4,50	62,99	63,56	-0,57	7,00	5,00	0,00	11,57	-	-	11,80	-	11,80	-	63,47	-	0,73			0,73
27.09.16	24,00	-	75,12	59,76	15,36	64,42	53,95	10,47	7,00	5,00	0,90	15,15	-	-	15,30	-	15,30	-	47,45	-	0,72			1,62
28.09.16	24,00	-	82,45	68,08	14,37	63,67	40,18	23,49	7,00	5,00	1,95	13,96	-	-	14,06	-	14,06	-	40,10	-	0,56			2,51
29.09.16	24,00	-	82,55	69,31	13,24	63,91	40,64	23,27	7,00	5,00	1,93	12,92	-	-	12,99	-	12,99	-	40,75	-	0,53			2,46
30.09.16	24,00	-	96,57	82,55	14,02	63,33	42,69	20,64	7,00	5,00	2,01	13,72	-	-	13,83	-	13,83	-	42,73	-	0,59			2,59
01.10.16	24,00	-	99,47	84,36	15,11	64,24	43,67	20,57	7,00	5,00	2,06	14,82	-	-	14,96	-	14,96	-	43,64	-	0,65			2,71
02.10.16	24,00	-	99,99	84,51	15,48	64,37	43,74	20,63	7,00	5,00	2,07	15,23	-	-	15,38	-	15,38	-	43,83	-	0,67			2,74
03.10.16	24,00	-	99,48	85,23	14,25	63,80	43,39	20,41	7,00	5,00	2,03	14,17	-	-	14,29	-	14,29	-	43,43	-	0,62			2,65
04.10.16	24,00	-	107,55	93,23	14,32	64,05	43,97	20,08	7,00	5,00	2,17	13,97	-	-	14,11	-	14,11	-	44,34	-	0,62			2,79
05.10.16	24,00	-	122,82	109,45	13,37	63,93	45,11	18,82	7,00	5,00	2,37	12,00	-	-	12,14	-	12,14	-	45,76	-	0,55			2,91
06.10.16	24,00	-	122,36	108,50	13,86	64,45	45,20	19,25	7,00	5,00	2,41	12,55	-	-	12,68	-	12,68	-	45,65	-	0,57			2,98
07.10.16	24,00	-	122,60	109,12	13,48	64,28	45,08	19,20	7,00	5,00	2,41	12,06	-	-	12,17	-	12,17	-	45,52	-	0,55			2,96
08.10.16	24,00	-	123,08	107,87	15,21	64,12	44,84	19,28	7,00	5,00	2,45	13,41	-	-	13,54	-	13,54	-	45,18	-	0,60			3,06
09.10.16	24,00	-	122,56	103,85	18,71	64,64	45,08	19,56	7,00	5,00	2,47	17,07	-	-	17,23	-	17,23	-	45,23	-	0,77			3,24
10.10.16	24,00	-	121,17	106,58	14,59	64,04	44,47	19,57	7,00	5,00	2,43	13,30	-	-	13,43	-	13,43	-	44,77	-	0,60			3,02
11.10.16	24,00	-	120,79	105,76	15,03	64,11	44,52	19,59	7,00	5,00	2,42	13,71	-	-	13,82	-	13,82	-	44,86	-	0,61			3,04
12.10.16	24,00	-	120,30	105,14	15,16	64,19	44,40	19,79	7,00	5,00	2,44	13,84	-	-	13,96	-	13,96	-	44,73	-	0,62			3,05
13.10.16	24,00	-	119,31	103,56	15,75	63,76	43,88	19,88	7,00	5,00	2,43	14,39	-	-	14,53	-	14,53	-	44,23	-	0,64			3,07
14.10.16	24,00	-	120,38	104,52	15,86	63,91	44,14	19,77	7,00	5,00	2,45	14,23	-	-	14,34	-	14,34	-	44,39	-	0,63			3,08
15.10.16	24,00	-	120,87	104,94	15,93	63,96	44,39	19,57	7,00	5,00	2,44	14,31	-	-	14,45	-	14,45	-	44,72	-	0,64			3,08
16.10.16	24,00	-	120,99	104,07	16,92	64,15	44,59	19,56	7,00	5,00	2,43	15,40	-	-	15,54	-	15,54	-	45,00	-	0,69			3,12
17.10.16	24,00	-	128,00	113,01	14,99	64,31	44,48	19,83	7,00	5,00	2,45	13,39	-	-	13,60	-	13,60	-	56,42	-	0,75			3,21
18.10.16	24,00	-	128,49	117,01	11,48	63,81	44,02	19,79	7,00	5,00	2,42	9,94	-	-	10,12	-	10,12	-	63,30	-	0,63			3,05
19.10.16	24,00	-	128,29	115,90	12,39	64,42	43,86	20,56	7,00	5,00	2,49	10,83	-	-	11,01	-	11,01	-	64,25	-	0,70			3,18
20.10.16	24,00	-	128,15	116,22	11,93	66,57	44,76	21,81	7,00	5,00	2,66	10,02	-	-	10,23	-	10,23	-	66,62	-	0,67			3,33
21.10.16	24,00	-	129,05	117,14	11,91	69,73	46,41	23,32	7,00	5,00	2,90	9,63	-	-	9,84	-	9,84	-	69,58	-	0,67			3,56
22.10.16	24,00	-	131,15	118,25	12,90	71,54	47,38	24,16	7,00	5,00	3,01	10,91	-	-	11,15	-	11,15	-	70,95	-	0,78			3,78
Среднее	24,00	-	107,16	93,39	13,77	64,53	47,07	17,45	7,00	5,00	2,01	12,99	-	-	13,14	-	13,14	-	51,02	-	0,65	-	-	2,66
Итого	720,00		3214,79	2801,57	413,22						60,29	389,64	0,00	0,00	394,22	0,00	394,22	0,00			19,43	0,00	0,00	79,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 12:00	35763,09	31623,92	4385,82	-	4473,17	-	936,85	-	-
	23.10.16 04:00	38961,99	34412,86	4771,88	-	4863,76	-	1016,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -4,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« » 25 ОКТ 2016 г.