Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 11,15

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 67,71 | 52,22 | 15,49 | 63,05 | 62,73 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 15,90 | - | - | 16,19 | - | 16,19 | - | 63,11 | - | 1,00 | | | 1,00 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 74,12 | 55,69 | 18,43 | 63,89 | 63,52 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,85 | - | - | 19,20 | - | 19,20 | - | 63,98 | - | 1,21 | | | 1,21 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 76,53 | 55,14 | 21,39 | 64,33 | 63,95 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 21,79 | - | - | 22,20 | - | 22,20 | - | 64,52 | - | 1,41 | | | 1,41 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 58,57 | 42,12 | 16,45 | 60,32 | 62,90 | -2,58 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,69 | - | - | 19,98 | - | 19,98 | - | 55,45 | - | 1,09 | | | 1,09 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 79,06 | 60,10 | 18,96 | 64,28 | 57,87 | 6,41 | 7,00 | 5,00 | 0,52 | 18,16 | - | - | 18,43 | - | 18,43 | - | 59,75 | - | 1,08 | | | 1,61 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 80,29 | 55,53 | 24,76 | 63,61 | 43,74 | 19,87 | 7,00 | 5,00 | 1,60 | 20,42 | - | - | 20,69 | - | 20,69 | - | 52,95 | - | 1,08 | | | 2,68 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 81,34 | 57,75 | 23,59 | 63,83 | 44,14 | 19,69 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 18,66 | - | - | 18,91 | - | 18,91 | - | 54,09 | - | 1,01 | | | 2,65 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 99,79 | 77,95 | 21,84 | 63,31 | 45,44 | 17,87 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 17,29 | - | - | 17,59 | - | 17,59 | - | 62,48 | - | 1,08 | | | 2,78 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 101,90 | 81,46 | 20,44 | 64,28 | 46,20 | 18,08 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 16,22 | - | - | 16,52 | - | 16,52 | - | 64,23 | - | 1,04 | | | 2,79 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 103,67 | 81,82 | 21,85 | 64,32 | 45,98 | 18,34 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 17,58 | - | - | 17,91 | - | 17,91 | - | 64,26 | - | 1,13 | | | 2,91 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 101,35 | 81,41 | 19,94 | 63,81 | 45,44 | 18,37 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 15,83 | - | - | 16,11 | - | 16,11 | - | 63,71 | - | 1,01 | | | 2,77 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 107,89 | 87,66 | 20,23 | 64,01 | 45,96 | 18,05 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 16,39 | - | - | 16,69 | - | 16,69 | - | 64,07 | - | 1,05 | | | 2,88 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 121,33 | 100,91 | 20,42 | 63,92 | 46,95 | 16,97 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 16,96 | - | - | 17,27 | - | 17,27 | - | 64,05 | - | 1,08 | | | 3,02 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 120,15 | 100,54 | 19,61 | 64,43 | 47,05 | 17,38 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 16,48 | - | - | 16,78 | - | 16,78 | - | 64,46 | - | 1,06 | | | 3,02 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 118,51 | 100,86 | 17,65 | 64,22 | 46,92 | 17,30 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 14,63 | - | - | 14,93 | - | 14,93 | - | 64,28 | - | 0,94 | | | 2,88 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 120,76 | 100,82 | 19,94 | 64,19 | 46,77 | 17,42 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 16,81 | - | - | 17,15 | - | 17,15 | - | 64,28 | - | 1,08 | | | 3,04 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 125,38 | 100,32 | 25,06 | 64,66 | 46,91 | 17,75 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 21,89 | - | - | 22,32 | - | 22,32 | - | 64,81 | - | 1,42 | | | 3,41 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 118,78 | 99,49 | 19,29 | 63,99 | 46,26 | 17,73 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 16,36 | - | - | 16,67 | - | 16,67 | - | 64,06 | - | 1,05 | | | 3,00 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 119,26 | 99,04 | 20,22 | 64,06 | 46,09 | 17,97 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 17,14 | - | - | 17,45 | - | 17,45 | - | 64,18 | - | 1,10 | | | 3,08 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 118,58 | 98,51 | 20,07 | 64,21 | 45,68 | 18,53 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 16,94 | - | - | 17,27 | - | 17,27 | - | 64,40 | - | 1,09 | | | 3,12 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 118,45 | 97,77 | 20,68 | 63,72 | 44,85 | 18,87 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 17,44 | - | - | 17,74 | - | 17,74 | - | 63,91 | - | 1,11 | | | 3,17 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 117,08 | 98,62 | 18,46 | 63,91 | 45,02 | 18,89 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 15,08 | - | - | 15,36 | - | 15,36 | - | 64,06 | - | 0,97 | | | 3,05 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 120,86 | 98,87 | 21,99 | 63,91 | 45,16 | 18,75 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 18,58 | - | - | 18,92 | - | 18,92 | - | 64,02 | - | 1,19 | | | 3,26 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 122,35 | 99,03 | 23,32 | 64,16 | 45,34 | 18,82 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 20,12 | - | - | 20,50 | - | 20,50 | - | 64,46 | - | 1,29 | | | 3,36 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 120,66 | 98,77 | 21,89 | 64,28 | 45,44 | 18,84 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 18,58 | - | - | 18,93 | - | 18,93 | - | 64,46 | - | 1,20 | | | 3,27 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 120,31 | 97,85 | 22,46 | 63,71 | 45,01 | 18,70 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 19,30 | - | - | 19,63 | - | 19,63 | - | 63,72 | - | 1,23 | | | 3,26 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 117,27 | 96,67 | 20,60 | 64,36 | 44,80 | 19,56 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 17,24 | - | - | 17,57 | - | 17,57 | - | 64,63 | - | 1,11 | | | 3,22 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 118,02 | 96,41 | 21,61 | 66,52 | 45,67 | 20,85 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 17,60 | - | - | 17,96 | - | 17,96 | - | 66,96 | - | 1,18 | | | 3,45 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 118,74 | 95,93 | 22,81 | 69,67 | 47,56 | 22,11 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 17,48 | - | - | 17,86 | - | 17,86 | - | 69,90 | - | 1,22 | | | 3,72 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 118,92 | 97,80 | 21,12 | 71,44 | 48,61 | 22,83 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 16,57 | - | - | 16,94 | - | 16,94 | - | 71,34 | - | 1,18 | | | 3,74 |
| Среднее | 24,00 | - | 106,25 | 85,57 | 20,69 | 64,41 | 48,60 | 15,81 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 17,73 | - | - | 18,06 | - | 18,06 | - | 63,49 | - | 1,12 | - | - | 2,79 |
| Итого | 720,00 | | 3187,63 | 2567,06 | 620,57 | | | | | | 50,10 | 531,98 | 0,00 | 0,00 | 541,67 | 0,00 | 541,67 | 0,00 | | | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 83,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 06:00 | 31299,86 | 27034,25 | 6529,33 | - | 6671,65 | - | 866,87 | - | - |
| | 23.10.16 04:00 | 34487,62 | 29600,82 | 7061,29 | - | 7213,32 | - | 950,79 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -5,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **541,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.