Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,64	25,99	0,65	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	27,38	-	0,00			0,00
24.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,32	24,80	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,88	-	0,00			0,00
25.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,72	24,33	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,22	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,28	23,94	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,73	-	0,00			0,00
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,98	23,66	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,39	-	0,00			0,00
28.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,48	23,03	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,94	-	0,00			0,00
29.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,00	22,61	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,44	-	0,00			0,00
30.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,74	22,46	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,13	-	0,00			0,00
01.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,50	22,29	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,86	-	0,00			0,00
02.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,29	22,05	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,65	-	0,00			0,00
03.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,92	21,85	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,39	-	0,00			0,00
04.10.16	24,00	-	6,45	0,00	6,45	53,13	22,45	30,68	7,00	5,00	0,01	6,30	-	-	6,39	-	6,39	-	52,82	-	0,33			0,34
05.10.16	24,00	-	4,51	8,02	-3,51	31,10	50,95	-19,85	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,21	-	12,21	-	43,70	-	0,53			0,53
06.10.16	24,00	-	0,00	12,61	-12,61	25,68	51,72	-26,04	7,00	5,00	0,00	12,12	-	-	12,25	-	12,25	-	51,46	-	0,63			0,63
07.10.16	24,00	-	0,00	7,20	-7,20	25,96	51,76	-25,80	7,00	5,00	0,00	6,91	-	-	6,98	-	6,98	-	51,24	-	0,35			0,35
08.10.16	24,00	-	3,66	4,87	-1,21	53,69	36,87	16,82	7,00	5,00	0,00	8,13	-	-	8,16	-	8,16	-	43,95	-	0,36			0,36
09.10.16	24,00	-	7,36	0,00	7,36	55,66	24,76	30,90	7,00	5,00	0,01	7,20	-	-	7,28	-	7,28	-	55,09	-	0,40			0,41
10.10.16	24,00	-	8,30	0,00	8,30	56,26	24,65	31,61	7,00	5,00	0,01	8,14	-	-	8,24	-	8,24	-	55,80	-	0,46			0,47
11.10.16	24,00	-	19,22	11,16	8,06	62,97	63,57	-0,60	7,00	5,00	0,03	7,80	-	-	7,95	-	7,95	-	60,54	-	0,47			0,50
12.10.16	24,00	-	91,89	81,76	10,13	63,33	39,88	23,45	7,00	5,00	1,95	9,62	-	-	9,80	-	9,80	-	63,63	-	0,61			2,56
13.10.16	24,00	-	89,45	80,76	8,69	62,87	39,34	23,53	7,00	5,00	1,93	8,22	-	-	8,38	-	8,38	-	63,05	-	0,52			2,45
14.10.16	24,00	-	90,76	80,61	10,15	63,41	41,04	22,37	7,00	5,00	1,89	8,86	-	-	9,01	-	9,01	-	63,36	-	0,56			2,45
15.10.16	24,00	-	90,13	81,10	9,03	63,28	41,30	21,98	7,00	5,00	1,87	7,73	-	-	7,88	-	7,88	-	63,35	-	0,49			2,36
16.10.16	24,00	-	91,56	81,14	10,42	63,34	41,22	22,12	7,00	5,00	1,88	9,12	-	-	9,29	-	9,29	-	63,13	-	0,58			2,46
17.10.16	24,00	-	91,35	81,17	10,18	62,82	41,09	21,73	7,00	5,00	1,85	8,85	-	-	9,02	-	9,02	-	63,00	-	0,56			2,40
18.10.16	24,00	-	85,88	77,21	8,67	63,19	41,08	22,11	7,00	5,00	1,78	7,45	-	-	7,58	-	7,58	-	63,16	-	0,47			2,25
19.10.16	24,00	-	80,93	71,33	9,60	63,72	40,93	22,79	7,00	5,00	1,69	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	63,81	-	0,55			2,24
20.10.16	24,00	-	80,32	71,66	8,66	63,33	41,49	21,84	7,00	5,00	1,63	7,62	-	-	7,76	-	7,76	-	63,20	-	0,48			2,11
21.10.16	24,00	-	82,38	73,40	8,98	63,41	41,17	22,25	7,00	5,00	1,70	7,87	-	-	8,02	-	8,02	-	63,39	-	0,50	-	-	2,20
22.10.16	24,00	-	82,38	73,40	8,98	63,41	41,17	22,25	7,00	5,00	1,70	7,87	-	-	8,02	-	8,02	-	63,39	-	0,50	-	-	2,20
Среднее	24,00	-	33,55	29,91	3,64	44,05	34,45	9,60	7,00	5,00	0,66	5,35	-	-	5,43	-	5,43	-	45,90	-	0,31	-	-	0,98
Итого	720,00		1006,52	897,40	109,12						19,92	160,46	0,00	0,00	162,92	0,00	162,92	0,00			9,34	0,00	0,00	29,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	140,88	112,34	26,25	-	26,75	-	1,89	-	-
	24.10.16 04:00	231,40	210,07	20,84	-	21,29	-	7,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -1,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016

«____» _____ г.