Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	66,46	56,08	10,38	61,24	61,04	0,20	7,00	5,00	0,01	10,36	-	-	10,54	-	10,54	-	61,41	-	0,64			0,65
24.09.16	24,00	-	64,10	53,61	10,49	62,06	61,80	0,26	7,00	5,00	0,01	10,46	-	-	10,66	-	10,66	-	62,35	-	0,65			0,67
25.09.16	24,00	-	64,66	53,12	11,54	62,56	62,22	0,34	7,00	5,00	0,02	11,46	-	-	11,69	-	11,69	-	63,21	-	0,72			0,75
26.09.16	24,00	-	46,13	40,61	5,52	59,81	58,36	1,45	7,00	5,00	0,00	12,42	-	-	12,59	-	12,59	-	53,18	-	0,66			0,66
27.09.16	24,00	-	72,92	61,67	11,25	62,84	62,70	0,14	7,00	5,00	0,00	12,18	-	-	12,41	-	12,41	-	62,81	-	0,77			0,77
28.09.16	24,00	-	76,29	66,72	9,57	62,16	57,64	4,52	7,00	5,00	0,30	9,67	-	-	9,82	-	9,82	-	62,42	-	0,61			0,90
29.09.16	24,00	-	77,66	67,37	10,29	62,36	43,91	18,45	7,00	5,00	1,24	10,33	-	-	10,52	-	10,52	-	62,49	-	0,65			1,89
30.09.16	24,00	-	89,54	79,33	10,21	62,00	44,43	17,57	7,00	5,00	1,41	9,92	-	-	10,12	-	10,12	-	62,25	-	0,62			2,03
01.10.16	24,00	-	92,83	81,75	11,08	62,85	45,21	17,64	7,00	5,00	1,47	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	63,13	-	0,66			2,14
02.10.16	24,00	-	95,49	82,06	13,43	63,03	44,65	18,38	7,00	5,00	1,54	12,78	-	-	13,02	-	13,02	-	63,42	-	0,81			2,36
03.10.16	24,00	-	92,34	81,87	10,47	62,44	43,93	18,51	7,00	5,00	1,54	10,02	-	-	10,20	-	10,20	-	62,70	-	0,63			2,17
04.10.16	24,00	-	98,98	87,82	11,16	62,78	44,07	18,71	7,00	5,00	1,69	10,35	-	-	10,55	-	10,55	-	63,06	-	0,65			2,35
05.10.16	24,00	-	110,15	100,08	10,07	62,79	44,93	17,86	7,00	5,00	1,83	9,37	-	-	9,55	-	9,55	-	63,14	-	0,59			2,42
06.10.16	24,00	-	110,74	98,79	11,95	63,28	45,17	18,11	7,00	5,00	1,87	10,65	-	-	10,85	-	10,85	-	63,49	-	0,68			2,55
07.10.16	24,00	-	112,40	99,63	12,77	63,09	45,13	17,96	7,00	5,00	1,85	11,83	-	-	12,08	-	12,08	-	63,48	-	0,75			2,60
08.10.16	24,00	-	110,78	99,72	11,06	62,97	44,96	18,01	7,00	5,00	1,86	10,07	-	-	10,22	-	10,22	-	63,20	-	0,64			2,50
09.10.16	24,00	-	111,38	99,59	11,79	63,44	45,23	18,21	7,00	5,00	1,84	11,32	-	-	11,53	-	11,53	-	63,69	-	0,72			2,56
10.10.16	24,00	-	109,17	97,90	11,27	62,90	44,58	18,32	7,00	5,00	1,84	10,55	-	-	10,74	-	10,74	-	63,23	-	0,67			2,50
11.10.16	24,00	-	108,35	97,63	10,72	63,11	44,64	18,47	7,00	5,00	1,83	10,28	-	-	10,46	-	10,46	-	63,34	-	0,65			2,48
12.10.16	24,00	-	111,32	96,92	14,40	63,18	44,47	18,71	7,00	5,00	1,85	13,77	-	-	14,03	-	14,03	-	63,74	-	0,88			2,72
13.10.16	24,00	-	107,73	95,50	12,23	62,71	43,94	18,77	7,00	5,00	1,83	11,55	-	-	11,76	-	11,76	-	63,11	-	0,73			2,56
14.10.16	24,00	-	107,35	96,41	10,94	62,81	44,27	18,54	7,00	5,00	1,84	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	62,97	-	0,64			2,47
15.10.16	24,00	-	108,54	97,26	11,28	62,90	44,49	18,41	7,00	5,00	1,81	10,94	-	-	11,11	-	11,11	-	63,02	-	0,69			2,50
16.10.16	24,00	-	110,55	97,52	13,03	63,11	44,64	18,47	7,00	5,00	1,82	12,66	-	-	12,90	-	12,90	-	63,57	-	0,81			2,63
17.10.16	24,00	-	109,49	97,42	12,07	63,20	44,69	18,51	7,00	5,00	1,83	11,59	-	-	11,79	-	11,79	-	63,49	-	0,73			2,57
18.10.16	24,00	-	108,86	96,47	12,39	62,64	44,22	18,42	7,00	5,00	1,80	12,01	-	-	12,23	-	12,23	-	62,81	-	0,76			2,55
19.10.16	24,00	-	106,67	94,58	12,09	63,15	43,96	19,19	7,00	5,00	1,84	11,59	-	-	11,80	-	11,80	-	63,54	-	0,74			2,58
20.10.16	24,00	-	105,79	94,90	10,89	65,16	44,71	20,45	7,00	5,00	1,98	10,31	-	-	10,55	-	10,55	-	65,80	-	0,68			2,65
21.10.16	24,00	-	106,30	96,23	10,07	68,20	46,23	21,97	7,00	5,00	2,14	9,66	-	-	9,85	-	9,85	-	68,51	-	0,66			2,80
22.10.16	24,00	-	108,14	97,27	10,87	69,99	47,28	22,71	7,00	5,00	2,26	10,25	-	-	10,46	-	10,46	-	69,95	-	0,72			2,97
Среднее	24,00	-	96,70	85,53	11,18	63,16	47,92	15,24	7,00	5,00	1,44	10,97	-	-	11,17	-	11,17	-	63,22	-	0,69	-	-	2,13
Итого	720,00		2901,11	2565,83	335,28						43,15	328,98	0,00	0,00	335,06	0,00	335,06	0,00			20,79	0,00	0,00	63,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 06:00	30230,14	26118,49	3706,39	-	3786,84	-	211,44	-	-
	23.10.16 04:00	33065,62	28629,13	4024,94	-	4111,30	-	274,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °C = -3,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **335,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с абонентами
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016

«_____» _____ г.