Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	34,16	27,82	6,34	58,37	57,79	0,58	7,00	5,00	0,02	6,36	-	-	6,45	-	6,45	-	58,47	-	0,37			0,39
24.09.16	24,00	-	33,90	26,48	7,42	59,14	58,45	0,69	7,00	5,00	0,02	7,35	-	-	7,48	-	7,48	-	59,42	-	0,44			0,46
25.09.16	24,00	-	34,64	25,98	8,66	59,69	58,91	0,78	7,00	5,00	0,02	8,64	-	-	8,79	-	8,79	-	60,16	-	0,52			0,54
26.09.16	24,00	-	27,41	19,84	7,57	55,59	56,01	-0,42	7,00	5,00	0,00	9,43	-	-	9,52	-	9,52	-	49,68	-	0,47			0,47
27.09.16	24,00	-	39,36	33,57	5,79	60,39	59,91	0,48	7,00	5,00	0,00	6,18	-	-	6,27	-	6,27	-	60,31	-	0,37			0,37
28.09.16	24,00	-	41,89	35,05	6,84	59,73	52,30	7,43	7,00	5,00	0,26	6,95	-	-	7,06	-	7,06	-	59,51	-	0,41			0,67
29.09.16	24,00	-	41,06	34,70	6,36	59,91	35,91	24,00	7,00	5,00	0,84	6,28	-	-	6,37	-	6,37	-	59,72	-	0,38			1,22
30.09.16	24,00	-	46,13	39,35	6,78	59,88	37,90	21,98	7,00	5,00	0,86	6,85	-	-	6,96	-	6,96	-	59,98	-	0,41			1,27
01.10.16	24,00	-	44,31	38,31	6,00	60,53	38,17	22,36	7,00	5,00	0,86	6,09	-	-	6,19	-	6,19	-	60,45	-	0,37			1,22
02.10.16	24,00	-	46,25	38,15	8,10	60,87	38,31	22,56	7,00	5,00	0,86	8,10	-	-	8,24	-	8,24	-	61,16	-	0,50			1,36
03.10.16	24,00	-	43,98	37,88	6,10	60,10	37,95	22,15	7,00	5,00	0,84	6,07	-	-	6,15	-	6,15	-	60,14	-	0,37			1,20
04.10.16	24,00	-	48,91	40,81	8,10	60,61	38,69	21,92	7,00	5,00	0,89	8,07	-	-	8,22	-	8,22	-	60,84	-	0,49			1,38
05.10.16	24,00	-	54,48	46,16	8,32	60,76	40,08	20,68	7,00	5,00	0,94	8,56	-	-	8,68	-	8,68	-	60,92	-	0,52			1,46
06.10.16	24,00	-	53,14	45,87	7,27	61,23	40,22	21,01	7,00	5,00	0,96	7,38	-	-	7,52	-	7,52	-	61,47	-	0,45			1,41
07.10.16	24,00	-	52,66	46,17	6,49	61,02	40,30	20,72	7,00	5,00	0,95	6,62	-	-	6,74	-	6,74	-	60,90	-	0,40			1,35
08.10.16	24,00	-	53,30	46,21	7,09	60,82	40,03	20,79	7,00	5,00	0,95	7,32	-	-	7,45	-	7,45	-	60,92	-	0,44			1,39
09.10.16	24,00	-	54,52	45,93	8,59	61,38	40,16	21,22	7,00	5,00	0,96	8,83	-	-	8,99	-	8,99	-	61,53	-	0,54			1,50
10.10.16	24,00	-	53,03	45,20	7,83	60,94	39,56	21,38	7,00	5,00	0,95	8,08	-	-	8,20	-	8,20	-	61,16	-	0,50			1,45
11.10.16	24,00	-	52,86	44,97	7,89	61,19	39,66	21,53	7,00	5,00	0,97	7,88	-	-	8,01	-	8,01	-	61,41	-	0,49			1,45
12.10.16	24,00	-	51,44	44,71	6,73	61,20	39,48	21,72	7,00	5,00	0,97	6,70	-	-	6,79	-	6,79	-	61,39	-	0,41			1,38
13.10.16	24,00	-	52,04	44,07	7,97	60,75	38,96	21,79	7,00	5,00	0,95	8,14	-	-	8,28	-	8,28	-	60,94	-	0,50			1,44
14.10.16	24,00	-	52,01	44,56	7,45	60,88	39,39	21,49	7,00	5,00	0,95	7,48	-	-	7,61	-	7,61	-	60,90	-	0,46			1,41
15.10.16	24,00	-	51,10	44,79	6,31	60,97	39,64	21,33	7,00	5,00	0,96	6,19	-	-	6,29	-	6,29	-	60,99	-	0,38			1,34
16.10.16	24,00	-	52,78	44,92	7,86	61,22	39,72	21,50	7,00	5,00	0,96	7,87	-	-	8,02	-	8,02	-	61,53	-	0,48			1,45
17.10.16	24,00	-	53,64	44,96	8,68	61,28	39,76	21,52	7,00	5,00	0,97	8,66	-	-	8,81	-	8,81	-	61,30	-	0,53			1,50
18.10.16	24,00	-	53,19	44,43	8,76	60,72	39,31	21,41	7,00	5,00	0,95	8,84	-	-	9,00	-	9,00	-	60,73	-	0,54			1,48
19.10.16	24,00	-	52,62	43,65	8,97	61,16	38,94	22,22	7,00	5,00	0,96	9,12	-	-	9,26	-	9,26	-	61,53	-	0,56			1,52
20.10.16	24,00	-	51,22	43,83	7,39	62,99	39,67	23,32	7,00	5,00	1,01	7,57	-	-	7,70	-	7,70	-	63,41	-	0,48			1,49
21.10.16	24,00	-	51,88	44,31	7,57	65,89	40,96	24,93	7,00	5,00	1,10	7,65	-	-	7,79	-	7,79	-	66,20	-	0,51			1,61
22.10.16	24,00		51,91	43,93	7,98	63,35	39,86	23,49	7,00	5,00	1,02	8,11	-	-	8,25	-	8,25	-	63,71	-	0,52	-	-	1,54
Среднее	24,00	-	47,66	40,22	7,44	60,75	42,87	17,89	7,00	5,00	0,76	7,58	-	-	7,70	-	7,70	-	60,69	-	0,46	-	-	1,22
Итого	720,00		1429,82	1206,61	223,21						22,92	227,37	0,00	0,00	231,09	0,00	231,09	0,00			13,79	0,00	0,00	36,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -2,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **231,09** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» 25 ОКТ 2016 г.

печать энергосбыта