Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	17,16	0,00	17,16	52,47	36,33	16,14	7,00	5,00	0,03	17,01	-	-	17,23	-	17,23	-	51,30	-	0,88			0,90
24.09.16	24,00	-	17,11	0,00	17,11	52,89	36,40	16,49	7,00	5,00	0,03	16,97	-	-	17,18	-	17,18	-	51,73	-	0,88			0,91
25.09.16	24,00	-	19,34	0,00	19,34	54,67	37,62	17,05	7,00	5,00	0,03	19,21	-	-	19,46	-	19,46	-	53,54	-	1,03			1,06
26.09.16	24,00	-	16,74	0,00	16,74	51,31	35,60	15,71	7,00	5,00	0,04	16,45	-	-	16,65	-	16,65	-	50,19	-	0,83			0,86
27.09.16	24,00	-	16,07	0,00	16,07	52,72	36,28	16,44	7,00	5,00	0,03	15,83	-	-	16,00	-	16,00	-	51,59	-	0,82			0,85
28.09.16	24,00	-	19,91	5,95	13,96	57,45	59,64	-2,19	7,00	5,00	0,00	14,94	-	-	15,15	-	15,15	-	54,37	-	0,81			0,81
29.09.16	24,00	-	35,23	19,39	15,84	60,92	45,13	15,79	7,00	5,00	0,49	18,38	-	-	18,53	-	18,53	-	42,56	-	0,78			1,27
30.09.16	24,00	-	40,96	24,05	16,91	60,92	35,46	25,46	7,00	5,00	0,97	18,77	-	-	18,88	-	18,88	-	36,01	-	0,68			1,64
01.10.16	24,00	-	42,07	25,10	16,97	61,81	36,53	25,28	7,00	5,00	0,96	19,63	-	-	19,77	-	19,77	-	36,92	-	0,73			1,69
02.10.16	24,00	-	42,39	23,25	19,14	61,93	36,51	25,42	7,00	5,00	1,01	20,82	-	-	20,98	-	20,98	-	36,89	-	0,77			1,78
03.10.16	24,00	-	41,74	22,22	19,52	61,51	36,12	25,39	7,00	5,00	1,01	20,53	-	-	20,67	-	20,67	-	36,39	-	0,75			1,77
04.10.16	24,00	-	44,09	25,75	18,34	62,03	36,40	25,63	7,00	5,00	1,06	19,97	-	-	20,09	-	20,09	-	37,06	-	0,74			1,80
05.10.16	24,00	-	48,73	32,91	15,82	62,15	37,85	24,30	7,00	5,00	1,18	15,84	-	-	15,93	-	15,93	-	38,11	-	0,61			1,78
06.10.16	24,00	-	48,65	30,24	18,41	62,63	37,82	24,81	7,00	5,00	1,16	19,62	-	-	19,73	-	19,73	-	38,25	-	0,75			1,91
07.10.16	24,00	-	48,34	28,66	19,68	62,49	37,67	24,82	7,00	5,00	1,18	20,12	-	-	20,26	-	20,26	-	37,85	-	0,76			1,94
08.10.16	24,00	-	48,05	28,21	19,84	62,40	37,57	24,83	7,00	5,00	1,10	22,44	-	-	22,61	-	22,61	-	37,62	-	0,85			1,94
09.10.16	24,00	-	47,86	24,30	23,56	62,87	37,56	25,31	7,00	5,00	1,09	26,77	-	-	26,95	-	26,95	-	37,71	-	1,01			2,10
10.10.16	24,00	-	47,48	24,63	22,85	62,24	36,75	25,49	7,00	5,00	1,16	24,33	-	-	24,49	-	24,49	-	36,72	-	0,90			2,05
11.10.16	24,00	-	56,82	37,14	19,68	62,61	36,39	26,22	7,00	5,00	1,22	19,83	-	-	20,08	-	20,08	-	49,80	-	0,99			2,21
12.10.16	24,00	-	59,94	45,78	14,16	62,78	36,38	26,40	7,00	5,00	1,25	13,42	-	-	13,67	-	13,67	-	62,99	-	0,85			2,10
13.10.16	24,00	-	61,24	45,62	15,62	62,33	35,83	26,50	7,00	5,00	1,24	15,00	-	-	15,25	-	15,25	-	62,51	-	0,94			2,18
14.10.16	24,00	-	60,14	45,98	14,16	62,48	35,94	26,54	7,00	5,00	1,26	13,47	-	-	13,72	-	13,72	-	62,62	-	0,85			2,10
15.10.16	24,00	-	62,78	46,11	16,67	62,56	36,12	26,44	7,00	5,00	1,26	15,98	-	-	16,28	-	16,28	-	62,64	-	1,00			2,27
16.10.16	24,00	-	60,57	46,19	14,38	62,77	36,35	26,42	7,00	5,00	1,26	13,72	-	-	13,97	-	13,97	-	63,08	-	0,87			2,12
17.10.16	24,00	-	60,93	46,13	14,80	62,86	36,42	26,44	7,00	5,00	1,26	14,24	-	-	14,49	-	14,49	-	62,97	-	0,90			2,15
18.10.16	24,00	-	60,91	45,65	15,26	62,35	35,95	26,40	7,00	5,00	1,25	14,55	-	-	14,82	-	14,82	-	62,38	-	0,91			2,16
19.10.16	24,00	-	59,30	44,92	14,38	62,85	35,18	27,67	7,00	5,00	1,30	13,51	-	-	13,76	-	13,76	-	63,05	-	0,85			2,15
20.10.16	24,00	-	59,79	45,13	14,66	64,93	35,43	29,50	7,00	5,00	1,37	13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	65,36	-	0,91			2,28
21.10.16	24,00	-	60,12	45,05	15,07	67,99	36,50	31,49	7,00	5,00	1,49	13,91	-	-	14,20	-	14,20	-	68,35	-	0,95			2,44
22.10.16	24,00	-	59,07	45,46	13,61	69,69	37,13	32,56	7,00	5,00	1,56	12,56	-	-	12,81	-	12,81	-	69,56	-	0,87			2,43
Среднее	24,00	-	45,45	28,46	16,99	61,05	37,56	23,49	7,00	5,00	0,94	17,39	-	-	17,59	-	17,59	-	50,67	-	0,85	-	-	1,79
Итого	720,00		1363,53	853,82	509,71						28,20	521,74	0,00	0,00	527,82	0,00	527,82	0,00			25,43	0,00	0,00	53,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.16 06:00	23946,30	17722,27	6166,46	-	6276,17	-	792,70	-	-
	23.10.16 04:00	25298,28	18581,88	6670,94	-	6786,51	-	845,60	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -5,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **527,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.