Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8563.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,15

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	8,75	2,96	5,79	56,16	18,20	37,96	7,00	5,00	0,00	11,41	-	-	11,55	-	11,55	-	45,57	-	0,52			0,52
24.09.16	24,00	-	8,13	2,71	5,42	56,53	18,19	38,34	7,00	5,00	0,00	10,58	-	-	10,67	-	10,67	-	45,72	-	0,48			0,48
25.09.16	24,00	-	10,98	3,98	7,00	58,43	18,64	39,79	7,00	5,00	0,00	14,63	-	-	14,77	-	14,77	-	47,02	-	0,69			0,69
26.09.16	24,00	-	9,77	2,38	7,39	54,73	20,70	34,03	7,00	5,00	0,00	11,33	-	-	11,45	-	11,45	-	48,04	-	0,55			0,55
27.09.16	24,00	-	8,43	2,10	6,33	57,02	20,47	36,55	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	9,99	-	9,99	-	49,36	-	0,49			0,49
28.09.16	24,00	-	15,73	22,91	-7,18	61,55	29,69	31,86	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,61	-	9,61	-	49,76	-	0,48			0,48
29.09.16	24,00	-	8,77	1,47	7,30	61,57	33,14	28,43	7,00	5,00	0,00	9,85	-	-	10,00	-	10,00	-	57,79	-	0,57			0,57
30.09.16	24,00	-	10,68	0,00	10,68	61,21	24,09	37,12	7,00	5,00	0,02	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	60,54	-	0,64			0,66
01.10.16	24,00	-	7,83	0,00	7,83	61,84	22,57	39,27	7,00	5,00	0,01	7,73	-	-	7,88	-	7,88	-	61,01	-	0,47			0,48
02.10.16	24,00	-	10,05	0,00	10,05	62,23	22,19	40,04	7,00	5,00	0,01	9,93	-	-	10,10	-	10,10	-	61,58	-	0,61			0,63
03.10.16	24,00	-	8,64	0,80	7,84	61,73	48,15	13,58	7,00	5,00	0,01	7,99	-	-	8,12	-	8,12	-	60,81	-	0,49			0,49
04.10.16	24,00	-	8,85	0,06	8,79	61,96	22,38	39,58	7,00	5,00	0,02	8,73	-	-	8,87	-	8,87	-	61,18	-	0,53			0,55
05.10.16	24,00	-	8,74	0,06	8,68	62,06	21,23	40,83	7,00	5,00	0,01	8,61	-	-	8,76	-	8,76	-	61,26	-	0,53			0,54
06.10.16	24,00	-	8,83	0,00	8,83	62,50	20,97	41,53	7,00	5,00	0,02	8,71	-	-	8,85	-	8,85	-	61,73	-	0,54			0,55
07.10.16	24,00	-	43,92	35,74	8,18	63,89	40,13	23,76	7,00	5,00	0,82	8,75	-	-	8,91	-	8,91	-	62,53	-	0,55			1,37
08.10.16	24,00	-	81,65	71,81	9,84	63,78	41,40	22,38	7,00	5,00	1,59	10,28	-	-	10,46	-	10,46	-	63,27	-	0,65			2,24
09.10.16	24,00	-	81,25	71,62	9,63	64,25	42,01	22,24	7,00	5,00	1,55	10,25	-	-	10,43	-	10,43	-	63,91	-	0,66			2,21
10.10.16	24,00	-	77,75	71,16	6,59	63,56	41,61	21,95	7,00	5,00	1,52	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	63,00	-	0,46			1,98
11.10.16	24,00	-	78,25	70,70	7,55	63,68	41,68	22,00	7,00	5,00	1,52	8,23	-	-	8,38	-	8,38	-	63,21	-	0,52			2,04
12.10.16	24,00	-	77,63	70,29	7,34	63,78	41,53	22,25	7,00	5,00	1,52	8,06	-	-	8,23	-	8,23	-	63,49	-	0,51			2,03
13.10.16	24,00	-	77,49	69,65	7,84	63,31	40,97	22,34	7,00	5,00	1,51	8,52	-	-	8,71	-	8,71	-	62,95	-	0,54			2,05
14.10.16	24,00	-	78,80	69,98	8,82	63,48	41,07	22,41	7,00	5,00	1,54	9,37	-	-	9,55	-	9,55	-	63,07	-	0,59			2,13
15.10.16	24,00	-	79,77	70,24	9,53	63,52	41,24	22,28	7,00	5,00	1,52	10,24	-	-	10,40	-	10,40	-	63,10	-	0,65			2,17
16.10.16	24,00	-	80,58	70,35	10,23	63,71	41,39	22,32	7,00	5,00	1,53	11,00	-	-	11,18	-	11,18	-	63,51	-	0,70			2,22
17.10.16	24,00	-	78,46	70,25	8,21	63,85	41,48	22,37	7,00	5,00	1,53	8,97	-	-	9,14	-	9,14	-	63,43	-	0,57			2,10
18.10.16	24,00	-	76,88	69,34	7,54	63,31	40,93	22,38	7,00	5,00	1,52	8,02	-	-	8,17	-	8,17	-	62,73	-	0,50			2,03
19.10.16	24,00	-	76,59	68,56	8,03	63,89	40,34	23,55	7,00	5,00	1,58	8,60	-	-	8,76	-	8,76	-	63,73	-	0,55			2,13
20.10.16	24,00	-	76,49	68,64	7,85	65,96	41,02	24,94	7,00	5,00	1,67	8,49	-	-	8,67	-	8,67	-	65,92	-	0,56			2,23
21.10.16	24,00	-	76,60	69,08	7,52	69,09	42,52	26,57	7,00	5,00	1,80	8,11	-	-	8,27	-	8,27	-	68,82	-	0,56			2,36
22.10.16	24,00	-	77,31	69,55	7,76	70,92	43,59	27,33	7,00	5,00	1,87	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	70,11	-	0,58			2,45
Среднее	24,00	-	45,12	37,55	7,57	62,45	33,45	29,00	7,00	5,00	0,82	9,40	-	-	9,55	-	9,55	-	59,94	-	0,56	-	-	1,38
Итого	720,00		1353,60	1126,39	227,21						24,69	281,92	0,00	0,00	286,56	0,00	286,56	0,00			16,72	0,00	0,00	41,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	19318,83	15642,99	3799,68	-	3874,87	-	689,66	-	-
	23.10.16 04:00	20683,72	16780,88	4081,12	-	4160,95	-	730,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,15 °С = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(подпись потребителя) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.