Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9041.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО | Строит.Адрес: Полярников 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	95,16	93,55	1,61	64,17	63,94	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	82,90	82,05	0,85	61,76	51,17	10,59	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
24.09.16	24,00	-	84,41	84,14	0,27	65,20	37,90	27,30	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
25.09.16	24,00	-	83,98	83,98	0,00	65,28	37,89	27,39	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
26.09.16	24,00	-	83,00	83,00	0,00	64,93	38,23	26,70	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
27.09.16	24,00	-	91,95	91,95	0,00	65,38	39,11	26,27	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
28.09.16	24,00	-	103,94	103,94	0,00	66,51	40,58	25,93	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
29.09.16	24,00	-	103,27	103,27	0,00	65,53	40,34	25,19	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
30.09.16	24,00	-	101,39	101,39	0,00	65,94	40,61	25,33	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
01.10.16	24,00	-	101,10	101,10	0,00	66,22	40,58	25,64	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
02.10.16	24,00	-	101,14	101,14	0,00	66,61	40,55	26,06	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
03.10.16	24,00	-	99,78	99,61	0,17	66,24	40,20	26,04	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
04.10.16	24,00	-	115,54	115,54	0,00	66,78	41,71	25,07	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
05.10.16	24,00	-	129,62	129,62	0,00	66,31	42,29	24,02	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
06.10.16	24,00	-	133,11	133,11	0,00	67,39	42,27	25,12	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
07.10.16	24,00	-	134,70	134,70	0,00	66,40	41,93	24,47	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
08.10.16	24,00	-	134,00	134,00	0,00	65,59	41,39	24,20	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
09.10.16	24,00	-	133,56	133,56	0,00	65,59	41,21	24,38	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
10.10.16	24,00	-	132,92	132,92	0,00	66,24	41,15	25,09	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
11.10.16	24,00	-	132,53	132,27	0,26	67,31	41,56	25,75	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
12.10.16	24,00	-	132,11	132,11	0,00	66,94	41,27	25,67	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
13.10.16	24,00	-	131,17	131,17	0,00	65,67	40,50	25,17	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
14.10.16	24,00	-	131,59	131,59	0,00	66,33	40,92	25,41	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
15.10.16	24,00	-	131,07	131,07	0,00	65,54	40,64	24,90	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
16.10.16	24,00	-	130,91	130,69	0,22	65,73	40,74	24,99	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
17.10.16	24,00	-	130,81	130,55	0,26	65,97	40,82	25,15	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
18.10.16	24,00	-	130,26	130,26	0,00	65,52	40,46	25,06	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
19.10.16	24,00	-	129,76	129,76	0,00	65,76	40,07	25,69	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
20.10.16	24,00	-	130,95	130,95	0,00	68,08	40,92	27,16	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
21.10.16	24,00	-	132,78	132,78	0,00	71,28	42,26	29,02	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
22.10.16	24,00	-	70,65	73,39	-2,74	70,74	42,46	28,28	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
Среднее	24,00	-	114,84	114,81	0,03	66,22	41,80	24,43	7,00	5,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
Итого	744,00		3560,06	3559,16	0,90						87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.