Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: Договор: 9193.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202631 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,624 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,38	15,27	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	42,22	46,31	-4,09	63,75	35,73	28,02	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
24.09.16	24,00	-	106,55	106,55	0,00	64,75	36,41	28,34	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
25.09.16	24,00	-	104,62	104,62	0,00	64,84	36,62	28,22	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
26.09.16	24,00	-	104,50	104,50	0,00	64,51	36,95	27,56	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
27.09.16	24,00	-	115,70	115,70	0,00	64,95	38,53	26,42	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
28.09.16	24,00	-	125,67	125,67	0,00	66,16	40,08	26,08	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
29.09.16	24,00	-	118,65	118,65	0,00	65,21	39,18	26,03	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
30.09.16	24,00	-	116,23	116,23	0,00	65,59	39,18	26,41	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
01.10.16	24,00	-	115,82	115,82	0,00	65,88	39,01	26,87	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
02.10.16	24,00	-	115,85	115,85	0,00	66,29	39,04	27,25	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
03.10.16	24,00	-	114,25	114,25	0,00	65,92	38,64	27,28	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
04.10.16	24,00	-	134,25	134,25	0,00	66,45	40,49	25,96	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
05.10.16	24,00	-	154,73	154,73	0,00	66,01	41,86	24,15	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
06.10.16	24,00	-	153,48	153,48	0,00	67,14	42,16	24,98	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
07.10.16	24,00	-	154,74	154,74	0,00	66,14	41,84	24,30	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
08.10.16	24,00	-	153,31	153,31	0,00	65,32	41,15	24,17	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
09.10.16	24,00	-	152,90	152,90	0,00	65,32	41,07	24,25	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
10.10.16	24,00	-	152,06	152,06	0,00	65,87	40,98	24,89	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
11.10.16	24,00	-	151,79	151,79	0,00	66,72	41,43	25,29	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
12.10.16	24,00	-	150,76	150,76	0,00	66,50	41,20	25,30	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
13.10.16	24,00	-	149,65	149,65	0,00	65,42	40,28	25,14	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
14.10.16	24,00	-	149,73	149,73	0,00	66,11	40,64	25,47	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
15.10.16	24,00	-	148,94	148,94	0,00	65,31	40,32	24,99	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
16.10.16	24,00	-	148,74	148,74	0,00	65,51	40,47	25,04	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
17.10.16	24,00	-	148,46	148,46	0,00	65,75	40,54	25,21	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
18.10.16	24,00	-	148,22	148,22	0,00	65,29	40,19	25,10	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
19.10.16	24,00	-	147,84	147,84	0,00	65,53	39,92	25,61	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
20.10.16	24,00	-	149,23	149,23	0,00	67,85	40,77	27,08	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
21.10.16	24,00	-	151,47	151,47	0,00	71,06	42,11	28,95	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
22.10.16	24,00	-	115,32	115,96	-0,64	72,44	42,47	27,97	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
Среднее	24,00	-	128,89	129,05	-0,15	64,48	39,24	25,24	7,00	5,00	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
Итого	744,00		3995,68	4000,41	-4,73						103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 07:00	16942,92	16894,90	0,00	-	0,00	-	551,77	-	-
	23.10.16 05:00	20939,32	20896,17	0,00	-	0,00	-	655,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,64** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.