Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9192.038.1
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	112,88	112,88	0,00	64,20	64,06	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	96,77	95,60	1,17	61,63	54,67	6,96	7,00	5,00	0,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,75
24.09.16	24,00	-	94,79	92,64	2,15	65,20	43,03	22,17	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
25.09.16	24,00	-	91,72	91,72	0,00	65,27	43,25	22,02	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
26.09.16	24,00	-	90,84	90,84	0,00	64,94	43,66	21,28	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
27.09.16	24,00	-	100,18	100,18	0,00	65,36	45,17	20,19	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
28.09.16	24,00	-	109,56	109,22	0,34	66,53	46,69	19,84	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
29.09.16	24,00	-	103,63	103,29	0,34	65,59	45,88	19,71	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
30.09.16	24,00	-	102,08	100,70	1,38	66,00	46,07	19,93	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
01.10.16	24,00	-	101,21	100,53	0,68	66,30	46,18	20,12	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
02.10.16	24,00	-	101,51	100,49	1,02	66,69	46,30	20,39	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
03.10.16	24,00	-	100,40	98,85	1,55	66,32	46,08	20,24	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
04.10.16	24,00	-	117,54	115,51	2,03	66,79	47,90	18,89	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
05.10.16	24,00	-	134,25	134,25	0,00	66,31	48,97	17,34	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
06.10.16	24,00	-	133,33	133,33	0,00	67,44	49,47	17,97	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
07.10.16	24,00	-	134,58	134,58	0,00	66,46	48,93	17,53	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
08.10.16	24,00	-	133,43	133,43	0,00	65,64	48,16	17,48	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
09.10.16	24,00	-	133,07	133,07	0,00	65,65	48,08	17,57	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
10.10.16	24,00	-	132,18	132,18	0,00	66,28	48,15	18,13	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
11.10.16	24,00	-	131,64	131,64	0,00	67,37	48,64	18,73	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
12.10.16	24,00	-	130,99	130,99	0,00	67,02	48,44	18,58	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
13.10.16	24,00	-	129,73	129,73	0,00	65,73	47,32	18,41	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
14.10.16	24,00	-	130,24	130,24	0,00	66,41	47,75	18,66	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
15.10.16	24,00	-	129,54	129,54	0,00	65,61	47,23	18,38	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
16.10.16	24,00	-	129,13	129,13	0,00	65,82	47,38	18,44	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
17.10.16	24,00	-	128,88	128,88	0,00	66,07	47,51	18,56	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
18.10.16	24,00	-	128,67	128,67	0,00	65,60	47,03	18,57	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
19.10.16	24,00	-	128,42	128,42	0,00	65,82	46,47	19,35	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
20.10.16	24,00	-	129,77	129,77	0,00	68,15	47,54	20,61	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
21.10.16	24,00	-	131,58	131,58	0,00	71,36	49,27	22,09	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
22.10.16	24,00	-	100,19	101,17	-0,98	72,72	52,53	20,19	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
Среднее	24,00	-	117,83	117,52	0,31	66,33	47,99	18,34	7,00	5,00	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
Итого	744,00		3652,73	3643,05	9,68						67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 06:00	16167,56	16163,54	0,00	-	0,00	-	360,94	-	-
	23.10.16 05:00	19795,61	19781,91	0,00	-	0,00	-	428,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.