Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: Договор: 9191.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202641 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
25.09.16	24,00	-	108,40	108,40	0,00	65,30	65,25	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	51,96	52,56	-0,60	63,95	63,25	0,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
27.09.16	24,00	-	4,80	2,20	2,60	23,80	17,42	6,38	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			0,08
28.09.16	24,00	-	61,30	61,99	-0,69	64,47	41,40	23,07	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			1,50
29.09.16	24,00	-	121,08	121,08	0,00	65,59	42,29	23,30	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
30.09.16	24,00	-	119,22	119,22	0,00	66,02	42,27	23,75	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
01.10.16	24,00	-	119,56	119,34	0,22	66,31	42,40	23,91	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,87
02.10.16	24,00	-	119,58	119,58	0,00	66,72	42,30	24,42	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
03.10.16	24,00	-	118,07	118,07	0,00	66,35	42,26	24,09	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
04.10.16	24,00	-	138,05	138,05	0,00	66,83	44,16	22,67	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
05.10.16	24,00	-	101,77	104,43	-2,66	66,34	44,02	22,32	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
06.10.16	24,00	-	156,31	156,31	0,00	67,45	44,64	22,81	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
07.10.16	24,00	-	157,91	157,91	0,00	66,45	44,71	21,74	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
08.10.16	24,00	-	156,99	156,99	0,00	65,63	43,77	21,86	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
09.10.16	24,00	-	157,63	157,63	0,00	65,65	43,66	21,99	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
10.10.16	24,00	-	156,90	156,90	0,00	66,30	43,67	22,63	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
11.10.16	24,00	-	156,27	156,27	0,00	67,42	44,11	23,31	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
12.10.16	24,00	-	155,23	155,23	0,00	67,06	43,92	23,14	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
13.10.16	24,00	-	154,25	154,25	0,00	65,78	42,95	22,83	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
14.10.16	24,00	-	154,52	154,52	0,00	66,47	43,38	23,09	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
15.10.16	24,00	-	153,80	153,80	0,00	65,67	43,04	22,63	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
16.10.16	24,00	-	153,59	153,59	0,00	65,87	43,22	22,65	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
17.10.16	24,00	-	153,28	153,28	0,00	66,11	42,97	23,14	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
18.10.16	24,00	-	152,87	152,87	0,00	65,65	42,34	23,31	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
19.10.16	24,00	-	152,25	152,25	0,00	65,88	41,82	24,06	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
20.10.16	24,00	-	153,51	153,51	0,00	68,22	42,62	25,60	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
21.10.16	24,00	-	155,96	155,96	0,00	71,44	44,22	27,22	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
22.10.16	24,00	-	118,40	119,27	-0,87	72,83	46,95	25,88	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
Среднее	24,00	-	130,84	130,91	-0,07	65,06	43,89	21,16	7,00	5,00	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,93
Итого	672,00		3663,46	3665,46	-2,00						82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09	0,00	0,00	82,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	22.09.16 06:00	31939,67	31440,05	0,00	-	0,00	-	923,19	-	-
	23.10.16 05:00	35938,88	35440,97	0,00	-	0,00	-	1005,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,10** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта